

Замечания филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»

№ п/п	Глава	Замечание
1.	Глава 1	Скорректировать данные о наработке котлов на СТЭЦ по состоянию на 01.01.2024 в таблицах 14,15, а также информацию по расчетному потреблению тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды станции в соответствии с направленными исходными данными.
2.	Глава 1	Исключить по тексту «Теплофикационные установки турбоагрегатов ст. № 3,4», заменить на теплофикационную установку турбины ст. №4. (Стр. 83)
3.	Глава 1	Исключить из схемы выдачи тепловой мощности Сакмарской ТЭЦ ВК№1, ВК№2, ЗПСГ-1 и ЗПСГ-2 (Стр. 84, рисунок 28)
4.	Глава 1	Исключить из перечня пиковых бойлеров бойлер ЗПБ1, мощность каждого пикового бойлера составляет 70 гкал/ч вместо указанных 97,5 гкал/ч. В столбце «подключение по пару» пиковых бойлеров заменить «Общестанционный коллектор пара 13 ата теплофикационного отбора» на «Общестанционный коллектор пара 13 ата производственного отбора». (Стр. 85, таблица 17)
5.	Глава 1	Указать на стр. 173 в таблице 37, что БМК «Оренбургская» и котельная «Школа 14» полностью автоматизированы.
6.	Глава 1	На стр. 304, п. 3.2., таб. 181 неверно указана протяженность тепловых сетей 1383,88 км в однострубном исполнении, необходимо скорректировать значение протяженности тепловых сетей на 1433,3 км.
7.	Глава 1	Скорректировать информацию об автоматизации котельных Мебельная фабрика, Черепановых, Самолётная, которые работают с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
8.	Глава 1	Тепловывод №5 DN500 мм исключить, так как он выведен и демонтирован (стр. 359).
9.	Глава 1	Необходимо проверить наименование указанных в табл. 301 Главы 1 Обосновывающих материалов к проекту СхТ групп потребителей, для которых установлены цены на тепловую энергию, на соответствие утвержденным ценовым меню (табл. 301).
10.	Глава 5	Исключить приложение 1 из Мастер-плана реестр мероприятий филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (таблица 11, стр. 40).
11.	Глава 5	Необходимо дополнить информацию о планируемом выводе тепловой сети теплоснабжающей организацией ОЛРЗ филиала АО «Желдорремаш» после окончания отопительного периода 2027-2028.

12.	Глава 5	Скорректировать сроки ввода котельных в соответствии с измененным перечнем мероприятий филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс».
13.	Глава 7	На стр. 27 внести правки по тексту: - «...На Сакмарской ТЭЦ в случае возникновения дефицита тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха предлагается использовать бойлера Т-50-130 ст. № 3. заменить на: - На Сакмарской ТЭЦ в случае возникновения дефицита тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха предлагается использовать пиковые бойлера ТФУ Т-50-130 ст. № 3»; - «...использование бойлеров Т-50-130 ст. № 3. Дополнить: - использование пиковых бойлеров Т-50-130 ст. № 3»; - «...использование бойлеров Т-50-130 ст. № 3. Дополнить: - использование пиковых бойлеров Т-50-130 ст. № 3».
14.	Глава 10	Необходимо в таблице 2 главы 10 «Перспективные топливные балансы» отразить показатели топливно-энергетического баланса Сакмарской ТЭЦ в соответствии с исходными данными, а также в остальных таблицах обосновывающих материалов СхТС, где приводится такая информация.
15.	Глава 15	В части Главы 15 проекта СхТ: в части 1 (в абзаце до таблицы или в наименовании таблицы 1) предлагается конкретизировать (указать) базовый год, на который указан реестр систем теплоснабжения.
16.	Глава 16	Скорректировать перечень мероприятий в части сумм и сроков реализации в соответствии с изменениями, внесенными филиалом «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» в рамках инвестиционных обязательств.
17.	Глава 13	Необходимо скорректировать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии по филиалу «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» и городу в целом.
18.	Глава 16	Необходимо синхронизировать выполненные в 2023 г. мероприятия по тепловым сетям в г. Оренбург с отчетом по СИСТ за 2023 г. - не указано инвестиционное мероприятие с шифром 001.02.03.4 «Реконструкция теплотрассы М1-участок от Ст. 37 до ТК 1.8А», которое указано как выполненное в Отчете по СИСТ г. Оренбург за 2023 г.
19.	Глава 16	Скорректировать инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО №1 филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс». Также необходимо исключить мероприятия технологического присоединения из главы 16 (таблица 4).
20.	Глава 19	Скорректировать расчеты концентраций по котельным и Сакмарской ТЭЦ на основании предоставленных исходных данных.
21.	Утверждаемая часть	Необходимо отразить в СхТ информацию об отнесении или неотнесении г. Оренбург к территории распространения вечномёрзлых грунтов, а также информацию о расчетной температуре наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92). Указанная информация используется при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по постановлению Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562.