ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕНБУРГ» ДО 2033 ГОДА

ГЛАВА 13

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕНБУРГ»

Оренбург 2024 г.

СОСТАВ РАБОТ

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург». Утверждаемая часть

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»:

Глава 1	**Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**
Глава 2	**Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**
Глава 3	**Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»**
Глава 4	**Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**
Глава 5	**Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»**
Глава 6	**Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах**
Глава 7	**Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии**
Глава 8	**Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей**
Глава 9	**Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**
Глава 10	**Перспективные топливные балансы**
Глава 11	**Оценка надежности теплоснабжения**
Глава 12	**Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию**
Глава 13	**Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»**
Глава 14	**Ценовые (тарифные) последствия**
Глава 15	**Реестр единых теплоснабжающих организаций**
Глава 16	**Реестр мероприятий схемы теплоснабжения**
Глава 17	**Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения**
Глава 18	**Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**
Глава 19	**Оценка экологической безопасности теплоснабжения**

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ РАБОТ **2**
СОДЕРЖАНИЕ **3**
СПИСОК ТАБЛИЦ **5**
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ **7**
Часть 1 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии **8**
Часть 2 Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования «город Оренбург» **12**
Часть 3 Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 ..... **14**
Часть 4 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» **25**
4.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) муниципального образования «город Оренбург» 25
4.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург» 26
4.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям муниципального образования «город Оренбург» 28
4.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» 29
Часть 5 Индикаторы развития систем теплоснабжения по зонам действия ЕТО **30**
5.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия ЕТО 30
5.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО 38
5.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям в зоне действия ЕТО 42
5.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения 48
Часть 6 Индикаторы развития систем теплоснабжения **51**
6.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) 51
6.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии 103
6.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям 130
Часть 7 Изменения (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», изменения (фактические данные) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения

муниципального образования «город Оренбург» с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 179
7.1 План-факт анализ по целевым значениям ключевых показателей, отражающим результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в муниципальном образовании «город Оренбург», и целевым показателям реализации схемы теплоснабжения 179
7.2 План-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» 186
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 189

СПИСОК ТАБЛИЦ

Т а б л и ц а 1 – Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 8
Т а б л и ц а 2 – Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования «город Оренбург»..... 12
Т а б л и ц а 3 – Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154..... 14
Т а б л и ц а 4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) муниципального образования «город Оренбург»..... 25
Т а б л и ц а 5 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии..... 26
Т а б л и ц а 6 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе котельных .. 27
Т а б л и ц а 7 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям муниципального образования «город Оренбург»..... 28
Т а б л и ц а 8 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» (с НДС) 29
Т а б л и ц а 9 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия ЕТО 30
Т а б л и ц а 10 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО, образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 38
Т а б л и ц а 11 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО, образованных на базе котельных..... 39
Т а б л и ц а 12 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям в зоне действия ЕТО 42
Т а б л и ц а 13 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения (с НДС)..... 48
Т а б л и ц а 14 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)..... 51
Т а б л и ц а 15 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии, образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 103
Т а б л и ц а 16 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии образованных на базе котельных 104

Т а б л и ц а 17 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям 130
Т а б л и ц а 18 – План-факт анализ ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в МО г. Оренбург и целевых показателей реализации схемы теплоснабжения МО г. Оренбург 179
Т а б л и ц а 19 – План-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения МО г. Оренбург 186

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АО – акционерное общество.
БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка.
ВВП – водо-водяной подогреватель.
ГВС – горячее водоснабжение.
ГРП – газораспределительный пункт.
ДРГ – дымосос рециркуляции дымовых газов.
ЕТО – единая теплоснабжающая организация.
ИЖД – индивидуальный жилой дом.
ИБК – инженерно-бытовой корпус.
ИТП – индивидуальный тепловой пункт.
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.
КПД – коэффициент полезного действия.
КТЦ – котлотурбинный цех.
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение.
МКД – многоквартирный жилой дом.
МО г. Оренбург – муниципальное образование «город Оренбург».
нд – нет данных.
НПО – научно-производственное объединение.
НС – насосная станция.
ОАО – открытое акционерное общество.
ОБ – основной бойлер.
ОВ – отопление и вентиляция.
ОГКП – областное государственное казенное предприятие.
ОЗ – общественные здания.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
ПБ – пиковый бойлер.
ПЗ – производственные здания.
ППУ – пенополиуретан.
ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный.
РВД – ротор высокого давления.
РТС – районная тепловая станция.
СВ – система вентиляции.
С.Н. – собственные нужды
СО – система отопления.
СЦТ – система централизованного теплоснабжения.
ТГ – турбогенератор.
ТО – теплоснабжающая организация.
ТП – тепловой пункт.
ТС – тепловые сети.
ТУ – технические условия.
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.
ХВО – химическая водоочистка.
ХВП – химическая водоподготовка.
ХОВ – химически очищенная вода.
ЦВД – цилиндр высокого давления.
ЦТП – центральный тепловой пункт.

Часть 1 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Т а б л и ц а 1 – Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	622	594	565	535	509	484	457	434	412	390	370
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,192	0,191	0,196	0,199	0,203	0,211	0,214	0,216	0,218	0,218	0,220
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	66	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	16,3	16,2	16,0	15,8	15,5	15,5	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	619	594	565	535	509	484	457	434	412	390	370
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,204	0,203	0,208	0,211	0,216	0,225	0,229	0,231	0,233	0,233	0,235
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	66	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,5
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,069	0,068	0,069	0,069	0,069	0,068	0,069	0,069	0,069	0,068	0,069
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»													

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	нд	12	11	10	9	9	8	7	7	7	7
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
ЕТО-5. ООО «Наш городок»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	11	12	11	11	10	9	8	7	7	7	7
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	ГВС отсутствует										
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,208	0,207	0,208	0,208	0,208	0,207	0,208	0,208	0,208	0,207	0,208
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,210	0,209	0,210	0,210	0,210	0,209	0,210	0,210	0,210	0,209	0,210
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-10. ООО «Теплоком»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-11. ООО СК «СССР»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»													
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	ГВС отсутствует										
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Целевое значение КИУМ, определенного в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», для муниципального образования «город Оренбург» составляет 0,364. Плановые значения показателя КИУМ, в т. ч. на седьмой прогнозный период после завершения переходного периода в ценовую зону теплоснабжения, меньше целевого значения по всем ЕТО. Невозможность достижения целевого значения показателя КИУМ вызвано необходимостью резервировать оборудование, в т. ч. для повышения надежности теплоснабжения.

Часть 2 Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования «город Оренбург»

Т а б л и ц а 2 – Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального образования «город Оренбург»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0,000	0,402	0,382	0,362	0,344	0,327	0,308	0,291	0,276	0,263	0,250
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0,000	0,407	0,386	0,366	0,348	0,331	0,311	0,294	0,279	0,266	0,253
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-5. ООО «Наш городок»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-10. ООО «Теплоком»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-11. ООО СК «СССР»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»													
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Часть 3 Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154

Т а б л и ц а 3 – Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		МО г. Оренбург																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,02	2,11	1,93	1,77	1,76	1,75	1,77	1,75	1,74	1,76	1,76	1,76	1,78	1,78	1,78
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	217,91	231,51	229,88	244,15	239,40	236,23	232,33	233,95	232,19	229,93	228,02	226,73	225,32	223,99	222,76
	3	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Оренбург	%	73%	73%	73%	75%	75%	75%	75%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%
	4	УРУТ на отпуск электрической энергии	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
	5	УРУТ на отпуск тепловой энергии ТЭЦ	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
		УРУТ на отпуск тепловой энергии котельных	кг у.т./Гкал	172,0	167,9	164,9	165,6	164,5	163,7	163,8	163,6	162,3	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0
	6	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ	%	69%	69%	68%	68%	64%	68%	68%	68%	69%	69%	69%	69%	70%	70%	70%
		коэффициент использования теплоты топлива котельных	%	83%	85%	87%	86%	87%	87%	87%	87%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
	8	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,9	96,0	96,1	96,2	96,3	96,4	96,4	96,5	96,5	96,5
	9	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	26,2	26,8	27,2	27,2	27,4	27,0	26,8	25,8	24,6	24,7	25,0	25,3	25,7	26,0	26,3
	10	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,6%	1,2%	1,4%	2,3%	3,6%	2,1%	2,2%	2,9%	4,6%	1,5%	1,4%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%
	11	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
		ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,00	2,08	1,90	1,75	1,74	1,73	1,76	1,73	1,72	1,74	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	245,27	256,04	253,93	262,78	258,36	254,48	249,91	251,46	249,39	246,73	244,52	243,01	241,38	239,85	238,43
	3	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Оренбург	%	73%	73%	73%	75%	75%	75%	75%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%
	4	УРУТ на отпуск электрической энергии	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
	5	УРУТ на отпуск тепловой энергии ТЭЦ	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
		УРУТ на отпуск тепловой энергии котельных	кг у.т./Гкал	173,5	168,3	164,1	160,9	161,1	160,2	160,2	160,0	158,5	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
	6	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ	%	69%	69%	68%	68%	64%	68%	68%	68%	69%	69%	69%	69%	70%	70%	70%
		коэффициент использования теплоты топлива котельных	%	82%	85%	87%	89%	89%	89%	89%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	8	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,4	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	94,9	95,0	95,0	95,0
	9	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	26,3	26,9	27,2	27,2	27,4	27,1	26,8	25,8	24,6	24,7	25,0	25,3	25,6	26,0	26,3
	10	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,6%	1,2%	1,4%	2,4%	3,7%	2,1%	2,2%	3,0%	4,6%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
	11	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
1		**Сакмарская ТЭЦ**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,93	2,01	1,82	1,71	1,69	1,68	1,71	1,68	1,68	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,73
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	262,2	266,1	266,7	275,0	270,7	265,8	259,9	261,7	258,5	255,0	252,1	250,1	248,0	246,1	244,2
	3	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах г. Оренбург	%	73%	73%	73%	75%	75%	75%	75%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%
	4	УРУТ на отпуск электрической энергии	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
	5	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
	6	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на 2019-2023 гг.	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	коэффициент использования теплоты топлива	%	69%	69%	68%	68%	64%	68%	68%	68%	69%	69%	69%	69%	70%	70%	70%
	9	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,7	93,8	93,9	94,0	94,1	94,2	94,2	94,3	94,3	94,3
	10	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2		**БМК «Оренбургская»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	1,654	1,602	1,664	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	427,9	410,6	492,3	466,8	463,6	463,3	463,3	463,3	463,3	463,3	463,3	463,3	463,3	463,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	155,0	158,2	150,3	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3		**Котельная «Гугучинская» (с 2035 г. БМК «Гугучинская»)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,373	2,362	1,922	1,898	1,929	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	188,0	178,9	192,2	204,2	194,3	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,1	170,0	174,3	174,0	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4		**Котельная «Карачи»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,828	3,133	2,549	0,396	0,402	0,402	0,411	0,411	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	434,6	333,4	290,8	268,1	258,2	258,2	253,8	253,8	253,8	253,8	253,8	253,8	253,8	253,8	253,8
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,5	163,4	162,4	156,5	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	**Котельная «Лесозащитная» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,184	2,279	1,774	1,671	1,699	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717	1,717
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	258,1	277,3	246,4	287,2	265,0	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,4	172,1	155,0	155,5	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	**Котельная «Туркестанская»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,913	3,197	2,601	2,330	2,300	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	80,0	133,3	113,9	120,1	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,9	180,6	159,7	152,0	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	**Котельная «Чичерина» (с 2035 г. БМК «Чичерина»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,569	2,369	1,928	2,055	2,088	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	252,9	285,5	228,9	267,8	255,2	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,5	160,6	160,9	163,3	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	**Котельная «Янтарь» (с 2026 г. БМК «Янтарь»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,740	2,625	2,136	2,192	1,978	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	240,7	599,3	394,1	410,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1	288,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,7	166,4	158,6	153,9	157,3	157,3	157,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	**Котельная «Советская» (с 2028 г. БМК «Советская»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,611	1,674	1,362	1,289	1,303	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	149,3	153,1	146,3	168,2	159,5	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,8	166,8	161,3	164,1	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
12	**Котельная «Дубки» (с 2035 г. БМК «Дубки»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,774	1,968	1,601	1,419	1,971	2,151	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	454,0	467,3	392,3	546,6	386,7	362,1	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	170,3	173,0	183,8	172,1	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	**Котельная «Авиагородок»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	7,644	35,436	28,835	31,856	11,371	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363	11,363
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	54,9	56,2	53,8	58,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,4	178,8	158,6	154,8	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	**Котельная «ЖБК»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,343	2,457	1,999	1,875	1,903	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	141,4	131,9	175,6	150,5	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1	147,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,8	173,5	163,1	150,8	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	**Котельная «4 квартал» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,937	2,071	1,685	1,550	1,573	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	149,8	158,1	146,4	163,6	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1	195,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,9	166,9	156,2	152,6	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	**Котельная «Харьковская» (с 2035 г. БМК «Харьковская»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,948	2,174	1,726	1,521	1,545	1,535	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	131,7	158,7	142,9	155,9	152,8	152,8	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,7	157,7	159,5	156,8	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	**Котельная «Оренткотаж» (переключение на БМК «Оренткотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,767	3,077	2,504	2,213	2,247	2,251	2,251	2,251	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	348,0	348,1	237,4	243,0	236,7	236,7	236,7	236,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	180,4	181,2	174,1	176,8	173,2	173,2	173,2	173,2	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
18	**Котельная «11 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,974	2,982	2,426	2,379	2,806	3,140	3,140	3,140	3,140	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	195,3	192,3	234,1	238,3	216,6	207,0	207,0	207,0	207,0	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,5	174,4	167,6	165,8	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
19	**Котельная «Овощевод»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,103	2,172	1,767	1,682	1,707	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	315,0	562,7	539,3	601,7	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,0	178,2	171,4	195,0	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	**Котельная «67 городок» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,829	1,920	1,562	1,463	1,486	1,485	1,485	1,485	1,485	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	148,9	153,8	148,1	175,7	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	181,3	171,5	157,5	156,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
21	**Котельная «Бр. Коростелевых»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,080	3,237	2,634	2,508	2,551	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	123,3	122,1	106,3	84,8	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,9	179,7	171,5	166,0	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	**Котельная «Мебельная фабрика» (с 2035 г. БМК «Мебельная фабрика»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,651	2,126	1,730	1,321	1,341	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	335,6	321,9	337,1	359,7	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5	348,5
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,8	163,2	162,4	161,8	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	**Котельная «Мебельный комбинат» (с 2028 г. БМК «Мебельный комбинат»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,014	3,264	2,656	2,411	2,447	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	99,8	116,2	122,2	125,8	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,9	169,5	154,2	154,5	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
24	**Котельная «ЖДТ» (с 2027 г. БМК «ЖДТ»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,884	3,154	2,566	2,307	2,344	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	137,2	164,5	164,1	166,7	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,9	175,3	166,7	167,5	168,6	168,6	168,6	168,6	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	**Котельная «Пединститут» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,530	3,315	2,698	2,824	2,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	87,4	120,4	104,7	111,7	106,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,6	178,9	165,2	166,1	169,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	**Котельная «8 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,971	2,678	2,179	2,376	2,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	98,6	99,2	88,0	95,7	87,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,2	173,7	175,0	173,1	171,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	**Котельная «Набережная» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,124	2,655	2,161	1,699	1,727	1,726	1,726	1,726	1,726	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	175,1	161,2	200,0	215,5	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,4	178,1	165,6	165,8	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
29	**Котельная «Баня-3»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	194,4	206,8	179,1	180,5	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	**Котельная «ОГАУ» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,483	2,259	1,838	1,986	2,023	2,140	2,140	2,140	2,140	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	103,8	123,2	121,3	114,8	110,5	105,2	105,2	105,2	105,2	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,8	178,3	177,2	160,2	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
31	**Котельная «Тексорен»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,775	1,964	1,598	1,420	1,441	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	147,4	155,6	158,7	167,3	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,9	178,5	167,9	159,0	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	**Котельная «Кадетский корпус» (переключение на БМК «Уральская» с 2026 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,470	3,712	3,021	2,776	2,817	3,124	3,124	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	48,1	44,1	84,1	87,7	70,0	63,0	63,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,1	175,1	170,8	169,0	170,7	170,7	170,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**Котельная «Черепановых»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,337	2,455	1,998	1,870	1,899	1,857	1,824	1,682	1,547	1,518	1,482	1,447	1,399	1,246	1,127
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	330,3	343,3	327,3	383,2	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5	396,5
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	160,7	166,1	169,9	162,6	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	**Котельная «СОК» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,656	4,070	3,311	2,924	2,968	2,977	2,977	2,977	2,977	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	119,9	259,8	257,6	30401,5	30401,5	30401,5	30401,5	30401,5	30401,5	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,8	182,2	171,1	165,9	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
35	**Котельная «Стройгородок» (с 2026 г. БМК «Стройгородок»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,034	2,274	1,851	1,627	4,639	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634	4,634
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	412,9	420,1	420,3	446,3	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6	155,6
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,5	176,4	165,3	156,4	164,9	164,9	164,9	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	**Котельная «9 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,825	3,101	2,523	2,260	2,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	153,9	180,0	149,9	158,8	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,7	178,8	171,3	165,8	163,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	**Котельная «ОКБ-1»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	184,3	182,0	181,2	187,6	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
38	**Котельная «Гаражи УВД» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,625	1,325	1,078	2,100	2,131	2,126	2,126	2,126	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	149,4	141,4	147,1	151,7	147,1	147,1	147,1	147,1	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	174,8	175,7	171,1	165,8	163,5	163,5	163,5	163,5	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
107	**БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
39	**Котельная «Инфекционная больница»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	183,8	180,1	172,1	205,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40		**Котельная «Победы» (с 2024 г. БМК «Победы»)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,250	2,152	1,751	1,800	1,839	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	74,3	70,4	72,2	82,3	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,4	172,0	169,4	168,3	167,5	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
41		**Котельная «Самолетная»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,009	2,542	2,068	2,407	2,446	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445	2,445
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	104,5	96,7	96,8	107,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	176,9	177,8	165,6	158,5	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
42		**Котельная «ОКБ-2»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,7	177,9	179,0	186,2	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
43		**Котельная «7 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,839	2,388	1,943	2,271	2,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	114,7	116,0	138,3	129,1	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	172,9	169,0	170,1	162,1	164,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		**Котельная «ГПТУ-10» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,437	3,254	2,648	2,749	2,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	155,5	137,6	136,1	148,8	141,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,5	179,5	184,2	211,2	204,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106		**БМК «Уральская»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	2,916	2,916	2,913	2,882	2,562	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	116,7	116,7	109,0	109,0	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
45		**Котельная «Тубдиспансер»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,071	3,297	2,683	2,456	2,493	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	90,9	109,5	109,5	113,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	178,8	179,8	176,6	183,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46		**Котельная «пос. Нижнесакмарский» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,575	2,065	1,681	2,059	2,090	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092	2,092
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	249,7	249,5	191,1	262,4	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5	268,5
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	170,6	171,4	176,9	179,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47		**Котельная «Детский сад № 77» (с 2027 г. БМК «Детский сад № 77»)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,400	2,559	2,082	1,920	1,949	1,948	2,032	1,764	1,764	1,764	1,524	1,524	1,524	1,524	1,524
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	189,3	185,0	162,4	206,4	181,1	181,1	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,6	182,5	174,3	182,8	173,9	173,9	173,9	173,9	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
48		**Котельная «Больница восстановительного лечения» (с 2027 г. БМК «Больница восстановительного лечения»)**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,117	3,730	3,035	2,954	2,987	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	321,1	321,1	321,1	341,4	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2	322,2
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	181,4	201,0	179,0	176,1	167,3	167,3	167,3	167,3	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
49		**Котельная «Дубицкого»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,040	3,416	2,780	2,432	2,468	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308	2,308

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	11,6	10,7	8,4	9,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,5	157,6	156,4	159,5	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	**Котельная «Третьяка» (с 2025 г. БМК «Третьяка»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,998	3,211	2,613	2,398	2,434	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438	2,438
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	100,6	106,7	100,1	106,6	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,9	157,5	154,4	151,9	151,3	151,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
51	**Котельная «ЖСК» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,201	2,473	2,012	1,761	1,787	1,780	1,780	1,780	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	186,9	183,0	182,3	193,6	184,0	184,0	184,0	184,0	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,0	173,3	162,1	163,7	165,9	165,9	165,9	165,9	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
52	**Котельная «Ногина» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,913	4,396	3,577	3,130	3,177	3,164	3,164	3,164	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	58,8	62,5	62,5	65,5	59,0	59,0	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	182,7	182,7	171,0	166,4	164,8	164,8	164,8	164,8	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
53	**Котельная «МЧ» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,324	2,668	2,171	1,859	1,888	1,891	1,891	1,891	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	218,8	206,8	218,2	227,7	218,3	218,3	218,3	218,3	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,3	175,7	177,4	168,2	173,3	173,3	173,3	173,3	-	-	-	-	-	-	-
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
105	**БМК «МЧ, ЖСК, Ногина»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	207,8	207,8	207,8	207,8	207,8	207,8	207,8
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
54	**Котельная «ГПТУ-16» (с 2035 г. БМК «ГПТУ-16»)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,559	1,751	1,425	1,247	1,635	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	167,4	167,8	167,8	195,4	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2	142,2
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	175,5	169,6	169,1	165,0	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	**Котельная «Школа №14»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,515	2,442	1,987	2,011	2,041	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	51,3	51,3	51,3	54,5	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,0	180,6	207,0	228,0	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	**Котельная «Бердянка» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,993	4,435	5,370	4,698	4,768	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	232,0	239,5	245,7	280,8	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	180,2	176,4	168,1	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	**Котельная «Каргала» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,473	2,310	1,880	1,978	2,217	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	473,0	458,0	379,0	453,9	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4	504,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	173,0	174,0	165,0	159,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
58	**Котельная «Краснохолм» (переключение на БМК «Краснохолм» с 2034 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,827	1,799	1,464	1,461	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	553,7	513,0	351,7	397,0	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4	515,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	171,9	172,7	168,2	168,3	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
59	**Котельная «Городище» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,216	2,490	2,026	1,773	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	605,4	559,9	614,2	641,0	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7	724,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	171,2	172,3	168,1	168,1	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	**Котельная «Горбольница» (резерв 1-й категории, в работе при ремонте на сетях СТЭЦ)**																	
61	**Котельная «Госпиталь» (резерв 1-й категории, работает в режиме ЦТП)**																	
62	**Котельная «Перинатальный центр» (резерв 1-й категории, в работе при ремонте на сетях СТЭЦ)**																	
63	**Котельная «ЦТП «Авиагородок»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	188,0	159,4	157,8	155,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
64	**Котельная «МСЧ-2»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	183,0	193,5	174,0	187,3	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
65	**Котельная «Дом ветеранов»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	3,452	3,866	3,144	3,305	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	48,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,3	169,9	169,2	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
80	**Котельная «ФОК с. Краснохолм»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,8	152,8	151,9	150,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
66	**Котельная ФКУ ИК-1 УФСИН (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	1,315	0,887	1,082	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	83,1	85,2	85,2	89,7	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	**Котельная ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,645	1,960	2,058	1,491	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	145,1	218,0	216,2	229,2	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8	235,8
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,2	155,5	155,5	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
68	**Котельная Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО РЖД**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,966	1,025	0,043	0,023	0,029	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	457,9	1263,9	1802,1	1107,0	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	162,6	162,6	162,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	**Котельная АО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	2,681	4,267	4,481	2,431	3,054	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025	3,025
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	18,9	16,4	18,7	19,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	**Котельная АО «Парк»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	2,205	1,786	2,285	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	129,5	119,0	119,8	77,5	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3	358,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	**Котельная «Путепроводная, 15/4»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	2,992	2,547	3,259	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	259,8	308,9	308,9	175,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
73	**Котельная ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,682	2,677	2,811	1,525	1,916	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	21,7	204,1	204,1	224,6	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1	203,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	183,3	183,3	183,3	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
75	**ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»**																	
	Котельная АО «ПО «Стрела»																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	61,067	72,412	76,029	55,363	47,159	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161	47,161
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	1,1	1,4	1,4	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	170,5	169,0	169,3	195,4	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
76	**ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»**																	
	Котельная ООО «Оренбургхладокомбинат»																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	135,3	141,6	141,6	150,3	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	95,0	95,0	95,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,4	156,4	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	нд	нд	нд	нд	нд	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
77	**Котельная ООО «Теплострой Плюс»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	172,4	172,4	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81	**Котельная «Пролетарская» (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	152,1	152,1	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
82	**Котельная «Ноябрьская» (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	147,7	147,7	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ЕТО-5. ООО «Наш городок»																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	202,3	175,7	175,7	179,4	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
101	**Котельная № 5 МКД**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	216,1	216,1	216,1	227,9	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1	216,1
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	213,4	172,0	172,0	176,8	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104		**Котельная «Гимназия № 4»**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	366,5	366,5	366,5	366,5	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	187,7	187,7	187,7	187,7	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,8	155,8	155,8	290,6	185,8	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
83		**Котельная № 50**																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	460,9	460,9	460,9	486,6	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3	913,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	212,2	212,2	170,6	298,2	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная № 96																
102	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	нд	нд	нд	320,3	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная № 14																
103	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	26,9	26,9	26,9	28,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	нд	нд	нд	251,6	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»																
		Котельная ООО «Любимый дворик»																
84	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	34,8	36,2	36,2	37,7	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,6	162,8	164,1	190,1	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»																
		Котельная ООО «УК «СтройСити» (крышная)																
85	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	160,7	160,7	161,2	185,5	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»																
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,5	154,5	156,4	151,5	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
86	**Котельная № 3 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,1	159,1	156,8	150,4	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
87	**Котельная № 5 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	164,8	164,8	154,7	153,8	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
88	**Котельная № 6 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	147,6	147,6	166,5	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	**Котельная № 7 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	146,4	146,4	152,4	150,4	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90	**Котельная № 8 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	167,6	167,6	159,4	150,4	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
91	**Котельная № 9 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,1	155,1	150,2	150,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
92	**Котельная № 10 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,3	153,3	150,1	150,3	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
93	**Котельная № 11 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	164,5	164,5	163,9	150,4	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
94	**Котельная № 21 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	147,9	147,9	149,4	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
95	**Котельная № 22 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	145,3	145,3	165,9	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
96	**Котельная № 13 (крышная)**																	

№ СТ	№	Показатель	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	149,8	149,8	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ЕТО-10. ООО «Теплоком»																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	171,3	171,3	176,0	151,8	151,8	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
97	**Котельная № 1 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,1	153,1	193,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
98	**Котельная № 2 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	187,8	187,8	189,5	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
99	**Котельная № 4 (крышная)**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	174,9	174,9	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ЕТО-11. ООО СК «СССР»																	
100	**Котельная ООО СК «СССР»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	67,6	67,6	67,6	71,5	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	151,7	154,3	154,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	лет	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»																	
69	**Котельная ОАО «Торговый дом «Форштадт»**																	
	1	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,481	0,766	0,804	0,436	0,548	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551
	2	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	1507,2	1107,4	1107,4	362,5	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7
	3	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,5	177,5	177,5	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
	4	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
	6	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	лет	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Часть 4 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»

4.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) муниципального образования «город Оренбург»

Т а б л и ц а 4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) муниципального образования «город Оренбург»

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12 472	12 310	12 498	12 115	12 686	13 146	13 689	14 039	14 351	14 769	15 068	15 288	15 504	15 707	15 897
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3 928	3 715	3 746	3 367	3 467	3 564	3 595	3 595	3 609	3 642	3 676	3 709	3 743	3 776	3 810
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1 380,254	1 336,056	1 351,389	1 272,371	1 300,003	1 327,655	1 352,174	1 366,101	1 378,918	1 394,718	1 406,449	1 415,597	1 424,453	1 432,856	1 440,769
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	819,543	805,934	816,177	792,433	806,719	824,750	846,157	860,084	871,876	885,552	895,159	902,183	908,915	915,194	920,983
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	650,466	638,894	647,589	627,948	640,596	653,877	669,704	679,910	689,022	699,171	706,435	711,687	716,824	721,615	726,090
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	169,077	167,040	168,587	164,485	166,123	170,873	176,453	180,174	182,854	186,381	188,724	190,496	192,091	193,579	194,893
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	560,716	530,122	535,212	479,938	493,284	502,905	506,017	506,017	507,042	509,166	511,290	513,414	515,538	517,662	519,786
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	498,833	471,783	475,716	427,665	440,271	448,406	450,887	450,887	451,787	453,777	455,767	457,757	459,747	461,737	463,727
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	55,739	52,300	52,466	45,787	47,116	48,602	49,233	49,233	49,358	49,492	49,626	49,760	49,894	50,028	50,162
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 406,0	3 302,2	3 535,3	3 396,0	3 352,9	3 389,4	3 480,5	3 534,9	3 580,3	3 636,7	3 676,6	3 707,0	3 735,8	3 762,9	3 787,8
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2 253,2	2 195,2	2 354,4	2 316,0	2 291,9	2 316,2	2 381,6	2 420,7	2 453,3	2 493,7	2 522,3	2 544,2	2 564,8	2 584,2	2 602,1
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1 222,4	1 191,6	1 277,8	1 257,5	1 243,6	1 256,1	1 289,4	1 309,4	1 326,0	1 346,6	1 361,1	1 372,3	1 382,8	1 392,7	1 401,8
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1 030,7	1 003,6	1 076,5	1 058,5	1 048,3	1 060,0	1 092,2	1 111,4	1 127,3	1 147,2	1 161,2	1 171,9	1 182,0	1 191,6	1 200,3
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1 152,8	1 107,1	1 181,0	1 080,0	1 061,1	1 073,2	1 098,8	1 114,2	1 127,0	1 143,0	1 154,2	1 162,8	1 171,0	1 178,6	1 185,7
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	847,6	814,7	869,2	799,5	782,9	791,4	809,9	821,0	830,3	841,8	849,9	856,1	862,0	867,5	872,6
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	296,0	282,4	302,6	272,0	270,2	273,8	280,8	285,0	288,5	291,9	295,0	297,4	299,6	301,7	303,6
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,2	51,9	51,8	51,8	50,5	49,7	48,9	48,4	48,0	47,3	46,9	46,6	46,2	45,9	45,7
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,098	0,097	0,102	0,104	0,098	0,096	0,094	0,093	0,092	0,091	0,090	0,090	0,089	0,089	0,088
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070	5070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,332	19,092	20,166	20,473	19,335	18,846	18,579	18,395	18,223	17,983	17,817	17,704	17,591	17,488	17,392
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	125,8	125,4	125,4	125,2	124,6	124,0	123,4	122,8	122,3	121,7
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	42,563	43,254	45,769	46,830	44,545	43,802	44,434	45,044	45,377	45,582	45,603	45,522	45,424	45,309	45,174
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,2362	0,2240	0,2242	0,2111	0,2157	0,2203	0,2244	0,2267	0,2288	0,2314	0,2334	0,2349	0,2364	0,2378	0,2391
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	209,180	199,815	212,041	208,670	206,363	208,445	213,971	217,274	220,029	223,447	225,866	227,714	229,458	231,100	232,610
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,0017	0,0017	0,0018	0,0018	0,0019	0,0020	0,0020	0,0020	0,0021	0,0022	0,0022	0,0022	0,0023	0,0023	0,0023
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,227	3,220	3,489	3,619	3,714	3,799	3,872	3,927	4,003	4,165	4,202	4,304	4,354	4,407	4,460

4.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург»

Т а б л и ц а 5 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1	Установленная электрическая мощность ТЭЦ	МВт	460	460	460	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
2	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:	Гкал/ч	1576,0	1576,0	1576,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0
2.1	базовая (турбоагрегатов)	Гкал/ч	836,0	836,0	836,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0
2.2	пиковая	Гкал/ч	740,0	740,0	740,0	632,0	632,0	694,7	694,7	691,4	691,5	669,6	669,7	669,7	669,7	669,7	669,7
3	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ	Гкал/ч	1140,5	1138,6	1112,1	1071,0	1090,9	1120,1	1145,3	1158,9	1171,1	1188,1	1200,3	1209,5	1219,7	1228,0	1235,8
4	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ	%	28%	28%	29%	22%	21%	23%	21%	20%	19%	16%	16%	15%	14%	13%	13%
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2992,0	2889,9	3025,5	2940,6	2918,5	2952,0	3048,8	3105,1	3150,7	3212,4	3254,9	3286,4	3319,7	3347,1	3372,0
	из отборов турбоагрегатов	тыс. Гкал	2742,9	2574,7	2704,0	2599,2	2527,2	2562,3	2665,1	2723,9	2773,6	2837,8	2882,0	2916,6	2953,0	2980,9	3006,5
6	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ	б/р	0,92	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
7	Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
8	Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления	г у.т./кВт·ч	-	-	133,3	128,5	128,8	126,3	127,6	127,2	126,6	126,0	126,0	125,2	124,3	123,8	123,1
9	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов ТЭЦ	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
10	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на 2019-2023 гг.[1]	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ	%	69,4%	69,1%	67,8%	67,7%	64,4%	67,8%	68,3%	68,5%	68,7%	68,9%	69,1%	69,3%	69,6%	69,9%	70,1%
13	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ	час/год	1965	1872	1974	2187	2177	2201	2273	2315	2349	2395	2427	2450	2475	2496	2514
14	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ	час/год	3281	3080	3234	3494	3397	3444	3582	3661	3728	3814	3874	3920	3969	4007	4041
15	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя	МВт/тыс.чел.	5,5	5,6	5,7	5,3	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3
16	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов	час	58789	55547	52726	49797	52507	49144	45782	42419	39056	35693	32331	28968	25605	22243	19020

[1] Утвержден приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 915

Т а б л и ц а 6 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе котельных

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1031,4	1067,5	946,5	940,6	935,4	977,2	978,4	970,7	943,2	884,6	884,6	884,6	884,6	884,6	884,6
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	490,9	517,9	479,8	425,0	433,3	435,1	435,8	435,5	435,0	435,0	434,7	434,6	434,6	434,5	434,4
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	52%	51%	49%	55%	54%	55%	55%	55%	54%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1024,4	1049,2	1098,9	992,1	983,7	988,9	991,1	990,7	989,6	990,1	989,6	989,5	989,5	989,3	989,1
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	172,0	167,9	164,9	165,6	164,5	163,7	163,8	163,6	162,3	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	83%	85%	87%	86%	87%	87%	87%	87%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	993	983	1161	1055	1052	1012	1013	1021	1049	1119	1119	1119	1119	1118	1118
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	11,4	11,9	10,3	10,8	11,5	12,4	12,8	13,0	12,9	12,7	12,9	13,3	13,6	13,8	14,1
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	26%	26%	26%	26%	26%	27%	28%	29%	34%	38%	38%	38%	38%	38%	38%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	69%	69%	69%	69%	69%	69%	69%	68%	70%	69%	69%	69%	69%	69%	69%

4.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям муниципального образования «город Оренбург»

Т а б л и ц а 7 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям муниципального образования «город Оренбург»

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1 324,40	1 368,34	1 373,74	1 373,75	1 383,88	1 394,35	1 397,40	1 407,62	1 411,33	1 414,34	1 414,42	1 416,43	1 416,43	1 416,43	1 416,43
1.1	магистральных	км	223,24	231,87	232,96	232,96	232,96	235,13	235,13	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60
1.2	распределительных	км	1 101,16	1 136,46	1 140,78	1 140,79	1 150,93	1 159,22	1 162,28	1 164,01	1 167,73	1 170,73	1 170,82	1 172,83	1 172,83	1 172,83	1 172,83
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	300,77	309,31	310,66	310,65	311,22	313,63	314,15	319,59	320,18	320,68	320,70	320,96	320,96	320,96	320,96
2.1	магистральных	тыс. м²	145,61	149,27	149,99	149,99	149,92	151,08	151,11	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26	156,26
2.2	распределительных	тыс. м²	155,17	160,04	160,68	160,67	161,30	162,55	163,04	163,33	163,91	164,42	164,44	164,69	164,69	164,69	164,69
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	26,2	26,8	27,2	27,2	27,4	27,0	26,8	25,8	24,6	24,7	25,0	25,3	25,7	26,0	26,3
3.1	магистральных	лет	26,8	27,6	27,8	27,6	28,1	27,5	27,0	25,7	25,1	25,1	25,3	25,5	25,7	25,9	26,1
3.2	распределительных	лет	25,7	26,1	26,6	26,8	26,7	26,6	26,5	25,9	24,1	24,4	24,8	25,2	25,7	26,1	26,5
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,793	0,834	0,847	0,893	0,928	0,932	0,928	0,943	0,943	0,960	0,959	0,976	0,980	0,985	0,991
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1 380,25	1 336,06	1 351,39	1 272,37	1 300,00	1 327,66	1 352,17	1 366,10	1 378,92	1 394,72	1 406,46	1 415,61	1 424,47	1 432,88	1 440,79
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	217,91	231,51	229,88	244,15	239,40	236,23	232,33	233,95	232,19	229,93	228,02	226,73	225,32	223,99	222,76
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	608,32	651,77	600,20	549,59	546,38	548,55	556,58	558,05	557,04	562,98	565,04	566,03	570,50	570,70	570,55
7.1	магистральных	тыс. Гкал	231,98	241,61	219,60	288,16	286,59	287,06	292,39	293,63	293,72	297,32	299,07	299,76	302,80	303,06	303,06
7.2	распределительных	тыс. Гкал	376,34	410,16	380,60	261,43	259,79	261,49	264,19	264,42	263,32	265,66	265,97	266,27	267,70	267,64	267,49
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	15,1%	16,5%	14,6%	14,0%	14,0%	13,9%	13,8%	13,6%	13,5%	13,4%	13,3%	13,2%	13,2%	13,2%	13,1%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,033	2,879	3,002	2,863	2,820	2,826	2,891	2,910	2,934	2,971	3,001	3,019	3,042	3,062	3,079
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	736	723	674	687	702	668	635	602	573	545	518	492	467	444	422
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,556	0,528	0,491	0,500	0,507	0,479	0,454	0,428	0,406	0,385	0,366	0,347	0,330	0,313	0,298
11.1	магистральных	ед./км/год	0,233	0,246	0,399	0,219	0,236	0,224	0,213	0,203	0,193	0,183	0,174	0,165	0,157	0,149	0,142
11.2	распределительных	ед./км/год	0,621	0,586	0,509	0,558	0,562	0,539	0,511	0,486	0,459	0,436	0,415	0,395	0,377	0,358	0,339
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	35 659,2	35 319,3	35 608,3	33 939,3	34 234,3	34 286,3	34 913,9	35 149,1	35 473,5	35 251,8	35 540,9	35 770,3	35 991,8	36 197,7	36 392,5
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	33 953,0	33 599,1	33 772,1	32 095,9	32 392,4	32 517,0	33 086,6	33 308,5	33 601,5	33 479,4	33 738,9	33 946,1	34 146,1	34 331,6	34 507,2
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	24,60	25,15	24,99	25,23	24,92	24,49	24,47	24,38	24,37	24,00	23,99	23,98	23,97	23,96	23,95
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	306,9	300,8	343,6	339,3	339,9	343,3	344,5	353,9	354,7	355,3	355,8	356,2	356,6	357,0	357,3
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	290,5	285,1	285,9	181,4	160,9	343,3	344,5	353,9	354,7	355,3	355,8	356,2	356,6	357,0	357,3
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	1,20	1,22	1,17	1,23	1,24	1,22	1,19	1,18	1,17	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	1,11

4.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»

Т а б л и ц а 8 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» (с НДС) [2]

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	124,9	230,2	75,6	154,5	948,5	951,0	269,7	333,2	177,1	2,7	9,6	10,0	10,0	9,3	96,4
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	112,6	174,6	117,1	245,9	583,9	951,0	269,7	333,2	177,1	2,7	9,6	10,0	10,0	9,3	96,4
3	В процентах от плана	%	90,2	75,8	154,8	159,2	61,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	839,9	566,3	1 489,6	845,1	1 263,9	825,8	908,4	2 114,7	970,5	239,8	94,0	53,3	12,9	13,0	13,0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	833,4	515,8	1 442,1	827,1	1 223,2	825,8	908,4	2 114,7	970,5	239,8	94,0	53,3	12,9	13,0	13,0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	964,8	796,5	1 565,2	999,6	2 212,4	1 776,8	1 178,0	2 447,9	1 147,6	242,5	103,6	63,3	23,0	22,2	109,4
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	1 776,8	2 954,9	5 402,7	6 550,4	6 792,8	6 896,4	6 959,7	6 982,6	7 004,8	7 114,2
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	874,7	690,4	1 559,3	1 073,0	1 807,2	1 626,3	1 053,0	1 195,9	1 099,0	227,5	101,0	22,8	23,0	22,2	109,4
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	71,2	0	0	0	0	150,6	125,0	1 251,9	48,6	15,0	2,6	40,4	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[2] В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Часть 5 Индикаторы развития систем теплоснабжения по зонам действия ЕТО

5.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия ЕТО

Т а б л и ц а 9 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия ЕТО[3]

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12 182,8	12 022,2	12 209,8	11 831,3	12 387,4	12 847,9	13 390,6	13 740,5	14 052,9	14 470,5	14 769,4	14 989,9	15 205,9	15 408,4	15 598,5
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2 934,5	2 903,2	2 934,2	2 814,7	2 879,7	2 976,9	3 008,1	3 008,1	3 022,0	3 055,5	3 089,0	3 122,5	3 156,0	3 189,5	3 223,0
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1 217,27	1 199,41	1 214,74	1 173,76	1 196,08	1 223,73	1 248,25	1 262,18	1 274,99	1 290,79	1 302,52	1 311,67	1 320,53	1 328,93	1 336,84
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	799,71	786,17	796,42	773,15	786,46	804,49	825,90	839,83	851,62	865,30	874,90	881,93	888,66	894,94	900,73
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	635,99	624,47	633,16	613,77	625,42	638,70	654,53	664,73	673,84	683,99	691,26	696,51	701,65	706,44	710,91
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	163,72	161,71	163,25	159,38	161,05	165,80	171,38	175,10	177,78	181,30	183,65	185,42	187,01	188,50	189,82
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	417,56	413,24	418,33	400,61	409,61	419,24	422,35	422,35	423,37	425,50	427,62	429,74	431,87	433,99	436,12
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	372,68	368,71	372,64	357,47	365,73	373,86	376,34	376,34	377,24	379,23	381,22	383,21	385,20	387,19	389,18
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	38,74	38,49	38,65	36,66	37,99	39,48	40,11	40,11	40,23	40,37	40,50	40,63	40,77	40,90	41,04
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 127,1	3 051,6	3 279,1	3 222,1	3 192,5	3 228,9	3 320,0	3 374,4	3 419,8	3 476,2	3 516,1	3 546,5	3 575,3	3 602,4	3 627,3
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2 200,1	2 139,0	2 300,6	2 265,5	2 237,9	2 262,2	2 327,7	2 366,8	2 399,4	2 439,8	2 468,4	2 490,2	2 510,9	2 530,3	2 548,2
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1 197,5	1 164,5	1 252,0	1 232,7	1 216,5	1 229,1	1 262,4	1 282,3	1 298,9	1 319,5	1 334,0	1 345,2	1 355,7	1 365,6	1 374,7
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1 002,6	974,5	1 048,7	1 032,9	1 021,4	1 033,2	1 065,3	1 084,5	1 100,5	1 120,3	1 134,3	1 145,1	1 155,2	1 164,7	1 173,5
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	927,1	912,6	978,5	956,6	954,5	966,7	992,3	1 007,7	1 020,5	1 036,4	1 047,7	1 056,3	1 064,4	1 072,1	1 079,1
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	689,2	678,1	727,2	711,3	706,6	715,1	733,5	744,6	753,9	765,4	773,5	779,8	785,6	791,1	796,2
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	228,6	224,5	242,2	236,7	240,0	243,6	250,6	254,8	258,3	261,8	264,8	267,2	269,4	271,5	273,4
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,2	51,9	51,9	51,9	50,5	49,7	48,9	48,4	48,0	47,3	46,8	46,5	46,1	45,8	45,6
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,098	0,097	0,103	0,104	0,098	0,096	0,094	0,093	0,092	0,091	0,090	0,090	0,089	0,089	0,088
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,4	19,1	20,2	20,5	19,4	18,9	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	125,6	125,1	125,1	124,8	124,1	123,4	122,7	122,1	121,4	120,8
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	46,3	46,1	48,9	49,8	48,4	47,4	48,1	48,8	49,2	49,4	49,4	49,3	49,1	48,9	48,7
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,2331	0,2245	0,2247	0,2171	0,2213	0,2264	0,2309	0,2335	0,2359	0,2388	0,2410	0,2427	0,2443	0,2458	0,2473
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	229,3	218,0	231,6	228,0	225,1	227,4	233,5	237,2	240,3	244,1	246,8	248,9	250,8	252,6	254,3
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,2	3,2	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	971,5	788,8	788,8	520,0	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	140,30	113,92	113,92	75,09	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	140,30	113,92	113,92	75,09	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	123,38	100,18	100,18	66,04	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	16,92	13,74	13,74	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	220,8	189,8	197,9	115,1	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	220,8	189,8	197,9	115,1	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	153,8	132,1	137,8	80,2	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6

[3] В качестве показателя «Расход тепловой энергии» указан полезный отпуск тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	67,0	57,6	60,1	34,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,2	33,0	34,5	30,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,2817	0,2287	0,2287	0,1508	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592	0,1592
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,9	9,4	9,4	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,30	1,24	1,24	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,30	1,24	1,24	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,25	1,20	1,20	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,4	16,1	16,1	17,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,4086	0,3904	0,3904	0,3678	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904	0,3904
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	29,1	28,0	28,0	26,4	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,52	1,47	1,47	1,39	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,52	1,47	1,47	1,39	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,38	1,32	1,32	1,25	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	47,2	47,2	47,2	47,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,146	0,152	0,153	0,162	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	28,9	30,0	30,3	32,0	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,3504	0,3378	0,3378	0,3194	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378	0,3378
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	979,4	979,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4	986,4
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,8	5,1	5,2	5,6	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6
ЕТО-5. ООО «Наш городок»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	30,5	30,5	30,5	28,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,13	2,13	2,13	2,04	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,73	1,73	1,73	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,49	1,49	1,49	1,41	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,8	5,1	5,1	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,6	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,8	48,8	48,8	48,8	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,035	0,084	0,084	0,087	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	6,8	16,6	16,6	17,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	65,8	65,8	65,8	65,8	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,4268	0,4268	0,4268	0,4088	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316	0,4316
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	211,2	512,5	512,5	500,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5	488,5
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,1	2,8	2,9	3,0	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	6,7	6,7	6,7	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	5,2	5,2	5,2	5,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,98	0,98	0,98	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,64	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,64	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,9	2,9	2,6	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,9	1,9	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,9	1,9	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,161	0,161	0,135	0,085	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,7	31,7	26,6	16,8	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	70,3	70,3	63,8	42,0	44,9	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,0101	0,0101	0,0101	0,0097	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089	0,0089
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	11,1	11,1	9,3	5,6	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	5,3	5,3	4,6	3,0	11,5	11,9	12,3	12,6	12,9	13,5	13,7	14,2	14,4	14,7	15,0
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	31,1	29,9	29,9	28,7	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,23	1,18	1,18	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,62	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	1,1	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	39,5	39,5	39,5	39,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,036	0,038	0,038	0,032	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	7,2	7,4	7,5	6,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,5572	1,4973	1,4973	1,4367	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973	1,4973
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	949,5	945,9	955,3	769,3	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,2	1,2	1,3	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	7,2	7,2	7,2	6,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	50,7	50,7	50,7	50,7	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,099	0,099	0,102	0,097	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,5	19,4	20,0	19,1	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,1645	2,1689	2,1689	2,0736	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689	2,1689
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 091,5	3 091,5	3 183,6	2 909,1	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,2	3,3	3,5	3,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	142,8	142,8	142,8	136,8	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9	147,9
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	11,01	11,01	11,01	10,55	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	11,01	11,01	11,01	10,55	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	7,55	7,55	7,55	7,23	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	3,46	3,46	3,46	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	34,3	34,3	31,9	29,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	34,3	34,3	31,9	29,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	14,0	14,0	13,0	12,1	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	20,2	20,2	18,9	17,4	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,9	52,9	52,9	52,8	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,098	0,098	0,091	0,089	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,4	19,4	18,0	17,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,4975	2,4977	2,4977	2,3925	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968	2,4968
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 181,1	3 181,1	2 954,4	2 745,9	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4	2 912,4
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,2	3,3	3,1	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
ЕТО-10. ООО «Теплоком»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	27,4	27,4	27,4	26,3	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,06	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,06	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,45	1,45	1,45	1,39	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,0	5,0	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	5,0	5,0	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,9	52,9	52,9	52,9	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,073	0,073	0,075	0,074	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	14,3	14,3	14,7	14,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	3,1958	3,1958	3,1958	3,0635	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958	3,1958
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 962,0	2 962,0	3 045,9	2 901,5	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9	2 908,9
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,4	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7
ЕТО-11. ООО СК «СССР»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	11,6	11,6	11,6	11,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,56	0,56	0,56	0,53	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,5	1,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,5	1,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,4	1,1	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,034	0,093	0,080	0,032	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	6,7	18,3	15,8	6,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,3604	1,3604	1,3604	1,2848	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160	1,5160
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	873,8	2 404,2	2 074,1	778,0	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,1	3,1	2,7	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»																	
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	2,9	4,0	4,0	12,1	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3,8	5,2	5,2	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,63	0,85	0,85	2,60	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,14	0,19	0,19	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,19	0,19	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,49	0,66	0,66	2,02	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,49	0,66	0,66	2,02	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,29	1,02	0,99	6,71	6,61	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,29	0,23	0,22	1,50	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,29	0,23	0,22	1,50	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,00	0,80	0,77	5,22	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,00	0,80	0,77	5,22	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,099	0,058	0,056	0,124	0,115	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,5	11,4	11,0	24,4	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	51,7	30,1	29,0	64,6	59,8	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,1047	0,1425	0,1425	0,4354	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	48,1	38,1	36,8	250,1	246,2	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,3	1,9	1,9	4,3	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6

5.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО

Т а б л и ц а 10 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО, образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																	
1	Установленная электрическая мощность ТЭЦ	МВт	460	460	460	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
2	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:	Гкал/ч	1576,0	1576,0	1576,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0
2.1	базовая (турбоагрегатов)	Гкал/ч	836,0	836,0	836,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0
2.2	пиковая	Гкал/ч	740,0	740,0	740,0	632,0	632,0	694,7	694,7	691,4	691,5	669,6	669,7	669,7	669,7	669,7	669,7
3	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ	Гкал/ч	1140,5	1138,6	1112,1	1071,0	1090,9	1120,1	1145,3	1158,9	1171,1	1188,1	1200,3	1209,5	1219,7	1228,0	1235,8
4	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ	%	28%	28%	29%	22%	21%	23%	21%	20%	19%	16%	16%	15%	14%	13%	13%
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:	тыс. Гкал	2992,0	2889,9	3025,5	2940,6	2918,5	2952,0	3048,8	3105,1	3150,7	3212,4	3254,9	3286,4	3319,7	3347,1	3372,0
	из отборов турбоагрегатов	тыс. Гкал	2742,9	2574,7	2704,0	2599,2	2527,2	2562,3	2665,1	2723,9	2773,6	2837,8	2882,0	2916,6	2953,0	2980,9	3006,5
6	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ	б/р	0,92	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
7	Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
8	Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе тепло-вого потребления	г у.т./кВт·ч	-	-	133,3	128,5	128,8	126,3	127,6	127,2	126,6	126,0	126,0	125,2	124,3	123,8	123,1
9	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов ТЭЦ	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
10	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на 2019-2023 гг.[4]	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ	%	69,4%	69,1%	67,8%	67,7%	64,4%	67,8%	68,3%	68,5%	68,7%	68,9%	69,1%	69,3%	69,6%	69,9%	70,1%
13	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ	час/год	1965	1872	1974	2187	2177	2201	2273	2315	2349	2395	2427	2450	2475	2496	2514
14	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ	час/год	3281	3080	3234	3494	3397	3444	3582	3661	3728	3814	3874	3920	3969	4007	4041
15	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя	МВт/тыс.чел.	5,5	5,6	5,7	5,3	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3
16	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов	час	58789	55547	52726	49797	52507	49144	45782	42419	39056	35693	32331	28968	25605	22243	19020

[4] Утвержден приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 915

Т а б л и ц а 11 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в зоне действия ЕТО, образованных на базе котельных

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	681,8	717,9	717,9	712,0	706,8	748,6	749,8	742,1	714,6	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	321,0	373,3	335,0	320,0	322,6	324,4	325,1	324,8	324,4	324,3	324,0	324,0	323,9	323,8	323,7
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	53%	48%	53%	55%	54%	57%	57%	56%	55%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	734,7	785,7	829,2	808,3	814,6	819,7	821,9	821,5	820,4	821,0	820,4	820,4	820,3	820,1	820,0
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	173,5	168,3	164,1	160,9	161,1	160,2	160,2	160,0	158,5	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	85%	87%	89%	89%	89%	89%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1078	1094	1155	1135	1152	1095	1096	1107	1148	1252	1251	1251	1251	1250	1250
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	8,3	8,9	8,6	9,0	9,6	10,5	10,9	11,0	10,8	10,4	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	6%	8%	13%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	76%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	297,5	297,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	146,5	120,8	120,9	80,8	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	51%	59%	31%	54%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	230,6	201,3	210,1	123,9	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	170,5	169,0	169,3	195,4	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	85%	84%	73%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	775	677	1190	702	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	151978	150866	149753	148640	147528	146415	145302	144190	143077	141964	140852	139739	138626	137513	136401
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,7	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	17%	20%	20%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,7	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	54%	56%	56%	58%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	156,4	156,4	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	91%	91%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1712	1712	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,1	4,3	4,4	4,8	4,9	5,1	5,3	5,4	5,5	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
ЕТО-5. ООО «Наш городок»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	60%	60%	60%	62%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,8	5,1	5,1	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	202,3	175,7	175,7	179,4	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5	180,5

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	71%	81%	81%	80%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	526	953	953	936	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,8	5,8	6,0	6,4	6,1	6,3	6,5	6,7	6,8	7,2	7,3	7,5	7,7	7,8	7,9
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	78664	72314	65964	59614	47916	43819	39722	35625	31528	27431	23334	19405	16986	14567	12149
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	86%	86%	86%	86%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,9	2,9	2,6	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	155,8	155,8	155,8	290,6	185,8	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	92%	92%	92%	49%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	429	429	379	235	438	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	33,5	33,9	34,7	37,5	38,9	40,1	41,5	42,5	43,4	45,4	46,3	47,7	48,6	49,5	50,4
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	28%	31%	31%	34%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	155,6	162,8	164,1	190,1	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	92%	88%	87%	75%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1140	1136	1147	924	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,7	2,9	2,9	3,1	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	143080	135780	128480	121180	113880	106580	99280	91980	84680	77380	70080	62780	55480	48180	40880
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	35%	35%	35%	38%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	160,7	160,7	161,2	185,5	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	89%	89%	89%	77%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2001	2001	2061	1883	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,5	3,5	3,6	3,9	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0	6,3	6,4	6,6	6,7	6,8	7,0
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	11,0	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	36%	36%	36%	39%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	34,3	34,3	31,9	29,6	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	154,5	154,5	156,4	151,5	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	93%	93%	91%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1995	1995	1860	1721	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834	1834
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,0	4,0	4,1	4,4	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	186710	179207	171704	164201	156698	149196	141693	134190	126687	119184	111681	104178	96675	89172	81669
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
ЕТО-10. ООО «Теплоком»																	

№ п/п	Наименование показателя	Единицы из-мерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	34%	34%	34%	36%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	5,0	5,0	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	171,3	171,3	176,0	151,8	151,8	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	84%	81%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1555	1555	1599	1523	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,9	3,9	4,0	4,3	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,5	5,6	5,8	5,9	6,0	6,1
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	162316	154587	146858	139129	131400	123671	115942	108213	100484	92755	85026	77297	69568	61839	54110
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
ЕТО-11. ООО СК «СССР»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	11%	11%	11%	16%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,5	1,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	151,7	154,3	154,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	94%	93%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	743	2044	1763	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	1,9	2,0	2,0	2,2	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	82344	77088	71832	66576	61320	56064	50808	45552	40296	35040	29784	24528	19272	14016	8760
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»																	
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,8	1,5	1,5	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	91%	85%	85%	72%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,5	177,5	177,5	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	81%	81%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	177	177	177	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	111,4	82,7	84,8	28,4	29,0	29,9	31,0	31,7	32,4	33,9	34,5	35,6	36,3	36,9	37,6
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

5.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям в зоне действия ЕТО

Т а б л и ц а 12 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям в зоне действия ЕТО

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1 307,19	1 351,13	1 356,53	1 356,53	1 366,67	1 377,14	1 380,19	1 390,40	1 394,12	1 397,13	1 397,21	1 399,22	1 399,22	1 399,22	1 399,22
1.1	магистральных	км	222,30	230,93	232,02	232,02	232,02	234,19	234,19	242,66	242,66	242,66	242,66	242,66	242,66	242,66	242,66
1.2	распределительных	км	1 084,89	1 120,19	1 124,51	1 124,51	1 134,66	1 142,95	1 146,01	1 147,74	1 151,45	1 154,46	1 154,55	1 156,56	1 156,56	1 156,56	1 156,56
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	298,56	307,10	308,46	308,45	309,01	311,42	311,95	317,39	317,97	318,48	318,49	318,75	318,75	318,75	318,75
2.1	магистральных	тыс. м²	145,46	149,12	149,84	149,84	149,77	150,93	150,96	156,12	156,12	156,12	156,12	156,12	156,12	156,12	156,12
2.2	распределительных	тыс. м²	153,11	157,98	158,62	158,61	159,25	160,49	160,98	161,27	161,85	162,36	162,38	162,63	162,63	162,63	162,63
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	26,3	26,9	27,2	27,2	27,4	27,1	26,8	25,8	24,6	24,7	25,0	25,3	25,6	26,0	26,3
3.1	магистральных	лет	26,8	27,6	27,8	27,6	28,1	27,5	27,1	25,7	25,1	25,1	25,3	25,5	25,7	25,9	26,1
3.2	распределительных	лет	25,8	26,2	26,7	26,9	26,8	26,6	26,6	25,9	24,1	24,4	24,7	25,2	25,6	26,0	26,4
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,806	0,848	0,861	0,907	0,944	0,947	0,942	0,956	0,956	0,974	0,972	0,988	0,993	0,997	1,003
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1 217,3	1 199,4	1 214,7	1 173,8	1 196,1	1 223,7	1 248,2	1 262,2	1 275,0	1 290,8	1 302,5	1 311,7	1 320,5	1 329,0	1 336,9
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	245,27	256,04	253,93	262,78	258,36	254,48	249,91	251,46	249,39	246,73	244,52	243,01	241,38	239,85	238,43
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	597,50	638,87	586,68	539,72	537,71	539,88	547,90	549,38	548,37	554,31	556,37	557,36	561,83	562,03	561,88
7.1	магистральных	тыс. Гкал	231,98	241,61	219,60	288,16	286,59	287,06	292,39	293,63	293,72	297,32	299,07	299,76	302,80	303,06	303,06
7.2	распределительных	тыс. Гкал	365,52	397,26	367,08	251,55	251,12	252,82	255,51	255,74	254,65	256,99	257,30	257,60	259,03	258,97	258,82
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	16,03%	17,38%	15,22%	14,40%	14,40%	14,31%	14,16%	13,99%	13,81%	13,74%	13,65%	13,57%	13,57%	13,49%	13,40%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,85	2,72	2,84	2,76	2,73	2,74	2,80	2,82	2,85	2,89	2,92	2,94	2,96	2,98	3,00
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	736	723	674	687	702	668	635	602	573	545	518	492	467	444	422
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,563	0,535	0,497	0,506	0,514	0,485	0,460	0,433	0,411	0,390	0,371	0,352	0,334	0,317	0,302
11.1	магистральных	ед./км/год	0,234	0,247	0,401	0,220	0,237	0,225	0,214	0,203	0,193	0,183	0,174	0,166	0,157	0,149	0,142
11.2	распределительных	ед./км/год	0,641	0,595	0,517	0,566	0,570	0,542	0,515	0,489	0,464	0,441	0,419	0,398	0,378	0,359	0,341
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	31 337,78	31 709,57	31 992,37	31 417,46	31 567,20	31 619,24	32 246,84	32 482,01	32 806,44	32 584,73	32 873,77	33 103,18	33 324,69	33 530,57	33 725,44
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	29 631,53	29 989,30	30 156,22	29 574,07	29 725,34	29 849,85	30 419,50	30 641,42	30 934,37	30 812,28	31 071,79	31 278,99	31 479,00	31 664,47	31 840,13
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	24,34	25,00	24,83	25,20	24,85	24,39	24,37	24,28	24,26	23,87	23,85	23,85	23,84	23,83	23,82
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	298,62	293,68	336,36	334,47	335,09	338,48	339,67	349,16	349,90	350,51	351,00	351,45	351,82	352,18	352,52
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	279,05	275,47	274,72	170,30	160,69	338,48	339,67	349,16	349,90	350,51	351,00	351,45	351,82	352,18	352,52
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт·ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	140,3	113,9	113,9	75,1	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	1,14	1,40	1,40	2,12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	9,74	11,55	12,13	8,83	7,52	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	9,74	11,55	12,13	8,83	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	4,23%	5,74%	5,78%	7,13%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	131,41	114,74	119,72	70,64	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	4 184,31	3 451,48	3 455,14	2 309,49	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	4 184,31	3 451,48	3 455,14	2 309,49	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12	2 439,12
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	29,82	30,30	30,33	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	7,68	6,56	6,56	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	11,32	9,36	10,85	10,85	-	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.2	распределительных	км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	135,25	141,57	141,57	150,28	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	22,30%	22,30%	22,30%	22,30%	22,30%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	22,34%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	66,92	63,94	63,94	60,23	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	66,92	63,94	63,94	60,23	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94	63,94
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,05	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.1	магистральных	тыс. м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2	распределительных	тыс. м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.1	магистральных	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.2	распределительных	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	13,68	13,68	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	31,77	28,27	28,27	26,56	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	31,77	28,27	28,27	26,56	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	20,84	19,25	19,25	19,12	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,02	0,01	0,01	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-5. ООО «Наш городок»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.1	магистральных	км	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
1.2	распределительных	км	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2.1	магистральных	тыс. м²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2.2	распределительных	тыс. м²	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2
3.1	магистральных	лет	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
3.2	распределительных	лет	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,563	0,569	0,583	0,629	0,598	0,618	0,639	0,654	0,668	0,699	0,712	0,734	0,748	0,762	0,776
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	244,62	244,62	244,62	255,39	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90	241,90
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,70	1,27	1,27	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,18	0,18	0,18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	62,6	63,6	64,6	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6	73,6	74,6	75,6	76,6
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	62,6	63,6	64,6	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6	73,6	74,6	75,6	76,6
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,476	1,492	1,530	1,650	1,711	1,768	1,829	1,873	1,911	2,001	2,039	2,103	2,142	2,181	2,221
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	306,18	306,18	306,18	320,51	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70	348,70
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,89	0,89	0,79	0,49	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	0,02	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,068	0,071	0,073	0,078	0,097	0,100	0,104	0,106	0,108	0,113	0,115	0,119	0,121	0,124	0,126
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	34,78	36,17	36,17	37,69	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	6,11	6,09	6,15	4,95	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	11,0	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-10. ООО «Теплоком»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-11. ООО СК «СССР»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,117	0,118	0,121	0,131	0,113	0,117	0,121	0,124	0,127	0,133	0,135	0,139	0,142	0,145	0,147
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	67,56	67,56	67,56	71,53	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,94	2,59	2,23	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»																	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	распределительных	км	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	распределительных	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	10,671	7,923	8,127	2,718	2,777	2,868	2,968	3,039	3,101	3,247	3,308	3,411	3,475	3,539	3,603
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,9	0,9	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	1 507,15	1 107,37	1 107,37	362,46	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,45	0,72	0,76	0,41	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,45	0,72	0,76	0,41	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	26,00%	41,39%	43,45%	5,78%	7,26%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,34	0,34	0,34	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./км/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	38,45	66,09	68,54	125,60	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	38,45	66,09	68,54	125,60	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78	135,78
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	61,43	77,57	80,45	48,25	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,14	0,14	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	0,15	0,14	0,08	0,08	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения

Т а б л и ц а 13 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения (с НДС)[5]

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
МО г. Оренбург																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	124,9	230,2	75,6	154,5	948,5	951,0	269,7	333,2	177,1	2,7	9,6	10,0	10,0	9,3	96,4
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	112,6	174,6	117,1	245,9	948,5	951,0	269,7	333,2	177,1	2,7	9,6	10,0	10,0	9,3	96,4
3	В процентах от плана	%	90,2	75,8	154,8	159,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	839,9	566,3	1 489,6	845,1	1 263,9	825,8	908,4	2 114,7	970,5	239,8	94,0	53,3	12,9	13,0	13,0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	833,4	515,8	1 442,1	827,1	1 263,9	825,8	908,4	2 114,7	970,5	239,8	94,0	53,3	12,9	13,0	13,0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	964,8	796,5	1 565,2	999,6	2 212,4	1 776,8	1 178,0	2 447,9	1 147,6	242,5	103,6	63,3	23,0	22,2	109,4
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	1 776,8	2 954,9	5 402,7	6 550,4	6 792,8	6 896,4	6 959,7	6 982,6	7 004,8	7 114,2
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	874,7	710,2	1 520,3	1 073,0	2 212,4	1 626,3	1 053,0	1 195,9	1 099,0	227,5	101,0	22,8	23,0	22,2	109,4
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	71,2	0	0	0	0	150,6	125,0	1 251,9	48,6	15,0	2,6	40,4	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	124,9	212,1	55,4	130,4	911,9	948,3	269,5	333,1	177,1	0	6,5	6,7	7,0	9,2	96,4
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	112,6	174,6	56,2	172,4	562,2	948,3	269,5	333,1	177,1	0	6,5	6,7	7,0	9,2	96,4
3	В процентах от плана	%	90,2	82,3	101,5	132,2	61,7	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	839,9	564,6	1 487,9	843,0	1 254,2	801,7	893,7	2 106,1	962,0	235,3	81,1	40,4	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	833,4	515,8	1 442,1	827,1	1 221,0	801,7	893,7	2 106,1	962,0	235,3	81,1	40,4	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	964,8	776,7	1 543,3	973,3	2 166,0	1 749,9	1 163,3	2 439,3	1 139,0	235,3	87,6	47,2	7,0	9,2	96,4
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	1 749,9	2 913,2	5 352,5	6 491,5	6 726,8	6 814,5	6 861,6	6 868,6	6 877,9	6 974,3
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	874,7	690,4	1 498,4	999,5	1 783,2	1 599,3	1 038,2	1 187,3	1 090,4	220,3	85,0	6,7	7,0	9,2	96,4
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	71,2	0	0	0	0	150,6	125,0	1 251,9	48,6	15,0	2,6	40,4	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	16,6	17,2	17,8	18,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	60,9	71,7	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	354,7	402,7	89,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	17,4	7,8	7,8	7,8	3,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	17,4	7,8	7,8	7,8	3,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	16,6	17,2	17,8	18,5	17,4	7,8	7,8	7,8	3,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	17,4	25,2	33,0	40,8	44,4	56,4	68,4	80,4	92,4	104,4
10	Источники инвестиций		-														
	Собственные средства	млн. руб.	-	16,6	17,2	71,7	16,5	17,4	7,8	7,8	7,8	3,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	0	1,0	0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0,42	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0,42	0,4	1,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	1,5	2,0	2,6	3,1	3,7	4,2	4,9	5,5	6,1	6,8
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	-	0,42	0,4	0	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0,021	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,1	3,2	3,0	0,0	0,0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,1	3,2	3,0	0,0	0,0

[5] В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0,004	0,0	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0,025	0,0	0,9	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	3,0	3,4	3,5	3,3	0,3	0,3
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8	1,0	4,0	7,4	10,9	14,2	14,5	14,8
10	Источники инвестиций		-														
	Собственные средства	млн. руб.	-	0,025	0,0	0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	3,0	3,4	3,5	3,3	0,3	0,3
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-5. ООО «Наш городок»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций		-	-													
	Собственные средства	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	1,5	1,5	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	1,26	1,3	1,3	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	1,26	2,8	2,9	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	-	1,26	2,8	0	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций																
	Собственные средства	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0,82	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0,9	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	100	195,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0,82	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций		-														
	Собственные средства	млн. руб.	-	0,82	0,9	0,9	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-10. ООО «Теплоком»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0,67	0,7	0,8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	120	557,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0,67	0,7	0,8	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций		-														
	Собственные средства	млн. руб.	-	0,67	0,7	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-11. ООО СК «СССР»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций		-	0	0												
	Собственные средства	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»																	
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	В процентах от плана	%	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом	млн. руб.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Источники инвестиций		-	-	-												
	Собственные средства	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за счет присоединения потребителей	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	млн. руб.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Часть 6 Индикаторы развития систем теплоснабжения

6.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)

Т а б л и ц а 14 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)[6]

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Сакмарская ТЭЦ																		
1	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9 488,3	9 336,8	9 363,7	9 080,0	9 614,0	10 069,4	10 602,6	10 952,6	11 265,0	11 682,6	11 981,4	12 202,0	12 417,9	12 620,4	12 810,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2 212,4	2 177,1	2 183,4	2 117,2	2 145,7	2 223,3	2 250,7	2 250,7	2 264,6	2 298,1	2 331,6	2 365,1	2 398,6	2 432,1	2 465,6
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	956,12	940,86	943,57	914,98	931,93	957,95	981,81	995,73	1 008,55	1 024,35	1 036,08	1 045,23	1 054,09	1 062,49	1 070,40
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	642,36	632,11	633,93	614,72	627,22	645,21	666,20	680,13	691,92	705,60	715,20	722,23	728,96	735,24	741,03
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	499,14	491,17	492,59	477,66	488,21	501,49	517,04	527,25	536,36	546,51	553,77	559,03	564,16	568,95	573,43
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	143,23	140,94	141,34	137,06	139,01	143,72	149,16	152,88	155,56	159,09	161,43	163,20	164,80	166,28	167,60
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	313,76	308,75	309,64	300,26	304,71	312,73	315,61	315,61	316,63	318,76	320,88	323,00	325,13	327,25	329,38
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	280,98	276,49	277,29	268,89	272,51	279,26	281,50	281,50	282,40	284,39	286,38	288,37	290,36	292,35	294,34
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	29,99	29,51	29,59	28,70	30,40	31,67	32,30	32,30	32,42	32,56	32,69	32,82	32,96	33,09	33,23
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2 508,8	2 386,5	2 567,0	2 511,4	2 491,9	2 524,7	2 613,6	2 668,0	2 713,4	2 769,8	2 809,7	2 840,1	2 868,9	2 896,0	2 920,9
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1 803,5	1 715,6	1 845,3	1 805,4	1 787,7	1 811,3	1 875,0	1 914,1	1 946,7	1 987,1	2 015,7	2 037,6	2 058,2	2 077,6	2 095,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	915,5	870,9	936,8	916,5	910,9	922,8	955,3	975,2	991,9	1 012,4	1 027,0	1 038,2	1 048,7	1 058,6	1 067,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	888,0	844,7	908,6	888,9	876,9	888,4	919,7	938,9	954,8	974,7	988,7	999,4	1 009,5	1 019,1	1 027,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	705,3	670,9	721,6	706,0	704,1	713,4	738,5	753,9	766,8	782,7	793,9	802,6	810,7	818,3	825,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	515,4	490,3	527,3	515,9	508,4	515,1	533,2	544,4	553,6	565,1	573,3	579,5	585,3	590,9	595,9
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	185,9	176,9	190,2	186,1	191,7	194,3	201,1	205,3	208,8	213,1	216,2	218,5	220,8	222,8	224,8
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,6	52,6	52,6	52,6	50,8	49,8	48,8	48,1	47,6	46,8	46,2	45,8	45,4	45,1	44,8
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,096	0,093	0,100	0,101	0,095	0,092	0,090	0,089	0,088	0,087	0,086	0,085	0,084	0,084	0,083
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,0	18,4	19,7	19,9	18,7	18,1	17,8	17,6	17,4	17,1	16,9	16,8	16,7	16,5	16,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	125,6	125,1	125,1	124,7	123,8	122,8	121,9	121,1	120,2	119,4
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	45,9	44,4	47,6	48,1	46,7	45,7	46,7	47,7	48,2	48,5	48,5	48,3	48,1	47,9	47,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,237	0,233	0,230	0,223	0,227	0,234	0,239	0,243	0,246	0,250	0,253	0,255	0,257	0,259	0,261
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	226,6	215,6	228,3	223,4	222,0	224,9	232,9	237,7	241,8	246,8	250,3	253,1	255,6	258,0	260,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,171	3,098	3,408	3,513	3,584	3,582	3,644	3,687	3,720	3,833	3,863	3,954	3,998	4,044	4,091
БМК «Оренбургская»																		
2	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	228,5	238,1	198,6	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	67,9	70,8	59,1	66,4	68,4	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	-	20,58	21,45	17,89	18,84	18,97	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	11,02	11,49	9,58	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	9,11	9,50	7,92	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	1,91	1,99	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	9,56	9,96	8,31	9,31	9,44	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	8,63	8,99	7,50	8,43	8,56	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	0,93	0,97	0,81	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	-	80,7	61,8	54,1	54,8	54,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	46,0	35,2	30,8	29,7	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	26,9	20,6	18,0	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	19,1	14,6	12,8	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	34,7	26,6	23,3	25,1	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	25,5	19,5	17,1	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	9,3	7,1	6,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	0,118	0,086	0,091	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088

[6] В качестве показателя «Расход тепловой энергии» указан полезный отпуск тепловой энергии

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	-	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	23,2	17,0	17,9	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	127,0	127,0	127,0	127,0	125,1	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	73,9	54,3	57,0	55,2	53,7	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	-	0,172	0,179	0,150	0,157	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	224,7	172,0	150,6	145,0	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4	145,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	3,908	2,943	3,159	3,325	3,443	3,564	3,649	3,723	3,898	3,972	4,096	4,172	4,249	4,326
Котельная «Гугучинская» (с 2035 г. БМК «Гугучинская»)																		
3	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	127,9	134,5	125,2	117,8	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	11,6	12,2	11,4	10,7	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	8,52	8,96	8,34	7,85	8,24	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	6,96	7,32	6,81	6,41	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	6,14	6,46	6,01	5,66	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,82	0,86	0,80	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,56	1,64	1,53	1,44	1,62	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,48	1,55	1,44	1,36	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	17,4	15,8	17,6	16,4	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	14,5	13,2	14,7	13,6	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	10,2	9,3	10,3	9,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	4,3	3,9	4,4	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,6	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,4	2,2	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,079	0,069	0,082	0,081	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,7	13,6	16,2	16,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	41,4	35,9	42,9	42,4	38,2	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,392	0,412	0,384	0,361	0,379	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	467,6	426,0	473,7	440,1	412,2	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,610	2,285	2,801	2,825	2,772	2,870	2,970	3,041	3,103	3,249	3,310	3,413	3,477	3,541	3,605
Котельная «Карачи»																		
4	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	226,2	294,8	338,1	366,6	366,7	366,7	376,1	376,1	376,1	376,1	376,1	376,1	376,1	376,1	376,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	17,1	22,3	25,6	27,7	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	14,46	18,84	21,61	23,43	24,36	24,36	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	11,91	15,53	17,80	19,31	20,27	20,27	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	9,37	12,21	14,01	15,19	15,19	15,19	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	2,54	3,31	3,80	4,12	5,08	5,08	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	2,55	3,32	3,80	4,12	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,17	2,83	3,25	3,52	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,37	0,48	0,55	0,60	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	56,8	57,5	66,8	81,6	87,9	87,9	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	47,7	48,3	56,1	68,5	74,8	74,8	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	24,9	25,2	29,3	35,8	35,1	35,1	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	22,8	23,1	26,8	32,8	39,7	39,7	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	9,1	9,2	10,7	13,1	13,1	13,1	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,8	5,8	6,8	8,3	7,9	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	3,3	3,4	3,9	4,8	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,110	0,085	0,087	0,098	0,096	0,096	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	21,7	16,9	17,1	19,2	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	66,6	51,7	52,4	59,0	57,9	57,9	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,140	0,183	0,210	0,227	0,236	0,236	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	241,8	244,6	284,3	347,1	340,6	340,6	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7	347,7
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,620	2,838	2,951	3,394	3,620	3,740	3,851	3,944	4,024	4,213	4,292	4,426	4,509	4,592	4,675
Котельная «Лесозащитная» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)																		
5	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	52,3	48,7	57,3	49,1	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	31,3	29,1	34,2	29,4	28,4	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	7,54	7,02	8,26	7,09	7,67	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	3,52	3,27	3,85	3,30	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,51	3,27	3,85	3,30	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	4,03	3,75	4,41	3,79	3,66	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,97	3,69	4,35	3,73	3,60	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	18,4	18,0	22,3	20,9	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	8,4	8,2	10,2	9,5	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	8,4	8,2	10,2	9,5	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	10,0	9,8	12,1	11,4	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	9,5	9,3	11,5	10,8	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,160	0,169	0,177	0,194	0,178	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,6	33,3	35,0	38,2	35,1	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	59,9	62,9	66,2	72,3	66,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,208	0,194	0,228	0,196	0,212	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	231,7	226,6	280,5	262,8	281,9	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0	285,0
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	5,274	5,601	6,042	6,743	6,740	7,041	7,286	7,460	7,612	7,969	8,120	8,373	8,530	8,687	8,843
Котельная «Туркестанская»																		
6	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	207,4	124,5	145,7	138,2	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	33,8	20,3	23,7	22,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	18,58	11,15	13,05	12,38	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	13,90	8,35	9,77	9,27	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	10,45	6,27	7,34	6,96	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	3,45	2,07	2,43	2,30	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	4,67	2,81	3,28	3,11	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	4,29	2,57	3,01	2,86	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,39	0,23	0,27	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	22,9	19,8	26,5	30,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	18,3	15,8	21,2	24,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	8,6	7,5	10,0	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	9,6	8,3	11,2	12,9	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,6	4,0	5,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,5	3,1	4,1	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	0,9	1,2	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,042	0,060	0,069	0,083	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	8,2	11,8	13,5	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	20,6	29,8	34,1	41,5	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,873	0,524	0,613	0,582	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	404,7	350,3	469,6	542,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,365	1,988	2,336	2,905	3,246	3,354	3,470	3,553	3,626	3,796	3,868	3,988	4,063	4,138	4,212
Котельная «Чичерина» (с 2035 г. БМК «Чичерина»)																		
8	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	75,0	66,4	82,8	70,8	73,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	23,8	21,1	26,4	22,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	6,86	6,08	7,58	6,48	6,79	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	3,67	3,25	4,05	3,47	3,59	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,60	3,19	3,98	3,40	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,06	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,19	2,83	3,53	3,02	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,03	2,68	3,35	2,86	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,16	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	18,3	21,2	22,2	19,9	19,8	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	9,5	11,0	11,5	10,3	10,1	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	8,9	10,3	10,8	9,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	8,8	10,2	10,7	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	7,5	8,7	9,1	8,2	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,3	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,119	0,155	0,130	0,137	0,130	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	23,5	30,6	25,7	27,0	25,6	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	62,1	81,0	67,9	71,4	67,8	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,277	0,245	0,306	0,261	0,274	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	359,6	416,0	434,7	390,7	383,6	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1	389,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,908	5,157	4,431	4,760	4,910	4,812	4,979	5,098	5,202	5,446	5,549	5,723	5,830	5,937	6,044
Котельная «Янтарь» (с 2026 г. БМК «Янтарь»)																		
10	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	142,7	57,3	87,1	83,7	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2,9	1,2	1,8	1,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	8,64	3,47	5,27	5,07	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	8,21	3,30	5,02	4,82	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	6,85	2,75	4,18	4,02	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	1,36	0,55	0,83	0,80	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,42	0,17	0,26	0,25	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,37	0,15	0,23	0,22	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,05	0,02	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	12,1	14,7	16,2	17,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	11,6	14,0	15,4	16,7	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	7,1	8,6	9,4	10,2	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	4,5	5,4	6,0	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,6	0,7	0,7	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,4	0,5	0,5	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,050	0,150	0,108	0,122	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	9,8	29,5	21,4	24,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	25,9	78,1	56,6	63,8	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,162	0,065	0,099	0,095	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	132,7	160,7	177,0	191,9	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8	204,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,631	4,969	3,692	4,257	2,906	3,002	3,107	3,181	3,246	3,398	3,462	3,570	3,637	3,704	3,771
Котельная «Советская» (с 2028 г. БМК «Советская»)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	39,8	38,8	40,6	35,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	50,5	49,3	51,6	44,9	47,9	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	8,33	8,12	8,50	7,39	7,82	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,91	1,86	1,95	1,70	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,91	1,86	1,95	1,70	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	6,42	6,26	6,55	5,70	6,08	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	6,42	6,26	6,55	5,70	6,08	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	13,0	14,2	14,2	13,2	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,0	3,3	3,3	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,0	3,3	3,3	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	10,0	11,0	10,9	10,2	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	10,0	11,0	10,9	10,2	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
11	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,075	0,084	0,080	0,086	0,089	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	14,7	16,6	15,8	16,9	17,6	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	39,0	43,9	41,8	44,8	46,6	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,421	0,411	0,430	0,374	0,396	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	150,5	165,2	164,7	153,3	163,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,457	2,794	2,731	2,985	3,377	3,532	3,655	3,742	3,818	3,998	4,073	4,201	4,279	4,358	4,436
Котельная «Дубки» (с 2035 г. БМК «Дубки»)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	25,5	24,8	29,6	21,2	22,2	24,9	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,63	4,50	5,36	3,84	3,97	4,24	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
12	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	4,63	4,50	5,36	3,84	3,97	4,24	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,24	3,15	3,76	2,70	2,82	3,00	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	1,38	1,34	1,60	1,15	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	11,6	9,0	10,5	10,8	10,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	11,6	9,0	10,5	10,8	10,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	4,9	3,8	4,5	4,6	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	6,7	5,2	6,1	6,2	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	120,3	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	38,0	30,4	29,9	42,6	40,4	39,3	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,041	0,040	0,047	0,034	0,035	0,037	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Авиагородок»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	88,6	86,5	90,3	82,7	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	27,8	27,2	28,4	26,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	9,88	9,65	10,08	9,22	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	6,19	6,04	6,31	5,78	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	4,74	4,63	4,84	4,43	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	1,44	1,41	1,47	1,35	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,69	3,61	3,77	3,45	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,54	3,45	3,61	3,30	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,15	0,16	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	17,5	20,9	24,7	23,9	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	12,3	14,7	17,4	16,8	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,1	7,3	8,6	8,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	6,2	7,5	8,8	8,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	5,2	6,2	7,3	7,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	4,5	5,4	6,4	6,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
13	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,7	0,8	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,068	0,084	0,095	0,100	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	13,5	16,5	18,7	19,7	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	32,0	39,2	44,3	46,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,145	0,142	0,148	0,135	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	89,1	106,5	125,6	121,6	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,250	2,784	3,225	3,484	1,515	1,566	1,621	1,659	1,693	1,773	1,806	1,863	1,897	1,932	1,967
Котельная «ЖБК»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	83,0	89,0	66,9	78,0	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	8,1	8,7	6,6	7,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
14	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	9,18	9,84	7,39	8,62	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	8,03	8,61	6,47	7,54	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	5,87	6,29	4,73	5,51	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	2,16	2,32	1,74	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,15	1,23	0,93	1,08	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,03	1,11	0,83	0,97	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,11	0,12	0,09	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	16,4	15,9	18,8	19,5	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	14,8	14,3	17,0	17,6	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,8	6,6	7,8	8,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	8,0	7,7	9,1	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,6	1,6	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,082	0,074	0,117	0,104	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	16,2	14,6	23,0	20,5	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	29,0	26,2	41,4	36,8	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,283	0,304	0,228	0,266	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	210,0	203,2	240,9	250,2	260,6	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,694	2,457	3,976	3,617	3,867	3,993	4,132	4,231	4,317	4,519	4,605	4,749	4,838	4,926	5,015
Котельная «4 квартал» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)																		
15	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	179,7	170,4	183,9	164,7	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,2	8,7	9,4	8,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	9,91	9,39	10,14	9,08	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	8,70	8,24	8,90	7,97	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	8,63	8,18	8,83	7,90	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,21	1,14	1,24	1,11	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,17	1,11	1,20	1,07	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	12,9	14,6	17,7	17,3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	11,3	12,7	15,4	15,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	11,0	12,4	15,0	14,7	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,6	1,8	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,5	1,7	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,061	0,073	0,082	0,089	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,1	14,3	16,1	17,6	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,9	37,9	42,7	46,5	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,416	0,394	0,426	0,381	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	461,5	520,3	631,7	616,9	595,8	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7	595,7
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,010	2,415	2,786	3,106	3,885	4,012	4,152	4,251	4,338	4,541	4,627	4,772	4,861	4,950	5,040
Котельная «Харьковская» (с 2035 г. БМК «Харьковская»)																		
16	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	96,6	80,2	91,2	83,7	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	22,9	19,0	21,6	19,8	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	10,30	8,55	9,73	8,92	9,09	9,09	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	7,23	6,00	6,83	6,26	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	6,39	5,30	6,04	5,53	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,84	0,70	0,80	0,73	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,07	2,55	2,90	2,66	3,21	3,21	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,91	2,41	2,75	2,52	3,08	3,08	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,16	0,13	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	26,4	26,0	27,0	25,3	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	19,2	19,0	19,6	18,4	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	13,3	13,1	13,6	12,8	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	5,9	5,8	6,1	5,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	7,2	7,1	7,3	6,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,1	6,0	6,2	5,8	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,138	0,164	0,149	0,153	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	27,2	32,3	29,4	30,1	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	52,1	61,9	56,4	57,8	57,3	57,3	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,284	0,236	0,268	0,246	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	366,6	361,4	374,4	351,6	327,6	327,8	327,9	327,9	327,9	327,9	327,9	327,9	327,9	327,9	327,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,526	5,431	5,072	5,309	5,719	5,911	6,119	6,266	6,393	6,693	6,820	7,033	7,165	7,296	7,428
Котельная «Орентрикотаж» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)																		
17	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	17,0	17,0	24,9	24,3	25,9	25,9	25,9	25,9	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,3	1,3	2,0	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,71	2,71	3,97	3,88	3,98	3,98	3,98	3,98	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,07	1,07	1,56	1,53	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,82	0,82	1,20	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,25	0,25	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,64	1,64	2,41	2,35	2,38	2,38	2,38	2,38	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,17	0,17	0,25	0,24	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	14,7	14,6	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	12,1	11,9	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,1	6,1	6,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	6,0	5,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,6	2,6	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,361	0,356	0,272	0,277	0,261	0,261	0,261	0,261	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	71,1	70,3	53,6	54,6	51,5	51,5	51,5	51,5	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	188,7	186,4	142,1	144,8	136,3	136,3	136,3	136,3	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,132	0,132	0,193	0,189	0,194	0,194	0,194	0,194	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	298,4	294,8	329,4	328,1	329,3	329,2	329,2	329,2	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	11,852	11,834	9,250	9,636	9,883	10,207	10,563	10,816	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «11 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)																		
18	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	2,7	2,7	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	24,6	24,9	20,5	20,1	23,6	24,9	24,9	24,9	24,9	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,00	4,07	3,34	3,28	3,60	3,77	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,87	3,94	3,23	3,18	3,49	3,65	3,65	3,65	3,65	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,12	3,17	2,60	2,56	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,76	0,77	0,63	0,62	0,49	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4,2	4,0	5,4	5,1	5,3	5,9	5,9	5,9	5,9	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,1	3,9	5,3	5,0	5,2	5,8	5,8	5,8	5,8	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,3	2,2	3,0	2,8	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,8	1,7	2,3	2,2	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,036	0,033	0,056	0,053	0,053	0,059	0,059	0,059	0,059	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	7,0	6,6	11,0	10,5	10,5	11,7	11,7	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	124,7	124,7	124,7	124,7	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,5	17,3	28,9	27,8	27,8	29,4	29,4	29,4	29,4	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,257	0,261	0,214	0,211	0,231	0,242	0,242	0,242	0,242	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	6,1	5,9	8,0	7,6	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,168	1,108	1,897	1,860	2,009	2,319	2,400	2,457	2,507	-	-	-	-	-	-
Котельная «Овощевод»																		
19	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	22,4	12,6	13,1	11,8	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	6,7	3,8	3,9	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,93	1,08	1,13	1,01	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,08	0,60	0,63	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,08	0,60	0,63	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,86	0,48	0,50	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,86	0,48	0,50	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,0	2,4	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,7	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,7	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,3	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,3	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,075	0,104	0,100	0,077	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	14,7	20,6	19,8	15,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	39,0	54,5	52,3	40,3	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,122	0,068	0,071	0,064	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	105,8	82,9	83,0	57,2	57,3	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,456	3,470	3,415	2,684	2,748	2,841	2,939	3,010	3,071	3,215	3,276	3,378	3,441	3,505	3,568
Котельная «67 городок» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)																		
20	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	49,5	47,9	49,7	41,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	24,6	23,8	24,7	20,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	6,40	6,19	6,43	5,42	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,79	2,70	2,80	2,36	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,25	2,17	2,26	1,90	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,54	0,52	0,54	0,46	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,61	3,49	3,63	3,06	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,12	3,02	3,14	2,65	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,49	0,47	0,49	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	15,2	14,1	16,8	15,6	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	7,0	6,5	7,7	7,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,9	3,6	4,3	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	3,1	2,9	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	8,2	7,6	9,1	8,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,4	5,0	5,9	5,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,8	2,6	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,078	0,075	0,086	0,094	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,4	14,8	17,0	18,6	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	43,1	41,3	47,4	52,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,294	0,285	0,296	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	178,0	165,0	196,7	182,4	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,569	2,487	2,928	3,289	3,303	3,413	3,531	3,616	3,689	-	-	-	-	-	-
Котельная «Бр. Коростелевых»																		
21	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	112,1	113,2	130,0	163,0	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,1	1,1	1,2	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	8,20	8,28	9,51	11,92	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	8,05	8,13	9,33	11,70	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	6,11	6,17	7,08	8,88	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	1,94	1,96	2,25	2,82	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,15	0,15	0,17	0,22	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,14	0,16	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	25,5	23,6	27,3	26,2	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	25,1	23,2	26,9	25,8	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	12,1	11,2	13,0	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	13,0	12,0	13,9	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,108	0,099	0,100	0,077	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	21,3	19,5	19,7	15,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	49,7	45,5	45,9	35,2	51,6	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,576	0,582	0,668	0,838	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586	0,586
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	852,0	787,7	911,4	876,4	894,6	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1	894,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,554	3,289	3,399	2,663	4,243	4,381	4,533	4,642	4,736	4,958	5,052	5,210	5,307	5,405	5,502
Котельная «Мебельная фабрика» (с 2035 г. БМК «Мебельная фабрика»)																		
22	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	64,0	66,7	63,7	59,7	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	12,1	12,6	12,1	11,3	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,86	5,06	4,84	4,53	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	3,19	3,32	3,17	2,98	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,07	3,20	3,06	2,87	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,67	1,74	1,66	1,56	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,54	1,60	1,53	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,13	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	13,5	13,5	15,2	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	8,6	8,6	9,7	9,5	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	7,7	7,7	8,7	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,9	4,9	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,8	3,9	4,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,120	0,115	0,136	0,142	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	23,6	22,8	26,9	28,1	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	62,5	60,3	71,1	74,4	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,113	0,118	0,113	0,106	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	179,1	179,9	202,6	198,7	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1	205,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,937	3,835	4,638	4,960	5,230	5,404	5,592	5,726	5,842	6,117	6,232	6,427	6,547	6,668	6,788
Котельная «Мебельный комбинат» (с 2028 г. БМК «Мебельный комбинат»)																		
23	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	32,6	28,0	26,6	25,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	26,0	22,3	21,2	20,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,93	4,24	4,03	3,91	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,56	1,34	1,28	1,24	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,56	1,34	1,28	1,24	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,37	2,89	2,75	2,67	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,30	2,83	2,69	2,62	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	9,0	8,1	10,0	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,8	2,5	3,1	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,8	2,5	3,1	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	6,3	5,6	6,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,8	5,2	6,5	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,085	0,089	0,116	0,114	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	16,8	17,5	22,8	22,4	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	44,4	46,3	60,3	59,3	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,308	0,265	0,252	0,244	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	173,2	155,1	192,0	183,3	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9	210,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,796	2,947	3,935	3,952	4,644	4,799	4,966	5,084	5,188	5,431	5,534	5,707	5,814	5,921	6,027
Котельная «ЖДТ» (с 2027 г. БМК «ЖДТ»)																		
24	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	110,5	92,1	92,4	90,9	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	17,6	14,6	14,7	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	8,51	7,10	7,12	7,01	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	6,09	5,08	5,09	5,01	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	5,30	4,42	4,43	4,37	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,79	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	2,42	2,02	2,02	1,99	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,23	1,86	1,87	1,84	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	16,0	13,9	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	11,8	10,2	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	8,0	6,9	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	3,8	3,3	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,3	3,7	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,4	2,9	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,072	0,075	0,089	0,089	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	14,3	14,8	17,6	17,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	37,8	39,3	46,5	46,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,322	0,269	0,269	0,265	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	302,6	262,5	311,6	307,8	306,6	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,379	2,500	3,036	3,113	3,167	3,271	3,385	3,466	3,536	3,702	3,772	3,890	3,963	4,036	4,108
Котельная «Пединститут» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)																		
25	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	14,8	10,7	12,3	11,6	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	21,3	15,5	17,8	16,7	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,07	2,95	3,40	3,18	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,99	0,72	0,82	0,77	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,71	0,51	0,59	0,56	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,28	0,20	0,23	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,08	2,24	2,57	2,41	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,71	1,96	2,26	2,12	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,38	0,27	0,31	0,30	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	6,8	5,5	7,0	6,4	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,0	1,6	2,0	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	0,9	1,1	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,9	3,9	4,9	4,5	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,4	2,7	3,4	3,1	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,5	1,2	1,5	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,060	0,066	0,073	0,072	0,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	11,8	13,0	14,4	14,1	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,2	34,5	38,0	37,3	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,605	0,439	0,505	0,473	0,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	131,5	105,5	133,8	123,0	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,967	2,196	2,487	2,490	2,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «8 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)																		
26	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	65,5	65,1	73,4	67,5	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,3	9,3	10,4	9,6	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,58	4,56	5,14	4,73	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	3,27	3,25	3,66	3,37	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,15	3,13	3,52	3,24	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,32	1,31	1,48	1,36	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,18	1,18	1,33	1,22	1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,13	0,13	0,15	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	9,2	8,7	10,0	9,5	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	6,3	6,0	6,9	6,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,6	5,3	6,1	5,8	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,7	3,2	3,0	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,0	2,3	2,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,086	0,081	0,084	0,086	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	16,9	16,1	16,5	16,9	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	44,7	42,5	43,7	44,8	39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,490	0,487	0,549	0,505	0,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	600,5	567,3	656,9	620,5	576,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,817	2,705	2,852	2,991	2,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Набережная» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)																		
28	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	41,6	45,2	36,4	33,8	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,6	10,4	8,4	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,50	3,80	3,06	2,84	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,24	2,43	1,96	1,82	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,00	2,17	1,75	1,62	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,24	0,26	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,25	1,36	1,10	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,22	1,32	1,07	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	10,2	7,8	7,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	6,9	5,3	5,3	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,0	3,8	3,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,9	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	3,3	2,6	2,6	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,0	2,3	2,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,119	0,085	0,105	0,098	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	23,5	16,7	20,7	19,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	62,2	44,1	54,7	51,0	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,255	0,277	0,224	0,207	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	362,9	279,5	279,5	241,8	255,8	255,8	255,8	255,8	255,8	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,921	2,810	3,575	3,407	4,462	4,609	4,770	4,884	4,983	-	-	-	-	-	-
Котельная «Баня-3»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
29	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,037	0,037	0,037	0,257	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «ОГАУ» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	32,6	27,5	27,9	29,5	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	31,5	26,5	26,9	28,4	30,3	34,8	34,8	34,8	34,8	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	6,49	5,46	5,55	5,86	6,07	6,37	6,37	6,37	6,37	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,93	1,63	1,65	1,75	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,57	1,32	1,34	1,42	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	-	-	-	-	-	-
30	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,37	0,31	0,32	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	4,55	3,83	3,89	4,12	4,10	4,41	4,41	4,41	4,41	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	4,00	3,37	3,42	3,61	3,84	4,12	4,12	4,12	4,12	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,56	0,47	0,48	0,50	0,26	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	10,9	9,0	11,1	11,2	11,6	12,2	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,5	2,9	3,6	3,6	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,0	1,7	2,1	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,5	1,2	1,5	1,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	7,4	6,1	7,6	7,6	7,2	7,6	7,6	7,6	7,6	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,1	4,2	5,2	5,3	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,3	1,9	2,3	2,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,061	0,060	0,074	0,070	0,073	0,077	0,077	0,077	0,077	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,1	11,9	14,5	13,8	14,4	15,2	15,2	15,2	15,2	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	118,4	118,4	118,4	118,4	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	32,0	31,4	38,4	36,5	38,2	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,511	0,430	0,437	0,462	0,478	0,502	0,502	0,502	0,502	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	157,6	130,1	161,4	162,2	189,7	200,1	200,1	200,1	200,1	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,018	1,997	2,505	2,432	2,770	3,018	3,123	3,198	3,263	-	-	-	-	-	-
Котельная «Тексорен»																		
31	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	44,6	42,3	41,4	39,3	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	29,5	27,9	27,4	26,0	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	5,89	5,57	5,47	5,19	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,14	2,03	1,99	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,14	2,03	1,99	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,74	3,55	3,48	3,30	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,74	3,55	3,48	3,30	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	9,8	7,9	9,9	10,1	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,6	2,9	3,6	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,6	2,9	3,6	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	6,3	5,0	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,3	5,0	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,080	0,068	0,087	0,094	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,8	13,4	17,1	18,5	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	41,9	35,4	45,3	48,8	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,406	0,385	0,377	0,358	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	247,2	197,9	247,9	253,8	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,639	2,254	2,954	3,257	3,401	3,513	3,635	3,722	3,798	3,976	4,052	4,178	4,256	4,334	4,413
Котельная «Кадетский корпус» (переключение на БМК «Уральская» с 2026 г.)																		
32	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12,4	13,5	7,1	6,8	9,8	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	18,1	19,8	10,4	9,9	14,0	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,97	4,34	2,27	2,18	2,73	3,03	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,94	1,03	0,54	0,52	0,55	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,80	0,88	0,46	0,44	0,47	0,47	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,14	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	3,03	3,31	1,73	1,66	2,19	2,49	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,30	2,51	1,32	1,26	1,78	2,06	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,73	0,80	0,42	0,40	0,40	0,43	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,7	4,8	5,6	5,4	5,4	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,2	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,5	3,8	4,4	4,2	4,4	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,2	1,9	2,2	2,1	2,5	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,3	1,9	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	65,0	65,0	65,0	65,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,064	0,049	0,108	0,108	0,068	0,075	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,5	9,7	21,4	21,3	13,3	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	122,8	122,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	24,5	18,9	41,8	41,7	35,3	32,8	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,576	0,630	0,330	0,316	0,396	0,440	0,440	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	114,0	96,2	111,2	106,4	96,0	106,4	106,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,088	1,629	3,689	3,762	2,559	2,932	3,034	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Черепановых»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	33,8	32,5	34,1	29,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	14,5	14,0	14,7	12,5	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,74	3,60	3,77	3,22	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,81	1,74	1,82	1,56	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,62	1,56	1,64	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,93	1,86	1,95	1,67	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,84	1,77	1,86	1,59	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,9	4,5	5,0	4,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,0	2,3	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,2	1,7	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,2	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,5	1,9	2,1	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
33	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,066	0,051	0,055	0,061	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	13,0	10,1	10,9	12,1	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	34,3	26,8	28,9	32,0	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,227	0,218	0,229	0,196	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	135,0	101,2	114,5	108,4	100,1	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,162	1,702	1,883	2,133	2,926	3,024	3,129	3,204	3,269	3,422	3,487	3,596	3,663	3,731	3,798
Котельная «СОК» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,51	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,51	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,51	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,0	0,8	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,0	0,8	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,0	0,8	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,283	0,131	0,132	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Стройгородок» (с 2026 г. БМК «Стройгородок»)																		
35	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	32,6	32,1	32,0	30,2	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,64	1,62	1,62	1,52	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,57	1,54	1,54	1,45	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,57	1,54	1,54	1,45	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,3	1,0	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,2	0,9	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,2	0,9	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,036	0,028	0,047	0,058	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	7,0	5,5	9,3	11,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,7	14,7	24,6	30,3	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,194	0,191	0,191	0,180	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	137,4	106,2	177,7	205,8	191,8	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,172	0,931	1,600	2,010	1,915	1,979	2,048	2,097	2,140	2,240	2,283	2,354	2,398	2,442	2,486
Котельная «9 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)																		
36	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	34,3	29,3	35,2	33,3	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	4,1	3,5	4,2	4,0	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,35	2,01	2,41	2,27	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,65	1,41	1,69	1,60	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,65	1,41	1,69	1,60	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,70	0,60	0,72	0,68	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,53	0,45	0,54	0,51	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,17	0,15	0,18	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,2	2,9	3,8	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,0	1,8	2,3	2,2	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,0	1,8	2,3	2,2	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,3	1,2	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,057	0,060	0,065	0,068	0,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	11,3	11,9	12,8	13,3	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	29,8	31,5	33,9	35,2	33,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,468	0,400	0,481	0,454	0,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	391,6	353,6	457,1	448,1	451,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,879	2,006	2,215	2,350	2,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «ОКБ-1»																		
37	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,90	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,90	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,9	1,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,9	1,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,111	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Котельная «Гаражи УВД» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)																		
38	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	4,0	4,2	4,0	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,2	9,8	9,4	9,1	9,7	9,7	9,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,41	1,49	1,43	1,39	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,19	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,22	1,29	1,24	1,20	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,17	1,24	1,19	1,16	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,04	0,05	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,7	2,8	3,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,3	2,4	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,2	2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,086	0,085	0,100	0,097	0,099	0,099	0,099	0,099	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	17,0	16,7	19,8	19,2	19,5	19,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	44,9	44,3	52,4	50,8	51,5	51,5	51,5	51,5	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,221	0,233	0,224	0,218	0,224	0,224	0,224	0,224	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	53,7	56,0	63,6	59,8	64,5	64,5	64,5	64,5	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,827	2,820	3,416	3,386	3,731	3,856	3,990	4,086	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Инфекционная больница»																		
39	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,73	0,60	0,92	0,42	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,73	0,60	0,92	0,42	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,9	2,5	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,9	2,5	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,196	0,161	0,247	0,113	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Победы» (с 2024 г. БМК «Победы»)																		
40	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	33,8	35,7	34,8	30,5	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	7,7	8,2	7,9	7,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,26	3,44	3,35	2,94	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,28	2,40	2,34	2,05	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,28	2,40	2,34	2,05	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,98	1,04	1,01	0,89	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,98	1,04	1,01	0,89	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	7,1	7,1	8,2	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	5,0	4,9	5,7	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,0	4,9	5,7	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	67,3	67,3	67,3	67,3	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,147	0,138	0,164	0,173	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	29,0	27,3	32,4	34,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	54,8	51,5	61,2	64,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,306	0,322	0,314	0,276	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	466,2	462,8	535,7	494,1	461,0	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,833	4,595	5,599	6,013	4,081	4,217	4,364	4,468	4,559	4,773	4,863	5,015	5,109	5,203	5,297
Котельная «Самолетная»																		
41	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	52,9	57,2	57,1	51,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	5,2	5,6	5,6	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,68	3,97	3,97	3,58	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,86	3,10	3,09	2,79	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,54	2,75	2,74	2,48	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,32	0,35	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,81	0,88	0,88	0,79	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,66	0,71	0,71	0,64	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,7	5,5	6,5	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	4,4	4,1	4,9	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,1	2,9	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,3	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,059	0,051	0,061	0,066	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	11,5	10,1	12,1	13,0	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	30,5	26,8	32,0	34,4	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,685	0,741	0,739	0,668	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	577,6	548,3	653,3	634,9	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3	610,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,924	1,707	2,090	2,298	3,211	3,318	3,433	3,515	3,587	3,755	3,826	3,946	4,019	4,093	4,167
Котельная «ОКБ-2»																		
42	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,4	1,7	1,7	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,4	1,7	1,7	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,120	0,120	0,120	0,115	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «7 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)																		
43	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	52,3	51,7	43,3	46,5	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	7,7	7,6	6,4	6,9	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,59	3,56	2,98	3,19	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,51	2,48	2,08	2,23	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,51	2,48	2,08	2,23	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,09	1,07	0,90	0,96	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,98	0,97	0,81	0,87	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	6,9	6,8	7,8	7,7	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	4,5	4,5	5,2	5,0	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	4,5	4,5	5,2	5,0	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,4	2,3	2,7	2,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,8	1,7	2,0	2,0	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,086	0,086	0,119	0,108	0,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	17,0	17,0	23,4	21,4	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	45,0	45,0	62,1	56,6	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,366	0,362	0,303	0,325	0,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	457,9	452,7	524,1	512,4	494,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,831	2,859	4,050	3,775	3,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «ГПТУ-10» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)																		
44	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	23,4	26,5	26,8	24,5	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	10,4	11,8	11,9	10,9	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,33	3,76	3,80	3,48	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,86	2,10	2,12	1,94	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,47	1,66	1,68	1,54	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,39	0,44	0,44	0,40	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,47	1,67	1,68	1,54	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,33	1,50	1,52	1,39	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,17	0,17	0,15	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4,9	4,0	4,8	3,5	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,4	2,9	2,1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,6	1,3	1,6	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,3	1,1	1,3	1,0	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,9	1,6	1,9	1,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,4	1,2	1,4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	62,7	62,7	62,7	62,7	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,068	0,049	0,059	0,047	0,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	13,4	9,7	11,6	9,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	27,2	19,7	23,4	18,6	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,249	0,281	0,285	0,260	0,273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	119,4	97,6	117,6	85,5	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,241	1,637	2,001	1,626	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Тубдиспансер»																		
45	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	10,3	8,6	8,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,79	1,49	1,49	1,44	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,79	1,49	1,49	1,44	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,31	1,09	1,09	1,05	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,48	0,40	0,40	0,39	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,8	3,0	3,9	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	3,8	3,0	3,9	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,7	1,4	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,0	1,6	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	33,4	31,9	41,9	41,2	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,372	0,309	0,309	0,298	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «пос. Нижнесакмарский» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)																		
46	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	18,4	18,4	24,1	17,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2,7	2,7	3,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,23	1,23	1,60	1,17	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,88	0,89	1,16	0,84	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,88	0,89	1,16	0,84	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,34	0,34	0,45	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,34	0,34	0,44	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,2	1,4	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,9	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,9	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,049	0,053	0,052	0,058	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	9,6	10,4	10,2	11,4	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	25,5	27,6	27,0	30,3	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,144	0,145	0,189	0,137	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	106,1	115,0	146,8	120,0	119,8	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,606	1,756	1,762	2,020	2,323	2,399	2,482	2,542	2,593	2,715	2,766	2,853	2,906	2,960	3,013
Котельная «Детский сад № 77» (с 2027 г. БМК «Детский сад № 77»)																		
47	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	19,3	19,8	22,6	17,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	14,4	14,8	16,8	13,2	15,9	15,9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,07	3,14	3,58	2,82	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,14	1,17	1,33	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,93	0,95	1,08	0,85	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,21	0,22	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,93	1,98	2,25	1,77	2,11	2,11	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,83	1,87	2,13	1,68	2,02	2,02	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,10	0,10	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	7,3	6,7	7,3	6,8	6,5	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,1	2,9	3,1	2,9	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,8	1,7	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	4,2	3,8	4,2	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,6	3,3	3,6	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,093	0,084	0,080	0,095	0,080	0,080	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,4	16,5	15,9	18,7	15,8	15,8	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	48,6	43,6	41,9	49,3	41,7	41,7	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,183	0,187	0,213	0,168	0,191	0,191	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	107,4	98,7	108,0	100,1	89,9	89,9	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,062	2,779	2,738	3,295	3,021	3,121	3,367	3,448	3,518	3,683	3,753	3,870	3,942	4,015	4,087
Котельная «Больница восстановительного лечения» (с 2027 г. БМК «Больница восстановительного лечения»)																		
48	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	7,5	7,5	7,5	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,1	1,7	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	3,1	1,7	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,1	1,7	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	81,4	43,8	60,8	66,3	68,8	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,076	0,076	0,076	0,072	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Дубицкого»																		
49	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	0,6	0,6	0,8	0,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2,7	2,9	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,37	0,41	0,51	0,48	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,03	0,03	0,04	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,03	0,03	0,04	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,34	0,37	0,48	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,34	0,37	0,47	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,111	0,099	0,086	0,084	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	21,8	19,5	16,9	16,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	58,7	52,5	45,5	44,7	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,216	0,235	0,298	0,280	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	38,1	37,2	40,9	37,7	180,6	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,636	3,289	2,922	2,935	2,046	2,116	2,190	2,242	2,288	2,395	2,441	2,517	2,564	2,611	2,658
Котельная «Третьяка» (с 2025 г. БМК «Третьяка»)																		
50	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	59,6	56,2	59,9	56,3	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	15,7	14,8	15,8	14,8	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	5,13	4,83	5,15	4,84	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,87	2,71	2,89	2,71	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,86	2,70	2,88	2,70	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	2,26	2,13	2,27	2,13	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,99	1,88	2,00	1,88	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	7,4	8,2	8,4	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,8	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,7	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	3,7	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,062	0,073	0,071	0,075	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,3	14,3	13,9	14,8	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	32,5	37,9	36,8	39,3	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,265	0,250	0,267	0,250	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	192,2	211,4	218,8	219,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,048	2,414	2,402	2,620	2,762	2,853	2,952	3,023	3,084	3,229	3,290	3,393	3,456	3,520	3,583
Котельная «ЖСК» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)																		
51	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	33,7	34,4	34,5	32,5	34,6	34,6	34,6	34,6	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	11,7	11,9	12,0	11,3	11,7	11,7	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,17	3,23	3,25	3,06	3,22	3,22	3,22	3,22	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,69	1,72	1,73	1,63	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,62	1,65	1,66	1,56	1,66	1,66	1,66	1,66	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,48	1,51	1,52	1,43	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,48	1,51	1,52	1,43	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	5,4	5,3	6,5	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,0	2,9	3,6	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,6	2,6	3,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,077	0,075	0,091	0,091	0,084	0,084	0,084	0,084	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,3	14,8	18,0	18,0	16,5	16,5	16,5	16,5	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	40,4	39,1	47,7	47,5	43,6	43,6	43,6	43,6	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,231	0,236	0,237	0,223	0,235	0,235	0,235	0,235	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	190,4	188,1	230,2	215,8	210,8	210,9	210,9	210,9	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,547	2,492	3,115	3,169	3,161	3,268	3,382	3,463	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Ногина» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)																		
52	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12,1	11,4	11,4	10,9	15,2	15,2	15,2	15,2	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	0,7	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,12	1,05	1,05	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,03	0,97	0,97	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,76	0,72	0,72	0,69	0,73	0,73	0,73	0,73	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,09	0,08	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,1	2,0	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,0	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	63,0	63,0	63,0	63,0	48,0	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,078	0,080	0,088	0,097	0,070	0,070	0,070	0,070	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,5	15,8	17,4	19,1	13,8	13,8	13,8	13,8	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,2	32,0	35,2	38,6	36,4	36,5	36,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,021	0,960	0,960	0,916	1,017	1,017	1,017	1,017	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	868,6	837,1	921,0	963,1	967,7	968,1	968,1	968,1	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,578	2,668	3,011	3,375	2,640	2,729	2,824	2,891	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «МЧ» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)																		
53	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	55,5	58,7	55,7	53,3	42,3	42,3	42,3	42,3	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	14,5	15,3	14,5	13,9	14,9	14,9	14,9	14,9	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,77	5,05	4,78	4,58	4,78	4,78	4,78	4,78	-	-	-	-	-	-	-
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,89	3,06	2,90	2,78	2,88	2,88	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,66	2,82	2,67	2,56	2,66	2,66	2,66	2,66	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,88	1,99	1,89	1,81	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,84	1,94	1,84	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,04	0,05	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	14,8	16,2	11,9	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	9,4	10,2	7,5	7,4	7,8	7,8	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	7,4	8,0	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	5,5	6,0	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,1	5,5	4,1	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,4	0,4	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	63,0	63,0	63,0	63,0	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,133	0,137	0,106	0,110	0,144	0,144	0,144	0,144	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	-	-	-	-	-	-	-
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	26,2	27,0	20,9	21,7	28,4	28,4	28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	69,4	71,4	55,4	57,4	57,3	57,3	57,3	57,3	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,189	0,200	0,190	0,182	0,189	0,189	0,189	0,189	-	-	-	-	-	-	-
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	292,4	318,5	234,1	232,3	241,6	241,5	241,5	241,5	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,370	4,545	3,615	3,826	5,453	5,632	5,828	5,967	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «ГПТУ-16» (с 2035 г. БМК «ГПТУ-16»)																		
54	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	13,3	13,3	13,3	11,4	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3,2	3,2	3,2	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,1	2,4	2,5	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,3	1,4	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,096	0,109	0,115	0,136	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,9	21,5	22,7	26,9	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	49,9	56,8	60,0	71,0	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,132	0,131	0,131	0,113	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	159,9	181,6	192,0	195,0	176,4	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,146	3,618	3,923	4,741	4,382	4,525	4,683	4,795	4,892	5,122	5,219	5,382	5,482	5,583	5,684
Котельная «Школа №14»																		
55	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,132	0,103	0,113	0,108	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	26,0	20,4	22,2	21,3	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	74,3	58,2	63,4	60,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,164	0,164	0,164	0,155	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	17,5	13,7	15,0	13,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,336	3,428	3,835	3,759	4,539	4,690	4,853	4,969	5,070	5,308	5,409	5,577	5,682	5,786	5,890
Котельная «Бердянка» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)																		
56	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	7,6	7,4	7,2	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2,6	2,6	2,5	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,70	0,68	0,66	0,58	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,37	0,36	0,35	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,37	0,36	0,35	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,34	0,33	0,32	0,28	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,34	0,32	0,32	0,28	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,013	0,020	0,040	0,047	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	2,6	3,9	7,8	9,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	6,8	10,4	20,7	24,4	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,090	0,087	0,085	0,074	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	12,7	18,8	36,5	37,7	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	0,427	0,658	1,348	1,627	1,500	1,550	1,604	1,642	1,675	1,754	1,787	1,843	1,877	1,912	1,946
Котельная «Каргала» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)																		
57	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	29,5	30,5	36,9	30,8	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	4,2	4,4	5,3	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,02	2,09	2,52	2,11	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,49	1,53	1,85	1,55	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,42	1,46	1,77	1,48	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,54	0,55	0,67	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,54	0,55	0,67	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,4	2,5	3,3	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,8	1,9	2,5	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,6	1,7	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,054	0,055	0,059	0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	10,6	10,8	11,6	13,2	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	28,1	28,5	30,8	34,9	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,062	0,064	0,078	0,065	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	49,0	51,3	66,9	63,3	52,3	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,770	1,812	2,009	2,325	2,503	2,585	2,675	2,739	2,795	2,926	2,981	3,074	3,132	3,189	3,247
Котельная «Краснохолм» (переключение на БМК «Краснохолм» с 2034 г.)																		
58	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	10,8	11,6	16,9	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	10,3	11,2	16,3	14,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,83	1,97	2,88	2,55	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,52	0,56	0,81	0,72	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,52	0,56	0,81	0,72	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,31	1,42	2,07	1,83	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,31	1,42	2,07	1,83	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,5	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,8	0,8	1,0	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	1,0	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,5	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,5	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,077	0,071	0,058	0,059	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,2	14,0	11,4	11,7	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	40,2	37,1	30,2	30,8	41,0	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,067	0,072	0,106	0,094	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	30,4	30,3	36,0	32,5	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,529	2,363	1,971	2,056	2,975	3,074	3,181	3,257	3,324	3,480	3,546	3,656	3,725	3,793	3,862
Котельная «Городище» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)																		
59	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	4,7	5,1	4,6	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	6,1	6,6	6,0	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,05	1,13	1,03	0,99	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,27	0,29	0,27	0,26	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,23	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,04	0,05	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,78	0,84	0,76	0,73	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,78	0,84	0,76	0,73	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,4	1,0	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,0	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,060	0,040	0,065	0,065	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	11,9	7,8	12,8	12,9	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,6	20,7	34,0	34,2	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,064	0,069	0,063	0,061	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	17,4	12,3	18,4	17,8	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,982	1,313	2,213	2,275	2,963	3,061	3,168	3,243	3,309	3,465	3,530	3,641	3,709	3,777	3,845
60	**Котельная «Горбольница» (резерв 1-й категории, в работе при ремонте на сетях СТЭЦ)**																	
61	**Котельная «Госпиталь» (резерв 1-й категории, работает в режиме ЦТП)**																	
62	**Котельная «Перинатальный центр» (резерв 1-й категории, в работе при ремонте на сетях СТЭЦ)**																	
Котельная «ЦТП «Авиагородок»																		
63	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,60	1,56	1,63	1,49	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,44	1,41	1,47	1,35	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	1,44	1,41	1,47	1,35	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,15	0,15	0,16	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,15	0,16	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,7	2,0	2,3	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,5	1,8	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,5	1,8	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,065	0,064	0,067	0,061	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «МСЧ-2»																		
64	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,24	0,44	0,44	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,24	0,44	0,44	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,7	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,7	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,270	0,491	0,491	0,491	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Дом ветеранов»																		
65	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,191	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «ФОК с. Краснохолм»																		
80	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,0	0,1	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	7,0	19,3	19,0	18,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,507	0,507	0,507	0,478	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ФКУ ИК-1 УФСИН (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)																		
66	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	35,2	34,3	34,3	32,6	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,30	2,24	2,24	2,13	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,16	2,10	2,10	2,00	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,69	1,65	1,65	1,56	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,47	0,46	0,46	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4,4	4,4	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	4,3	4,3	4,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,3	2,3	2,1	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,0	2,0	1,9	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,064	0,066	0,062	0,067	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,7	13,0	12,3	13,2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	33,4	34,3	32,4	34,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,342	0,333	0,333	0,316	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	336,5	336,5	317,5	323,7	224,6	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,115	2,194	2,123	2,328	3,020	3,119	3,228	3,305	3,372	3,531	3,598	3,710	3,779	3,849	3,918
Котельная ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	71,7	47,7	48,1	45,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	14,6	9,7	9,8	9,3	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	6,90	4,59	4,63	4,37	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	4,97	3,31	3,33	3,14	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	4,83	3,21	3,24	3,06	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,93	1,29	1,30	1,22	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,86	1,24	1,25	1,18	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	89,4	70,6	70,5	67,8	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	63,9	50,5	50,4	48,5	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	58,6	46,3	46,2	44,4	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	5,4	4,2	4,2	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	25,5	20,1	20,1	19,3	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	22,5	17,8	17,8	17,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
67	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,9	2,3	2,3	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	67,3	67,3	67,3	67,3	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,816	0,970	0,960	0,979	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	161,0	191,3	189,4	193,1	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	303,8	360,9	357,4	364,3	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,187	0,125	0,126	0,119	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	1 589,0	1 256,0	1 254,3	1 206,0	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3	1 152,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	26,834	32,203	32,716	34,071	26,789	27,676	28,639	29,325	29,921	31,326	31,919	32,915	33,531	34,147	34,763
Котельная Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО РЖД																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	16,2	5,9	4,1	6,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	11,2	4,1	2,8	4,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	2,20	0,80	0,56	0,91	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,78	0,28	0,20	0,32	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,78	0,28	0,20	0,32	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,42	0,52	0,36	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,42	0,51	0,36	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	9,6	10,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,4	3,6	3,9	4,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,4	3,6	3,9	4,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	6,2	6,6	7,2	7,2	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	6,2	6,6	7,2	7,2	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,208	0,611	0,956	0,589	0,997	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	41,1	120,5	188,6	116,2	196,6	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5	196,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	109,0	319,6	500,0	308,2	371,0	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,100	0,036	0,025	0,041	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	153,7	163,2	179,1	179,7	71,4	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	6,851	20,296	32,568	20,512	37,712	38,943	40,298	41,263	42,101	44,078	44,912	46,314	47,181	48,048	48,914
Котельная ОАО «Торговый дом «Форштадт»																		
69	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	2,9	4,0	4,0	12,1	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3,8	5,2	5,2	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,63	0,85	0,85	2,60	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,14	0,19	0,19	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,19	0,19	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,49	0,66	0,66	2,02	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,49	0,66	0,66	2,02	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,3	1,0	1,0	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,0	0,8	0,8	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	0,8	0,8	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,099	0,058	0,056	0,124	0,115	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,5	11,4	11,0	24,4	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	51,7	30,1	29,0	64,6	59,8	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,105	0,143	0,143	0,435	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	48,1	38,1	36,8	250,1	246,2	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,255	1,914	1,894	4,307	4,332	4,473	4,629	4,740	4,836	5,063	5,159	5,320	5,420	5,519	5,619
Котельная АО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»																		
70	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	7,3	8,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,35	0,40	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,35	0,40	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,35	0,40	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,6	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,6	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,6	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,360	0,275	0,313	0,332	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	71,0	54,3	61,7	65,6	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,064	0,074	0,065	0,061	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	482,6	424,7	424,3	424,0	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5	410,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	11,833	9,138	10,661	11,570	11,454	11,833	12,244	12,538	12,792	13,393	13,647	14,073	14,336	14,599	14,863
Котельная АО «Парк»																		
71	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	21,2	23,1	22,9	35,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,29	1,41	1,40	2,16	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,29	1,41	1,40	2,16	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,02	1,11	1,10	1,70	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,28	0,30	0,30	0,46	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4,0	4,0	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	4,0	4,0	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,1	1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,101	0,093	0,085	0,056	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,9	18,3	16,7	11,0	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,160	0,175	0,173	0,268	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	265,0	265,0	240,4	245,1	229,0	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1	229,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,314	3,078	2,883	1,943	9,363	9,678	10,015	10,255	10,463	10,954	11,162	11,510	11,725	11,941	12,156
Котельная «Путепроводная, 15/4»																		
72	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	24,3	20,4	20,4	35,9	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	16,2	13,6	13,6	23,9	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,49	2,93	2,93	5,16	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,43	1,20	1,20	2,11	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,17	0,98	0,98	1,72	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,26	0,22	0,22	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	2,06	1,73	1,73	3,05	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,05	1,73	1,73	3,04	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	10,4	10,4	7,7	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	5,1	5,1	3,8	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	3,0	3,0	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,1	2,1	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	5,3	5,3	3,9	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	5,2	5,2	3,9	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,122	0,146	0,108	0,064	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	24,2	28,7	21,2	12,7	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	63,9	76,0	56,2	33,6	32,4	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,171	0,144	0,144	0,253	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	145,6	145,6	107,6	113,3	109,5	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,026	4,838	3,669	2,244	2,345	2,422	2,506	2,566	2,618	2,741	2,793	2,880	2,934	2,988	3,042
Котельная ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	44,6	4,7	4,7	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	12,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	3,70	0,39	0,39	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	2,14	0,23	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	2,14	0,23	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,56	0,17	0,17	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,56	0,17	0,17	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,4	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
73	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,007	0,055	0,054	1,093	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	1,4	10,9	10,7	215,6	192,1	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	3,6	29,0	28,3	572,5	508,1	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0	508,0
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,757	0,081	0,081	0,073	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	63,3	53,9	52,6	965,0	913,4	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2	913,2
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	0,228	1,842	1,844	38,058	36,835	38,045	39,368	40,311	41,130	43,062	43,877	45,246	46,093	46,940	47,786
Котельная АО «ПО «Стрела»																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	971,5	788,8	788,8	520,0	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1	553,1
75	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	140,30	113,92	113,92	75,09	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	140,30	113,92	113,92	75,09	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	123,38	100,18	100,18	66,04	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	16,92	13,74	13,74	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	220,8	189,8	197,9	115,1	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	220,8	189,8	197,9	115,1	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	153,8	132,1	137,8	80,2	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	67,0	57,6	60,1	34,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,2	33,0	34,5	30,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,282	0,229	0,229	0,151	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ООО «Оренбургхладокомбинат»																		
76	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	9,9	9,4	9,4	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,30	1,24	1,24	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	1,30	1,24	1,24	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,25	1,20	1,20	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	15,4	16,1	16,1	17,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,409	0,390	0,390	0,368	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ООО «Теплострой Плюс»																		
77	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	10,4	9,3	9,3	8,7	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,50	0,45	0,45	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,50	0,45	0,45	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,50	0,45	0,45	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,134	0,150	0,151	0,161	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	26,4	29,7	29,9	31,8	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,141	0,126	0,126	0,118	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	393,5	393,5	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1	396,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,402	4,997	5,159	5,612	5,729	5,918	6,124	6,271	6,398	6,699	6,826	7,039	7,170	7,302	7,434
Котельная «Пролетарская» (крышная)																		
81	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9,5	9,5	9,5	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,41	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	45,4	45,4	45,4	45,4	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,157	0,157	0,164	0,173	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,0	31,0	32,4	34,1	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,908	0,908	0,908	0,861	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 663,2	2 663,2	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9	2 784,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	5,160	5,214	5,592	6,021	6,503	6,718	6,952	7,118	7,263	7,604	7,748	7,990	8,139	8,289	8,438
Котельная «Ноябрьская» (крышная)																		
82	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9,2	9,2	9,2	8,7	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,3	48,3	48,3	48,3	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,149	0,149	0,144	0,152	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	29,4	29,4	28,4	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,119	2,119	2,119	2,008	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119	2,119
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	5 638,7	5 638,7	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5	5 445,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	4,907	4,958	4,912	5,297	5,378	5,556	5,749	5,887	6,007	6,289	6,408	6,608	6,731	6,855	6,979
Котельная № 5 МКД																		
101	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	30,5	30,5	30,5	28,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,73	1,73	1,73	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,73	1,73	1,73	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,49	1,49	1,49	1,41	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,6	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,6	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,8	48,8	48,8	48,8	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,035	0,084	0,084	0,087	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	6,8	16,6	16,6	17,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,478	0,478	0,478	0,454	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	292,3	709,1	709,1	692,5	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9	675,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,138	2,791	2,862	3,013	2,796	2,889	2,989	3,061	3,123	3,270	3,332	3,436	3,500	3,564	3,629
Котельная «Гимназия № 4»																		
104	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	65,8	65,8	65,8	65,8	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,292	0,292	0,292	0,292	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 50																		
83	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	6,7	6,7	6,7	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	2,5	2,5	2,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,61	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,2	2,2	1,8	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,161	0,161	0,135	0,085	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	31,7	31,7	26,6	16,8	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	83,7	83,7	70,3	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,008	0,008	0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	14,0	14,0	11,8	7,1	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	5,282	5,337	4,600	2,969	11,525	11,906	12,321	12,616	12,872	13,476	13,731	14,160	14,425	14,690	14,955
Котельная № 96																		
102	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	68,0	68,0	68,0	22,4	32,3	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 14																		
103	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	1,1	1,1	1,1	1,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	42,6	42,6	42,6	65,8	52,9	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,034	0,034	0,034	0,032	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ООО «Любимый дворик»																		
84	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	31,1	29,9	29,9	28,7	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,23	1,18	1,18	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,62	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,9	2,9	3,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,1	1,1	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	39,5	39,5	39,5	39,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,036	0,038	0,038	0,032	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	7,2	7,4	7,5	6,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,557	1,497	1,497	1,437	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	949,5	945,9	955,3	769,3	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4	838,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,192	1,248	1,293	1,109	1,501	1,550	1,604	1,643	1,676	1,755	1,788	1,844	1,878	1,913	1,947
Котельная ООО «УК «СтройСити» (крышная)																		
85	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	7,2	7,2	7,2	6,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	50,7	50,7	50,7	50,7	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,099	0,099	0,102	0,097	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,5	19,4	20,0	19,1	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,165	2,169	2,169	2,074	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169	2,169
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 091,5	3 091,5	3 183,6	2 909,1	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9	2 813,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,247	3,274	3,459	3,378	4,517	4,667	4,829	4,945	5,045	5,282	5,382	5,550	5,654	5,758	5,862
Котельная № 3 (крышная)																		
86	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	8,8	8,8	8,8	8,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,2	2,2	2,2	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,2	2,2	2,2	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	54,7	54,7	54,7	54,7	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,109	0,109	0,109	0,096	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	21,5	21,5	21,4	19,0	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,201	1,201	1,201	1,149	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	1 707,1	1 707,1	1 698,5	1 443,3	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6	1 195,6
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,588	3,625	3,700	3,357	2,054	2,122	2,196	2,248	2,294	2,402	2,447	2,524	2,571	2,618	2,665
Котельная № 5 (крышная)																		
87	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9,4	9,4	9,4	9,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,2	2,2	2,2	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,2	2,2	2,2	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	53,2	53,2	53,2	53,2	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,087	0,087	0,087	0,071	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	17,1	17,1	17,1	14,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	3,517	3,517	3,517	3,374	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517	3,517
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 759,5	3 759,5	3 766,4	2 961,1	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5	3 484,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,851	2,880	2,960	2,478	2,837	2,931	3,033	3,105	3,168	3,317	3,380	3,485	3,551	3,616	3,681
Котельная № 6 (крышная)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12,5	12,5	12,5	12,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,94	0,94	0,94	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,94	0,94	0,94	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,66	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,3	3,3	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,3	3,3	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	54,5	54,5	54,5	54,5	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,120	0,120	0,092	0,110	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	23,6	23,6	18,1	21,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,284	2,284	2,284	2,192	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294	2,294
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 631,0	3 631,0	2 789,7	3 218,0	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7	3 261,7
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,928	3,969	3,128	3,842	3,989	4,122	4,265	4,367	4,456	4,665	4,753	4,902	4,993	5,085	5,177
Котельная № 7 (крышная)																		
	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	11,1	11,1	11,1	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,58	0,58	0,58	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
89	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,5	2,5	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,5	2,5	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,1	52,1	52,1	52,1	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,092	0,092	0,089	0,080	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,1	18,1	17,5	15,8	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,416	2,416	2,416	2,320	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 941,2	2 941,2	2 838,9	2 455,9	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7	2 943,7
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,023	3,054	3,024	2,783	3,479	3,594	3,720	3,809	3,886	4,068	4,146	4,275	4,355	4,435	4,515
Котельная № 8 (крышная)																		
90	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	16,9	16,9	16,9	16,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,26	1,27	1,27	1,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,26	1,27	1,27	1,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,82	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,9	3,9	3,8	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,9	3,9	3,8	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	50,2	50,2	50,2	50,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,089	0,089	0,088	0,088	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	17,6	17,6	17,3	17,4	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	4,156	4,160	4,160	4,005	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	4 951,4	4 951,4	4 891,1	4 731,8	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3	5 011,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,929	2,957	2,996	3,076	3,614	3,734	3,864	3,956	4,037	4,226	4,306	4,441	4,524	4,607	4,690
Котельная № 9 (крышная)																		
91	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	13,7	13,7	13,7	13,4	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,3	3,3	3,3	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,3	3,3	3,3	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,9	1,9	1,9	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	52,2	52,2	52,2	52,2	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,099	0,099	0,101	0,081	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,5	19,5	19,8	16,1	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,493	2,493	2,493	2,425	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531	2,531
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 289,5	3 289,5	3 337,9	2 628,2	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6	3 411,6
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,257	3,291	3,426	2,833	3,755	3,880	4,015	4,111	4,194	4,391	4,474	4,614	4,700	4,787	4,873
Котельная № 10 (крышная)																		
92	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12,9	12,9	12,9	12,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,10	1,10	1,10	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,10	1,10	1,10	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,68	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,3	3,3	3,2	2,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,3	3,3	3,2	2,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,2	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	55,8	55,8	55,8	55,8	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,095	0,095	0,092	0,075	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,7	18,7	18,1	14,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,640	2,640	2,640	2,500	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604	2,604
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 933,1	2 933,1	2 834,4	2 185,5	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4	2 916,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,114	3,147	3,119	2,594	3,180	3,285	3,400	3,481	3,552	3,719	3,789	3,907	3,980	4,053	4,127
Котельная № 11 (крышная)																		
93	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	15,2	15,2	15,2	15,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,81	0,81	0,81	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,2	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,4	3,4	3,2	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,1	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	53,5	53,5	53,5	53,5	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,086	0,086	0,082	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	16,9	16,9	16,2	15,1	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,389	2,389	2,389	2,366	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 546,5	2 546,5	2 437,5	2 252,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4	2 483,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,816	2,846	2,794	2,664	2,930	3,027	3,132	3,207	3,272	3,426	3,491	3,600	3,667	3,735	3,802
Котельная № 21 (крышная)																		
94	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	18,1	18,1	18,1	16,9	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,23	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,23	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	4,4	4,4	3,8	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	4,4	4,4	3,8	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	2,1	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	53,3	53,3	53,3	53,3	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,113	0,113	0,097	0,106	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	22,3	22,3	19,1	20,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	3,133	3,133	3,133	2,929	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	4 877,9	4 877,9	4 175,1	4 263,2	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1	3 930,1
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,722	3,761	3,302	3,686	3,635	3,755	3,886	3,979	4,060	4,250	4,331	4,466	4,549	4,633	4,717
Котельная № 22 (крышная)																		
95	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	15,1	15,1	15,1	14,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,73	0,73	0,73	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3,5	3,5	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	3,5	3,5	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	2,2	2,2	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,7	48,7	48,7	48,7	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,092	0,092	0,076	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	18,1	18,1	15,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,548	2,548	2,548	2,436	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	3 216,6	3 216,6	2 672,9	2 790,0	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8	2 703,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,014	3,045	2,596	2,896	3,148	3,252	3,365	3,446	3,516	3,681	3,750	3,867	3,940	4,012	4,084
Котельная № 13 (крышная)																		
96	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9,1	9,1	9,1	8,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,4	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	56,2	56,2	56,2	56,2	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,100	0,100	0,101	0,106	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	19,8	19,8	20,0	20,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,037	2,037	2,037	1,893	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973	1,973
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 422,4	2 422,4	2 449,1	2 382,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3	2 164,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,295	3,329	3,453	3,692	3,250	3,357	3,474	3,557	3,630	3,800	3,872	3,993	4,068	4,142	4,217

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Котельная № 1 (крышная)																		
97	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	6,4	6,4	6,4	6,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,8	1,8	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	69,0	69,0	69,0	69,0	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,114	0,114	0,093	0,124	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	22,5	22,5	18,3	24,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	3,668	3,668	3,668	3,518	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	4 089,8	4 089,8	3 337,7	4 255,7	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3	4 233,3
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,741	3,780	3,165	4,300	3,084	3,186	3,297	3,376	3,444	3,606	3,674	3,789	3,860	3,931	4,001
Котельная № 2 (крышная)																		
98	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	11,8	11,8	11,8	11,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,57	0,57	0,57	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,057	0,057	0,056	0,052	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	11,2	11,2	11,0	10,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	3,122	3,122	3,122	2,992	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 490,3	2 490,3	2 459,5	2 176,7	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4	2 217,4

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,863	1,883	1,907	1,800	2,193	2,266	2,344	2,401	2,449	2,564	2,613	2,694	2,745	2,795	2,846
Котельная № 4 (крышная)																		
99	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	9,2	9,2	9,2	8,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,064	0,064	0,086	0,069	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	12,7	12,7	17,0	13,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	2,907	2,907	2,907	2,787	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	2 629,9	2 629,9	3 518,3	2 693,3	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4	2 684,4
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	2,114	2,136	2,931	2,391	3,499	3,615	3,740	3,830	3,908	4,091	4,169	4,299	4,379	4,460	4,540
Котельная ООО СК «СССР»																		
100	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	11,6	11,6	11,6	11,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,56	0,56	0,56	0,53	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	0,5	1,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	0,5	1,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	0,4	1,1	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,034	0,093	0,080	0,032	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	6,7	18,3	15,8	6,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	1,360	1,360	1,360	1,285	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	873,8	2 404,2	2 074,1	778,0	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8	915,8
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	1,109	3,084	2,729	1,108	1,130	1,167	1,208	1,237	1,262	1,321	1,346	1,388	1,414	1,440	1,466
БМК «МЧ, ЖСК, Ногина»																		
105	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	-	-	-	-	-	-	-	-	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9	250,9
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	4,611	4,827	4,919	5,072	5,167	5,262	5,357
БМК «Уральская»																		
106	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	202,9	202,9	212,6	212,6	326,5	326,5	326,5	326,5	326,5	326,5
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	53,0	53,0	69,7	69,7	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	18,05	18,05	21,08	21,08	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	10,48	10,48	11,03	11,03	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	9,74	9,74	10,21	10,21	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,82	0,82	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	7,56	7,56	10,05	10,05	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	6,73	6,73	8,78	8,78	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0,84	0,84	1,27	1,27	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	30,0	30,0	36,1	36,1	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	17,0	17,0	18,1	18,1	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	14,4	14,4	15,2	15,2	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	2,6	2,6	3,0	3,0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	13,0	13,0	17,9	17,9	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	9,2	9,2	11,9	11,9	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	3,9	3,9	6,0	6,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	48,0	48,0	48,0	48,0	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	0,071	0,071	0,071	0,071	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	-	-	-	-	-	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	14,0	14,0	14,1	14,1	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

№ сист.	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	127,0	127,0	126,0	126,0	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	34,1	34,1	33,8	33,8	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	-	-	-	-	-	0,407	0,407	0,412	0,412	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	325,6	325,6	296,1	296,1	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5	219,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	2,778	2,875	2,951	3,011	3,469	3,535	3,645	3,713	3,782	3,850
БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД»																		
107	1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
	3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
	3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
	4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
	7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
	8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
	9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	-	-	-	-	-	-	-	-	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
	10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9
	11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	-	-	-	-	-	-	-	-	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
	12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	-	-	-	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5
	13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-	-	10,083	10,556	10,756	11,092	11,300	11,507	11,715

6.2 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии

Т а б л и ц а 15 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии, образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Сакмарская ТЭЦ																	
	1	Установленная электрическая мощность ТЭЦ	МВт	460,0	460,0	460,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0	410,0
	2	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т. ч:	Гкал/ч	1576,0	1576,0	1576,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0	1376,0
	2.1	базовая (турбоагрегатов)	Гкал/ч	836,0	836,0	836,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0	744,0
	2.2	пиковая	Гкал/ч	740,0	740,0	740,0	632,0	632,0	694,7	694,7	691,4	691,5	669,6	669,7	669,7	669,7	669,7	669,7
	3	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ	Гкал/ч	1140,5	1138,6	1112,1	1071,0	1090,9	1120,1	1145,3	1158,9	1171,1	1188,1	1200,3	1209,5	1219,7	1228,0	1235,8
	4	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ (в т.ч. с резервом тепловой мощности по БМК «Уральская»)	%	28%	28%	29%	22%	21%	23%	21%	20%	19%	16%	16%	15%	14%	13%	13%
	5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т. ч:	тыс. Гкал	2992,0	2889,9	3025,5	2940,6	2918,5	2952,0	3048,8	3105,1	3150,7	3212,4	3254,9	3286,4	3319,7	3347,1	3372,0
		из отборов турбоагрегатов	тыс. Гкал	2742,9	2574,7	2704,0	2599,2	2527,2	2562,3	2665,1	2723,9	2773,6	2837,8	2882,0	2916,6	2953,0	2980,9	3006,5
	6	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ	б/р	0,92	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	7	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ	г у.т./кВт·ч	249,9	256,3	260,5	258,5	277,9	275,0	273,2	271,9	271,0	269,4	268,4	268,0	267,6	267,3	266,9
	8	Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления	г у.т./кВт·ч	-	-	133,3	128,5	128,8	126,3	127,6	127,2	126,6	126,0	126,0	125,2	124,3	123,8	123,1
	9	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов ТЭЦ	кг у.т./Гкал	165,7	166,4	166,6	167,3	167,7	158,0	157,7	157,4	157,0	156,7	156,2	155,8	155,2	154,8	154,3
	10	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на 2019-2023 гг. [7]	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ	%	69%	69%	68%	68%	64%	68%	68%	68%	69%	69%	69%	69%	70%	70%	70%
	13	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ	час/год	1965	1872	1974	2187	2177	2201	2273	2315	2349	2395	2427	2450	2475	2496	2514
	14	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ	час/год	3281	3080	3234	3494	3397	3444	3582	3661	3728	3814	3874	3920	3969	4007	4041
	15	Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя	МВт/тыс. чел	5,5	5,6	5,7	5,3	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3
	16	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов ТЭЦ	час	58789	55547	52726	49797	52507	49144	45782	42419	39056	35693	32331	28968	25605	22243	19020

[7] Утвержден приказом Минэнерго России от 22.10.2018 № 915

Т а б л и ц а 16 – Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии образованных на базе котельных

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	**БМК «Оренбургская»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	-	25,13	26,51	22,56	23,88	24,04	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-	30%	27%	38%	34%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	-	80,70	76,32	68,20	69,45	69,63	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	-	155,0	158,2	150,3	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	92%	90%	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	-	2234	2113	1888	1923	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	5,3	5,2	6,3	6,9	7,1	7,4	7,6	7,7	8,1	8,2	8,5	8,7	8,8	9,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	-	175200	166440	157680	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Котельная «Гугучинская» (с 2035 г. БМК «Гугучинская»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	10,39	11,10	9,80	9,31	9,87	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	38%	34%	41%	44%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	21,18	19,61	20,68	19,40	18,71	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,1	170,0	174,3	174,0	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9	175,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	84%	82%	82%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1267	1173	1237	1160	1119	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,3	4,1	4,6	4,9	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	6,2	6,4	6,5	6,6	6,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Котельная «Карачи»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	18,98	25,29	26,78	24,15	25,06	25,06	25,49	25,49	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	55%	40%	36%	42%	40%	40%	39%	39%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	74,61	77,17	82,84	84,07	90,42	90,42	92,30	92,30	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,5	163,4	162,4	156,5	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	88%	88%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1776	1837	1972	2002	2153	2153	2198	2198	2173	2173	2173	2173	2173	2173	2173
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	6,1	4,7	4,2	4,0	4,3	4,5	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Котельная «Лесозащитная» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	9,29	8,75	9,59	8,24	8,89	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	33%	37%	30%	40%	36%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	22,68	22,46	25,92	24,31	25,19	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,4	172,1	155,0	155,5	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	83%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1643	1628	1878	1761	1825	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	8,7	9,4	8,2	9,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,2	10,7	10,9	11,2	11,4	11,6	11,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Котельная «Туркестанская»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	22,09	13,83	14,95	13,79	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-23%	23%	17%	23%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	27,19	24,54	30,40	34,09	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,9	180,6	159,7	152,0	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	79%	90%	94%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1511	1363	1689	1894	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,9	4,8	4,2	4,5	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,7	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	**Котельная «Чичерина» (с 2035 г. БМК «Чичерина»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	8,53	7,25	8,72	7,64	8,03	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	64%	70%	64%	68%	67%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	22,79	25,32	25,50	23,48	23,45	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77	23,77
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,5	160,6	160,9	163,3	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	89%	89%	88%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	950	1055	1063	978	977	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	10,5	12,0	9,9	11,8	12,4	12,0	12,4	12,7	12,9	13,6	13,8	14,2	14,5	14,8	15,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Котельная «Янтарь» (с 2026 г. БМК «Янтарь»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	12,70	4,76	6,71	6,38	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	8%	66%	51%	54%	22%	22%	22%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	17,81	20,13	20,60	22,08	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,7	166,4	158,6	153,9	157,3	157,3	157,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	86%	90%	93%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1291	1458	1493	1600	1378	1378	1378	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,2	8,0	5,4	5,7	3,7	3,8	3,9	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200	140200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	**Котельная «Советская» (с 2028 г. БМК «Советская»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	9,62	9,31	9,52	8,29	8,70	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	60%	61%	60%	65%	64%	63%	63%	63%	63%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	14,97	16,32	15,89	14,81	16,18	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24	16,24
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,8	166,8	161,3	164,1	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	86%	89%	87%	88%	88%	88%	88%	88%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	624	680	662	617	674	677	677	677	677	1624	1624	1624	1624	1624	1624
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	19,8	20,5	20,1	23,7	25,0	25,9	26,8	27,4	28,0	12,2	12,4	12,8	13,1	13,3	13,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	**Котельная «Дубки» (с 2035 г. БМК «Дубки»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	6,12	6,56	7,07	4,91	5,08	5,43	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	53%	50%	46%	62%	61%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	15,31	13,14	13,90	13,76	13,83	15,08	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	170,3	173,0	183,8	172,1	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	83%	78%	83%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1177	1011	1069	1059	1064	1160	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	**Котельная «Авиагородок»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	12,21	60,69	24,89	29,00	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	65%	-73%	29%	17%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	21,64	22,84	26,24	25,30	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88	25,88
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,4	178,8	158,6	154,8	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	80%	90%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	618	653	750	723	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	13,0	13,4	13,2	14,7	13,3	13,8	14,2	14,6	14,9	15,6	15,9	16,4	16,7	17,0	17,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	**Котельная «ЖБК»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	10,88	11,81	8,41	9,70	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	21%	14%	39%	30%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	19,44	19,05	21,40	21,97	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,8	173,5	163,1	150,8	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4	151,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	82%	88%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1409	1381	1551	1592	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,5	5,2	7,0	6,2	6,3	6,5	6,8	6,9	7,1	7,4	7,5	7,8	7,9	8,1	8,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	**Котельная «4 квартал» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	12,11	11,37	11,57	10,29	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	12%	18%	16%	25%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	15,79	17,63	20,18	19,57	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,9	166,9	156,2	152,6	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	86%	92%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1144	1278	1462	1418	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,5	2,7	2,6	2,9	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16		**Котельная «Харьковская» (с 2035 г. БМК «Харьковская»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	11,33	9,52	10,60	9,66	9,86	9,86	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	37%	47%	41%	46%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	29,06	28,99	29,38	27,45	27,35	27,35	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	156,7	157,7	159,5	156,8	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	91%	91%	90%	91%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1614	1610	1632	1525	1519	1519	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	6,1	7,5	6,7	7,5	8,7	8,9	9,3	9,5	9,7	10,1	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17		**Котельная «Орентрикотаж» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,11	3,16	4,25	4,12	4,23	4,23	4,23	4,23	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	77%	77%	69%	70%	69%	69%	69%	69%	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	17,35	17,46	18,63	18,29	18,45	18,45	18,45	18,45	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	180,4	181,2	174,1	176,8	173,2	173,2	173,2	173,2	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	79%	82%	81%	83%	83%	83%	83%	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1257	1265	1350	1325	1337	1337	1337	1337	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	26,7	27,0	18,9	19,7	20,2	20,8	21,6	22,1	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
18		**Котельная «11 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	13,64	13,64	13,64	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	6,23	6,46	4,50	4,47	5,09	5,33	5,33	5,33	5,33	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	54%	53%	67%	58%	53%	51%	51%	51%	51%	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,49	6,30	7,34	6,99	7,47	8,35	8,35	8,35	8,35	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,5	174,4	167,6	165,8	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	82%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	476	462	538	650	695	776	776	776	776	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	166,4	165,5	206,7	169,6	172,9	178,6	184,8	189,3	193,1	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
19		**Котельная «Овощевод»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,75	1,69	1,64	1,65	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	83%	89%	90%	90%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,29	3,68	3,44	2,65	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	182,0	178,2	171,4	195,0	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6	202,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	80%	83%	73%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	268	230	215	166	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	23,4	42,3	41,6	47,4	48,4	50,0	51,8	53,0	54,1	56,6	57,7	59,5	60,6	61,7	62,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20		**Котельная «67 городок» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	7,13	6,99	7,00	5,90	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	51%	51%	51%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	16,96	15,94	18,31	16,99	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	181,3	171,5	157,5	156,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	83%	91%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1178	1107	1272	1180	1127	1127	1127	1127	1127	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	9,6	10,0	9,9	12,0	11,1	11,5	11,9	12,2	12,4	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
21		**Котельная «Бр. Коростелевых»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	9,20	9,43	10,44	13,07	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	59%	58%	54%	42%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	28,59	26,83	29,92	28,74	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	179,9	179,7	171,5	166,0	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	80%	83%	86%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1274	1195	1333	1280	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	6,6	6,6	5,9	4,8	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4	8,8	8,9	9,2	9,4	9,5	9,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22		**Котельная «Мебельная фабрика» (с 2035 г. БМК «Мебельная фабрика»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	5,83	6,36	5,73	5,18	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	45%	40%	46%	51%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	16,16	17,00	18,06	17,10	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,8	163,2	162,4	161,8	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	88%	88%	88%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1525	1604	1704	1613	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,4	5,3	5,7	6,2	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,4	7,5	7,8	7,9	8,0	8,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23		**Котельная «Мебельный комбинат» (с 2028 г. БМК «Мебельный комбинат»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	5,74	5,08	4,56	4,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	47%	53%	58%	59%	61%	61%	61%	61%	61%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	10,51	9,69	11,31	10,74	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,9	169,5	154,2	154,5	153,4	153,4	153,4	153,4	153,4	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	84%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	968	892	1042	989	1025	1025	1025	1025	1025	1856	1856	1856	1856	1856	1856
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	11,0	12,9	13,9	14,6	14,9	15,4	16,0	16,4	16,7	9,7	9,8	10,1	10,3	10,5	10,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24		**Котельная «ЖДТ» (с 2027 г. БМК «ЖДТ»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	10,30	8,98	8,42	8,17	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	28%	38%	42%	43%	40%	40%	40%	40%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	19,40	17,59	19,51	19,01	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	179,9	175,3	166,7	167,5	168,6	168,6	168,6	168,6	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	82%	86%	85%	85%	85%	85%	85%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1347	1222	1355	1320	1321	1321	1321	1321	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,3	5,2	5,3	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25		**Котельная «Пединститут» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,82	3,59	3,87	3,68	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	58%	69%	66%	68%	66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	8,10	6,67	7,93	7,41	7,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,6	178,9	165,2	166,1	169,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	80%	87%	86%	84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	703	579	688	643	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	25,6	35,7	31,8	34,7	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		**Котельная «8 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	5,25	5,20	5,64	5,27	5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	53%	54%	50%	53%	48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	10,52	9,88	11,03	10,56	10,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,2	173,7	175,0	173,1	171,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	82%	83%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	933	876	977	936	912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,7	5,8	5,2	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		**Котельная «Набережная» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,95	4,59	3,57	3,28	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	34%	24%	41%	45%	41%	41%	41%	41%	41%	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	11,49	9,47	9,17	7,83	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,4	178,1	165,6	165,8	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	80%	86%	86%	89%	89%	89%	89%	89%	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1915	1579	1528	1305	1302	1302	1302	1302	1302	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,7	4,4	5,6	6,2	7,6	7,9	8,2	8,4	8,5	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
29		**Котельная «Баня-3»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	93%	93%	93%	93%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,38	0,22	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	194,4	206,8	179,1	180,5	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	74%	69%	80%	79%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1813	1055	1914	1900	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30		**Котельная «ОГАУ» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	7,48	6,39	6,17	6,56	6,78	7,12	7,12	7,12	7,12	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-4%	11%	14%	9%	6%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	12,54	10,50	12,38	12,53	12,95	13,66	13,66	13,66	13,66	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,8	178,3	177,2	160,2	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	80%	81%	89%	94%	94%	94%	94%	94%	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1742	1458	1719	1740	1798	1898	1898	1898	1898	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	7,3	8,7	8,8	8,5	8,3	8,5	8,8	9,1	9,2	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
31		**Котельная «Тексорен»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	6,81	6,78	6,24	5,82	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	9%	10%	17%	22%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	11,39	9,59	11,26	11,34	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,9	178,5	167,9	159,0	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	80%	85%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1518	1278	1502	1512	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,5	5,9	6,2	6,6	7,2	7,5	7,7	7,9	8,1	8,5	8,6	8,9	9,1	9,2	9,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32		**Котельная «Кадетский корпус» (переключение на БМК «Уральская» с 2026 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,43	4,98	2,51	2,40	3,00	3,33	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	23%	14%	56%	58%	48%	42%	42%	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,40	5,55	6,17	5,88	5,98	6,64	6,64	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,1	175,1	170,8	169,0	170,7	170,7	170,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	84%	85%	84%	84%	84%	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1111	963	1071	1021	1039	1152	1152	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	15,3	14,2	27,7	29,6	22,3	23,0	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**Котельная «Черепановых»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	5,56	6,05	5,62	4,78	4,79	4,76	4,73	4,60	4,48	4,46	4,42	4,39	4,35	4,21	4,11
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-14%	-24%	-16%	2%	1%	2%	3%	5%	8%	8%	9%	10%	10%	13%	15%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	8,82	7,48	7,50	7,08	6,67	6,62	6,58	6,41	6,24	6,20	6,16	6,12	6,06	5,87	5,72
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	160,7	166,1	169,9	162,6	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	89%	86%	84%	88%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1816	1540	1544	1456	1373	1363	1354	1318	1284	1277	1268	1259	1246	1207	1177
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,7	5,0	4,9	5,8	8,6	8,9	9,2	9,4	9,6	10,1	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	**Котельная «СОК» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,62	0,30	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	56%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,25	1,06	1,30	1,12	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,8	182,2	171,1	165,9	164,6	164,6	164,6	164,6	164,6	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	78%	84%	86%	87%	87%	87%	87%	87%	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	891	760	931	801	738	738	738	738	738	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
35	**Котельная «Стройгородок» (с 2026 г. БМК «Стройгородок»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,42	4,16	2,85	2,40	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	5%	-15%	21%	33%	27%	27%	27%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,65	2,53	2,90	3,01	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,5	176,4	165,3	156,4	164,9	164,9	164,9	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	81%	87%	91%	87%	87%	87%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	737	702	806	837	766	766	766	811	811	811	811	811	811	811	811
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,6	3,7	3,8	4,2	4,2	4,4	4,5	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200	140200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	**Котельная «9 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,09	2,78	2,99	2,77	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	20%	28%	23%	28%	24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,27	4,05	4,70	4,53	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,7	178,8	171,3	165,8	163,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	80%	83%	86%	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1102	1046	1214	1170	1182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,7	4,4	3,7	4,0	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		**Котельная «ОКБ-1»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,92	1,49	1,12	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	184,3	182,0	181,2	187,6	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	78%	79%	79%	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	183	298	223	164	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38		**Котельная «Гаражи УВД» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,70	1,64	1,53	1,59	1,65	1,65	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	56%	58%	61%	59%	58%	58%	58%	58%	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,24	3,08	3,41	3,44	3,39	3,39	3,39	3,39	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	174,8	175,7	171,1	165,8	163,5	163,5	163,5	163,5	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	81%	84%	86%	87%	87%	87%	87%	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	831	791	875	882	869	869	869	869	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	32,2	30,8	32,9	34,7	35,4	36,6	37,9	38,8	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
39		**Котельная «Инфекционная больница»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,73	0,60	0,92	0,92	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	56%	64%	45%	45%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,92	2,55	1,58	1,11	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	183,8	180,1	172,1	205,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	78%	79%	83%	70%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1143	1517	938	661	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40		**Котельная «Победы» (с 2024 г. БМК «Победы»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,10	9,10	9,10	9,10	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,51	3,69	3,52	3,11	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	61%	59%	61%	66%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	7,66	7,59	8,60	7,98	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,4	172,0	169,4	168,3	167,5	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	83%	84%	85%	85%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	842	834	945	877	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926	1926
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	8,8	8,5	8,9	10,4	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200	140200	135200	130200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	**Котельная «Самолетная»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,42	4,68	4,46	4,11	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	35%	32%	35%	40%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,90	6,43	7,29	7,24	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	176,9	177,8	165,6	158,5	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	80%	86%	90%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1009	940	1066	1059	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,2	4,0	4,1	4,6	6,7	6,9	7,2	7,3	7,5	7,8	8,0	8,2	8,4	8,5	8,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	**Котельная «ОКБ-2»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,36	1,73	1,68	1,60	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	179,7	177,9	179,0	186,2	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1	192,1
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	80%	80%	77%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	970	1237	1201	1139	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	**Котельная «7 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,20	4,08	3,29	3,58	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	53%	54%	63%	60%	57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	8,03	7,76	8,65	8,61	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	172,9	169,0	170,1	162,1	164,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	83%	85%	84%	88%	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	904	874	974	969	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,6	5,7	7,0	6,7	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	**Котельная «ГПТУ-10» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,54	5,35	4,89	4,90	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	47%	38%	43%	43%	39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,65	5,67	6,17	4,91	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,5	179,5	184,2	211,2	204,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	80%	78%	68%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	770	656	714	569	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	12,1	10,8	11,0	12,3	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	**Котельная «Тубдиспансер»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,03	1,76	1,66	1,59	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	52%	58%	61%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,28	3,54	4,38	4,14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	178,8	179,8	176,6	183,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	80%	81%	78%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1019	842	1042	985	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	**Котельная «пос. Нижнесакмарский» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,00	1,80	2,08	1,69	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	31%	38%	28%	41%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,03	1,98	2,24	2,04	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	170,6	171,4	176,9	179,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	83%	81%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	706	689	777	708	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,1	5,2	4,1	5,7	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,7	7,8	8,1	8,2	8,4	8,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47	**Котельная «Детский сад № 77» (с 2027 г. БМК «Детский сад № 77»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,66	3,84	4,17	3,28	3,77	3,77	4,01	3,93	3,93	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	47%	45%	40%	53%	46%	46%	42%	43%	21%	21%	23%	23%	23%	23%	23%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	8,67	8,17	8,52	7,90	7,61	7,61	7,93	7,78	7,78	7,78	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,6	182,5	174,3	182,8	173,9	173,9	173,9	173,9	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	78%	82%	78%	82%	82%	82%	82%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1245	1174	1225	1134	1093	1093	1140	1117	1555	1555	1527	1527	1527	1527	1527
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	11,8	11,7	10,5	13,6	13,9	14,4	14,9	15,3	11,2	11,7	11,9	12,3	12,5	12,8	13,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	**Котельная «Больница восстановительного лечения» (с 2027 г. БМК «Больница восстановительного лечения»)**																	

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,25	1,62	1,34	1,24	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	74%	66%	72%	74%	73%	73%	73%	73%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,06	2,82	3,25	3,29	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	181,4	201,0	179,0	176,1	167,3	167,3	167,3	167,3	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	71%	80%	81%	85%	85%	85%	85%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	846	587	677	685	738	738	738	738	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49		**Котельная «Дубицкого»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,38	0,42	0,52	0,49	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	70%	68%	59%	62%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,88	0,86	0,94	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,5	157,6	156,4	159,5	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	91%	91%	90%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	685	669	732	676	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	71,4	66,3	53,6	58,3	8,5	8,8	9,1	9,3	9,5	9,9	10,1	10,4	10,6	10,8	11,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50		**Котельная «Третьяка» (с 2025 г. БМК «Третьяка»)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	6,19	5,81	5,98	5,54	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-17%	-10%	-13%	-5%	-9%	-9%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	8,97	9,82	9,79	9,70	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,9	157,5	154,4	151,9	151,3	151,3	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2	155,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	91%	93%	94%	95%	95%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1695	1856	1851	1833	1857	1857	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,9	3,1	3,0	3,3	3,4	3,5	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200	140200	135200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51		**Котельная «ЖСК» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,94	4,13	3,85	3,58	3,80	3,80	3,80	3,80	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	57%	55%	58%	61%	59%	59%	59%	59%	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	6,66	6,76	7,67	7,12	6,94	6,94	6,94	6,94	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,0	173,3	162,1	163,7	165,9	165,9	165,9	165,9	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	83%	88%	87%	86%	86%	86%	86%	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	724	735	834	773	754	754	754	754	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	9,0	8,9	9,1	9,9	10,1	10,4	10,8	11,0	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
52	**Котельная «Ногина» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,26	1,20	1,16	1,09	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	30%	33%	35%	39%	33%	33%	33%	33%	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,38	2,33	2,49	2,56	2,66	2,66	2,66	2,66	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	182,7	182,7	171,0	166,4	164,8	164,8	164,8	164,8	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	78%	78%	84%	86%	87%	87%	87%	87%	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1323	1297	1381	1422	1480	1480	1480	1480	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,9	5,2	5,4	5,8	4,5	4,6	4,8	4,9	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
53	**Котельная «МЧ» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	5,55	5,92	5,69	5,33	5,56	5,56	5,56	5,56	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	40%	37%	39%	43%	40%	40%	40%	40%	-	-	-	-	-	-	-
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	17,26	18,94	14,14	13,72	14,09	14,09	14,09	14,09	-	-	-	-	-	-	-
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,3	175,7	177,4	168,2	173,3	173,3	173,3	173,3	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	81%	81%	85%	83%	83%	83%	83%	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1852	2032	1517	1473	1512	1512	1512	1512	-	-	-	-	-	-	-
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,5	5,3	5,7	6,1	8,3	8,6	8,9	9,1	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
54	**Котельная «ГПТУ-16» (с 2035 г. БМК «ГПТУ-16»)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,19	1,19	1,15	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	54%	54%	56%	62%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,36	2,68	2,76	2,77	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	175,5	169,6	169,1	165,0	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	84%	85%	87%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	916	1040	1070	1073	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	6,4	6,4	6,6	7,9	8,0	8,3	8,6	8,8	9,0	9,4	9,6	9,9	10,1	10,2	10,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	**Котельная «Школа №14»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	18%	18%	18%	23%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,68	0,53	0,58	0,52	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	179,0	180,6	207,0	228,0	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4	201,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	79%	69%	63%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2414	1907	2054	1864	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	51,9	52,5	53,8	58,5	254,2	262,6	271,8	278,3	283,9	297,3	302,9	312,3	318,2	324,0	329,9
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	**Котельная «Бердянка» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,51	2,43	1,72	1,36	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-31%	-27%	10%	29%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,68	1,00	1,42	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	180,2	176,4	168,1	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	81%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	353	523	741	693	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	8,3	8,6	9,1	10,6	10,8	11,2	11,6	11,9	12,1	12,7	12,9	13,3	13,6	13,8	14,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	**Котельная «Каргала» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,99	3,90	3,88	3,37	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	57%	58%	58%	63%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,80	4,75	5,12	5,04	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	173,0	174,0	165,0	159,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	83%	82%	87%	90%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	521	517	557	548	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	10,2	10,0	8,5	10,4	13,6	14,0	14,5	14,9	15,2	15,9	16,2	16,7	17,0	17,3	17,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
58	**Котельная «Краснохолм» (переключение на БМК «Краснохолм» с 2034 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,98	3,20	4,11	3,75	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	15%	8%	-17%	-7%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,78	4,75	4,95	4,62	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	171,9	172,7	168,2	168,3	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	83%	83%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1366	1356	1415	1319	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	10,7	10,0	7,0	8,1	8,3	8,6	8,9	9,1	9,3	9,7	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
59	**Котельная «Городище» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,07	2,88	1,89	1,74	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	51%	31%	55%	59%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,84	2,59	2,81	2,59	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	171,2	172,3	168,1	168,1	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2	168,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	83%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	676	618	669	617	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	29,4	27,5	30,9	32,9	37,9	39,2	40,6	41,5	42,4	44,4	45,2	46,6	47,5	48,4	49,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	**Котельная «Горбольница»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,17	0,06	0,23	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	174,7	174,6	170,9	169,5	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	30	11	42	21	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	**Котельная «Госпиталь»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
62	**Котельная «Перинатальный центр»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,01	0,04	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	236,7	176,6	155,8	176,5	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0	186,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	60%	81%	92%	81%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2	8	11	11	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
63	**Котельная «ЦТП «Авиагородок»**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,97	2,26	2,62	2,82	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	188,0	159,4	157,8	155,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	76%	90%	91%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	740	849	984	1059	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
64		**Котельная «МСЧ-2»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,24	0,44	0,44	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	83%	69%	69%	69%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,67	0,23	0,34	0,61	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	183,0	193,5	174,0	187,3	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	78%	74%	82%	76%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	476	163	242	439	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
65		**Котельная «Дом ветеранов»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	78%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,15	0,12	0,13	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	179,3	169,9	169,2	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	80%	84%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1076	855	929	857	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80		**Котельная «ФОК с. Краснохолм»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	19%	19%	19%	23%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,04	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	153,8	152,8	151,9	150,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9	157,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	93%	94%	94%	95%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	227	628	616	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
66		**Котельная ФКУ ИК-1 УФСИН (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,30	2,24	2,37	2,21	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	88%	89%	88%	89%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	18,2	18,9	19,4	20,8	39,0	40,2	41,6	42,6	43,5	45,5	46,4	47,9	48,8	49,6	50,5

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67		**Котельная ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	7,03	4,72	4,76	4,47	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	89%	92%	92%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	91,01	72,59	72,59	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31	69,31
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	155,2	155,5	155,5	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1468	1171	1171	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	28,4	43,1	43,9	47,5	39,1	40,4	41,8	42,8	43,7	45,7	46,6	48,1	49,0	49,9	50,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	81267	78120	74972	71825	68677	65530	62383	59235	56088	52940	49793	46646	43498	40351	37204
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
68		**Котельная Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО РЖД**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,60	5,60	5,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	2,42	0,88	0,56	0,91	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	57%	84%	90%	82%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	10,54	11,19	11,19	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	162,6	162,6	162,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1882	1999	1999	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242	2242
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	11,3	31,7	46,3	25,9	120,1	124,1	128,4	131,5	134,1	140,4	143,1	147,6	150,3	153,1	155,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	106650	100300	93950	89600	87600	86349	85098	83847	82596	81345	80094	78843	77592	76341	75090
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69		**Котельная ОАО «Торговый дом «Форштадт»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,85	1,45	1,51	2,76	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	91%	85%	85%	72%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,75	1,75	1,75	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	177,5	177,5	177,5	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	81%	81%	81%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	177	177	177	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	111,4	82,7	84,8	28,4	29,0	29,9	31,0	31,7	32,4	33,9	34,5	35,6	36,3	36,9	37,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70		**Котельная АО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,35	0,40	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	90%	89%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,64	2,34	2,34	2,32	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	734	649	649	645	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	16,2	14,2	16,6	18,1	18,5	19,1	19,7	20,2	20,6	21,6	22,0	22,7	23,1	23,5	24,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71		**Котельная АО «Парк»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,29	1,41	1,54	2,34	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	83%	82%	80%	70%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	12,1	11,2	11,6	7,7	39,6	40,9	42,3	43,3	44,2	46,3	47,1	48,6	49,5	50,4	51,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72		**Котельная «Путепроводная, 15/4»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	3,49	2,93	3,97	6,63	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	79%	82%	76%	60%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4	185,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	22,5	27,0	27,7	16,1	17,4	18,0	18,6	19,1	19,5	20,4	20,8	21,4	21,8	22,2	22,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
73		**Котельная ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,20	7,20	7,20	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,64	0,58	0,59	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	36%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,67	0,67	0,67	8,29	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	183,3	183,3	183,3	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	78%	78%	78%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	93	93	93	1727	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1712
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,3	50,4	51,7	38,7	39,6	40,9	42,4	43,4	44,2	46,3	47,2	48,7	49,6	50,5	51,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	4030	3422	2814	2206	1598	990	382	0	0	0	0
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
75		**Котельная АО «ПО «Стрела»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	297,50	297,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	146,45	120,81	120,93	80,83	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37	85,37
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	51%	59%	31%	54%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	230,56	201,31	210,06	123,94	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98	105,98
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	170,5	169,0	169,3	195,4	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7	190,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	84%	85%	84%	73%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	775	677	1190	702	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	151978	150866	149753	148640	147528	146415	145302	144190	143077	141964	140852	139739	138626	137513	136401
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная ООО «Оренбургхладокомбинат»																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,67	1,60	1,60	1,51	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	17%	20%	20%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9
76	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Котельная ООО «Теплострой Плюс»																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,64	0,57	0,57	0,53	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	59%	64%	64%	66%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,77	1,77	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	172,4	172,4	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9
77	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	83%	83%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1145	1145	1153	1153	1153	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,9	5,5	5,7	6,2	6,3	6,5	6,8	6,9	7,1	7,4	7,5	7,8	7,9	8,1	8,2
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Котельная «Пролетарская» (крышная)																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	51%	51%	51%	53%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,34	2,34	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	152,1	152,1	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
81	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	94%	94%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2268	2268	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372	2372
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,6	3,6	3,7	4,0	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная «Ноябрьская» (крышная)																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	50%	50%	50%	53%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,07	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
82	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	147,7	147,7	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	97%	97%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2008	2008	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,7	3,7	3,8	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Котельная № 5 МКД																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,73	1,73	1,73	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	44%	44%	44%	47%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,60	3,88	3,88	3,79	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	213,4	172,0	172,0	176,8	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7	176,7
101	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	67%	83%	83%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	515	1251	1251	1221	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,3	3,4	3,5	3,7	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,4	4,4	4,5	4,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	79268	75101	70934	66767	62600	58433	54266	50099	45932	41765	37598	33431	29264	25097	20930
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная «Гимназия № 4»																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	82%	82%	82%	82%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,21	1,21	1,21	1,21	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	187,7	187,7	187,7	187,7	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8	192,8
104	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	76%	76%	76%	76%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	541	541	541	541	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	43600	39600	35600	31600	27600	23600	19600	15600	11600	7600	3600	0	0	0	0
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Котельная № 50																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,61	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	89%	89%	89%	89%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,15	2,15	1,81	1,08	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	212,2	212,2	170,6	298,2	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4
83	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	67%	67%	84%	48%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	378	378	318	190	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	27,9	28,2	28,9	31,2	32,4	33,4	34,6	35,4	36,2	37,9	38,6	39,8	40,5	41,3	42,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	59562	57318	55073	52828	50584	48339	46095	43850	41605	39361	37116
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Котельная № 96																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	17%	17%	17%	18%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,54	0,54	0,54	0,18	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	нд	нд	нд	320,3	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2	204,2
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	45%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2261	2261	2261	736	1127	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133	1133
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
103		**Котельная № 14**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	84%	84%	84%	85%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,24	0,24	0,24	0,35	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	нд	нд	нд	251,6	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	57%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	264	264	264	385	772	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
84		**Котельная ООО «Любимый дворик»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	28%	31%	31%	34%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,94	2,93	2,96	2,38	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	155,6	162,8	164,1	190,1	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	92%	88%	87%	75%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1140	1136	1147	924	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,7	2,9	2,9	3,1	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	143080	135780	128480	121180	113880	106580	99280	91980	84680	77380	70080	62780	55480	48180	40880
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
85		**Котельная ООО «УК «СтройСити» (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	35%	35%	35%	38%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,54	1,54	1,59	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	160,7	160,7	161,2	185,5	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7	192,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	89%	89%	89%	77%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2001	2001	2061	1883	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,5	3,5	3,6	3,9	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0	6,3	6,4	6,6	6,7	6,8	7,0
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
86		**Котельная № 3 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	30%	30%	30%	33%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,19	2,19	2,18	1,86	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	159,1	159,1	156,8	150,4	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	90%	90%	91%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2278	2278	2267	1926	1597	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,6	3,6	3,7	4,0	2,9	3,0	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	170820	163155	155490	147825	140160	132495	124830	117165	109500	101835	94170	86505	78840	71175	63510
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
87		**Котельная № 5 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	42%	42%	42%	44%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,19	2,19	2,19	1,72	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	164,8	164,8	154,7	153,8	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	87%	87%	92%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1663	1663	1666	1310	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543	1543
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,6	4,6	4,7	5,0	4,9	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6,0	6,1	6,3	6,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	179288	171696	164104	156512	148920	141328	133736	126144	118552	110960	103368	95776	88184	80592	73000
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
88		**Котельная № 6 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,94	0,94	0,94	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	33%	33%	33%	36%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,31	3,31	2,54	2,93	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	147,6	147,6	166,5	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	97%	97%	86%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2358	2358	1812	2090	2119	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118	2118
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,7	3,7	3,8	4,1	4,2	4,3	4,4	4,6	4,6	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	187716	180207	172698	165189	157680	150171	142662	135153	127644	120135	112626	105117	97608	90099	82590
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
89		**Котельная № 7 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	36%	36%	36%	39%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,47	2,47	2,39	2,07	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	146,4	146,4	152,4	150,4	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	98%	98%	94%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1882	1882	1817	1572	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,9	3,9	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	187716	180207	172698	165189	157680	150171	142662	135153	127644	120135	112626	105117	97608	90099	82590
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90		**Котельная № 8 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,26	1,27	1,27	1,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	34%	34%	34%	37%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,86	3,86	3,81	3,68	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	167,6	167,6	159,4	150,4	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	85%	85%	90%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1999	1999	1975	1911	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,8	3,8	3,9	4,1	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	170820	163155	155490	147825	140160	132495	124830	117165	109500	101835	94170	86505	78840	71175	63510
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
91		**Котельная № 9 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	38%	38%	38%	40%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,26	3,26	3,31	2,61	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	155,1	155,1	150,2	150,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	92%	92%	95%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1961	1961	1990	1567	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,0	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	170820	163155	155490	147825	140160	132495	124830	117165	109500	101835	94170	86505	78840	71175	63510
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
92		**Котельная № 10 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,10	1,10	1,10	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	34%	34%	34%	38%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,27	3,27	3,16	2,44	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	153,3	153,3	150,1	150,3	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	93%	93%	95%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1964	1964	1898	1463	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,2	4,3	4,4	4,7	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	179288	171696	164104	156512	148920	141328	133736	126144	118552	110960	103368	95776	88184	80592	73000
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
93		**Котельная № 11 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	34%	34%	34%	34%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,39	3,39	3,24	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	164,5	164,5	163,9	150,4	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	87%	87%	87%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1840	1840	1761	1628	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,0	4,0	4,1	4,3	4,2	4,4	4,5	4,7	4,7	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	187716	180207	172698	165189	157680	150171	142662	135153	127644	120135	112626	105117	97608	90099	82590
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
94		**Котельная № 21 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,23	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	28%	28%	28%	33%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	4,43	4,43	3,79	3,87	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	147,9	147,9	149,4	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	97%	97%	96%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2407	2407	2060	2103	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939	1939
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,3	3,4	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	204400	197100	189800	182500	175200	167900	160600	153300	146000	138700	131400	124100	116800	109500	102200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	**Котельная № 22 (крышная)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	41%	41%	41%	43%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	3,54	3,54	2,95	3,07	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	145,3	145,3	165,9	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	98%	98%	86%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1926	1926	1601	1671	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,0	4,1	4,2	4,4	5,0	5,2	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	6,4	6,5
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	204400	197100	189800	182500	175200	167900	160600	153300	146000	138700	131400	124100	116800	109500	102200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
96	**Котельная № 13 (крышная)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	45%	45%	45%	49%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2,36	2,36	2,38	2,32	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	149,8	149,8	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	95%	95%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1680	1680	1699	1653	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,1	5,1	5,3	5,8	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1	7,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	204400	197100	189800	182500	175200	167900	160600	153300	146000	138700	131400	124100	116800	109500	102200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
97	**Котельная № 1 (крышная)**																	
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	25%	25%	25%	28%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,85	1,85	1,51	1,92	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	153,1	153,1	193,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	93%	93%	74%	95%	94%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	2111	2111	1723	2196	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	4,5	4,5	4,6	4,9	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	162316	154587	146858	139129	131400	123671	115942	108213	100484	92755	85026	77297	69568	61839	54110
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
98	**Котельная № 2 (крышная)**																	

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	40%	40%	40%	42%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,70	1,70	1,68	1,49	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	187,8	187,8	189,5	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	76%	76%	75%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1212	1212	1197	1059	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,9	3,9	4,0	4,3	5,1	5,3	5,5	5,6	5,7	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	162316	154587	146858	139129	131400	123671	115942	108213	100484	92755	85026	77297	69568	61839	54110
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
99		**Котельная № 4 (крышная)**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	32%	32%	32%	35%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,49	1,49	2,00	1,53	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	174,9	174,9	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7	151,7
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	82%	82%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	1549	1549	2073	1587	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	3,5	3,5	3,6	3,8	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1	7,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	162316	154587	146858	139129	131400	123671	115942	108213	100484	92755	85026	77297	69568	61839	54110
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
100		**Котельная ООО СК «СССР»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	11%	11%	11%	16%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,51	1,41	1,21	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	151,7	154,3	154,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	94%	93%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	743	2044	1763	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	1,9	2,0	2,0	2,2	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	82344	77088	71832	66576	61320	56064	50808	45552	40296	35040	29784	24528	19272	14016	8760
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
105		**БМК «МЧ, ЖСК, Ногина»**																
	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-	-	-	-	-	-	-	-	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	-	-	-	-	-	-	-	-	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		БМК «Уральская»																
106	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	-	-	-	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	-	-	-	-	-	21,74	21,74	24,99	24,95	46,85	46,66	46,66	46,66	46,66	46,66
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-	-	-	-	-	75%	75%	71%	71%	46%	46%	46%	46%	46%	46%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	36,17	36,17	42,76	42,69	90,39	90,02	90,02	90,02	90,02	90,02
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	-	-	-	-	-	421	421	497	496	1051	1047	1047	1047	1047	1047
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	16,6	17,1	16,7	17,1	11,7	11,9	12,2	12,5	12,7	12,9
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	-	-	-	-	-	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200	140200	135200	130200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД»																
107	1.	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	2.	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	3.	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	-	-	-	-	-	-	-	-	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
	4.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94
	5.	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
	6.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	7.	Число часов использования установленной тепловой мощности	час/год	-	-	-	-	-	-	-	-	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925
	8.	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	11,0	11,3	11,6	11,8	12,0	12,3
	9.	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	-	-	-	-	-	-	-	-	175200	170200	165200	160200	155200	150200	145200
	11.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

Т а б л и ц а 17 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1		**Сакмарская ТЭЦ**																
1	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	940,20	942,02	946,44	946,44	951,85	962,32	965,37	975,58	976,11	979,12	979,20	981,21	981,21	981,21	981,21
1	1.1	магистральных	км	222,30	222,30	223,38	223,38	223,38	225,55	225,55	234,03	234,03	234,03	234,03	234,03	234,03	234,03	234,03
1	1.2	распределительных	км	717,90	719,72	723,05	723,06	728,48	736,77	739,83	741,56	742,09	745,09	745,18	747,19	747,19	747,19	747,19
1	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	250,68	250,40	251,64	251,63	252,24	254,64	255,17	260,61	260,66	261,17	261,19	261,44	261,44	261,44	261,44
1	2.1	магистральных	тыс. м²	145,46	144,78	145,49	145,49	145,43	146,58	146,62	151,77	151,77	151,77	151,77	151,77	151,77	151,77	151,77
1	2.2	распределительных	тыс. м²	105,22	105,63	106,14	106,14	106,81	108,06	108,55	108,84	108,89	109,40	109,41	109,67	109,67	109,67	109,67
1	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	25,6	26,0	26,2	26,0	26,5	25,9	25,4	24,0	23,4	23,4	23,5	23,7	23,9	24,1	24,3
1	3.1	магистральных	лет	26,8	27,2	27,4	27,2	27,6	27,1	26,5	25,2	24,5	24,5	24,7	24,8	25,0	25,2	25,4
1	3.2	распределительных	лет	24,0	24,4	24,6	24,4	25,0	24,4	23,9	22,5	21,8	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6	22,7
1	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,868	0,891	0,915	0,965	0,992	0,988	0,973	0,985	0,978	0,989	0,983	0,996	0,997	0,999	1,002
1	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	956,12	940,86	943,57	914,98	931,93	957,95	981,81	995,73	1 008,55	1 024,36	1 036,09	1 045,24	1 054,10	1 062,51	1 070,43
1	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	262,18	266,14	266,69	275,01	270,66	265,82	259,90	261,73	258,45	254,96	252,09	250,13	248,02	246,06	244,24
1	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	483,29	503,36	458,50	429,25	426,61	427,30	435,26	437,11	437,24	442,61	445,23	446,26	450,79	451,18	451,18
1	7.1	магистральных	тыс. Гкал	231,98	241,61	219,60	287,60	285,83	286,29	291,62	292,86	292,95	296,55	298,30	299,00	302,03	302,29	302,29
1	7.2	распределительных	тыс. Гкал	251,31	261,75	238,90	141,65	140,78	141,01	143,64	144,25	144,29	146,06	146,93	147,27	148,76	148,89	148,89
1	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	16,2%	17,4%	15,2%	14,6%	14,6%	14,5%	14,3%	14,1%	13,9%	13,8%	13,7%	13,6%	13,6%	13,5%	13,4%
1	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,18	3,07	3,20	3,11	3,07	3,07	3,16	3,18	3,23	3,28	3,32	3,35	3,38	3,41	3,44
1	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	579	553	565	502	500	475	451	429	407	387	368	349	332	315	299
1	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,616	0,587	0,597	0,530	0,525	0,494	0,467	0,440	0,417	0,395	0,376	0,356	0,338	0,321	0,305
1	11.1	магистральных	ед./км/год	0,234	0,252	0,416	0,228	0,246	0,234	0,222	0,211	0,201	0,191	0,181	0,172	0,163	0,155	0,147
1	11.2	распределительных	ед./км/год	0,734	0,691	0,653	0,624	0,611	0,580	0,551	0,524	0,498	0,473	0,449	0,427	0,405	0,385	0,366
1	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	18 644,0	18 644,0	18 644,0	18 644,0	18 644,0	19 300,3	19 902,1	20 253,3	20 576,6	20 975,2	21 271,2	21 502,0	21 725,5	21 937,5	22 137,2
1	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	16 850,0	16 850,0	16 850,0	16 850,0	16 850,0	17 443,1	17 987,0	18 304,5	18 596,6	18 956,9	19 224,4	19 433,0	19 635,0	19 826,6	20 007,1
1	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	17,62	17,91	17,86	18,42	18,08	18,21	18,32	18,38	18,44	18,51	18,55	18,59	18,63	18,66	18,69
1	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	266,78	262,88	305,01	303,80	304,80	307,89	309,06	318,55	319,08	319,92	320,41	320,86	321,23	321,59	321,93
1	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	262,70	260,60	261,70	151,90	143,53	307,89	309,06	318,55	319,08	319,92	320,41	320,86	321,23	321,59	321,93
1	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
1	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
2		**БМК «Оренбургская»**																
2	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12
2	1.1	магистральных	км	-	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
2	1.2	распределительных	км	-	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48
2	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	8,81	8,81	8,81	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
2	2.1	магистральных	тыс. м²	-	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
2	2.2	распределительных	тыс. м²	-	4,46	4,46	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
2	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5
2	3.1	магистральных	лет	-	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	48,7	49,7	50,7	51,7	52,7
2	3.2	распределительных	лет	-	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
2	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	1,280	1,260	1,544	1,685	1,741	1,801	1,844	1,882	1,970	2,007	2,070	2,109	2,148	2,187
2	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	-	20,58	21,45	17,89	18,84	18,97	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
2	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	427,90	410,55	492,27	466,84	463,59	463,33	463,33	463,33	463,33	463,33	463,33	463,33	463,33	463,33
2	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	14,57	14,11	14,63	14,69	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
2	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	0,00	0,56	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
2	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	14,57	13,55	13,87	13,92	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
2	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	19,1%	20,7%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
2	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	1,92	1,81	1,62	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
2	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	14	6	8	18	17	16	15	15	14	13	13	12	11	11
2	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	0,332	0,142	0,190	0,427	0,404	0,380	0,356	0,356	0,332	0,309	0,309	0,285	0,261	0,261
2	11.1	магистральных	ед./км/год	-	0,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11.2	распределительных	ед./км/год	-	0,388	0,179	0,239	0,538	0,511	0,485	0,461	0,438	0,416	0,395	0,375	0,357	0,339	0,322
2	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 174,9	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0	1 176,0
2	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	1 037,8	1 037,8	1 037,8	1 049,3	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2
2	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	48,38	58,01	55,09	55,31	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Котельная «Гугучинская» (с 2035 г. БМК «Гугучинская»)**																	
3	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
3	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.2	распределительных	км	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
3	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
3	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.2	распределительных	тыс. м²	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
3	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	16,1	17,1	18,1	19,1	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
3	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.2	распределительных	лет	16,1	17,1	18,1	19,1	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
3	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,412	0,396	0,436	0,474	0,495	0,512	0,530	0,542	0,553	0,579	0,590	0,609	0,620	0,631	0,643
3	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,52	8,96	8,34	7,85	8,24	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
3	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	188,05	178,86	192,20	204,17	194,28	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67
3	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	3,80	3,79	3,08	3,04	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
3	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.2	распределительных	тыс. Гкал	3,80	3,79	3,08	3,04	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
3	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	18,0%	19,3%	14,9%	15,7%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%
3	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,62	1,50	1,58	1,48	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
3	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	8	5	4	15	14	13	13	12	11	11	10	10	9	9	8
3	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,611	0,382	0,305	1,145	1,069	0,992	0,992	0,916	0,840	0,840	0,763	0,763	0,687	0,687	0,611
3	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	11.2	распределительных	ед./км/год	0,611	0,382	0,305	1,145	1,069	0,992	0,992	0,916	0,840	0,840	0,763	0,763	0,687	0,687	0,611
3	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	472,5	504,8	445,5	423,3	448,5	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9
3	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	472,5	504,8	445,5	423,3	448,5	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9	449,9
3	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	55,43	56,33	53,41	53,92	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44	54,44
3	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,90	0,93	0,90	0,87	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,69	0,60	0,38	0,35	0,15	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Котельная «Карачи»**																	
4	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	35,83	35,83	35,83	35,83	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
4	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.2	распределительных	км	35,83	35,83	35,83	35,83	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
4	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	6,28	6,28	6,28	6,28	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
4	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.2	распределительных	тыс. м²	6,28	6,28	6,28	6,28	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
4	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	32,9	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9	39,9	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3.2	распределительных	лет	32,9	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9	39,9	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,913	0,708	0,633	0,596	0,649	0,671	0,676	0,693	0,707	0,740	0,754	0,777	0,792	0,807	0,821
4	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	14,46	18,84	21,61	23,43	24,36	24,36	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78
4	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	434,57	333,44	290,75	268,13	258,22	258,22	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85
4	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	17,77	19,68	16,02	2,49	2,53	2,53	2,58	2,58	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
4	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7.2	распределительных	тыс. Гкал	17,77	19,68	16,02	2,49	2,53	2,53	2,58	2,58	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
4	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	23,8%	25,5%	19,3%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
4	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,08	2,15	2,31	2,35	2,51	2,51	2,56	2,56	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
4	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	25	28	21	23	34	32	31	29	28	26	25	24	23	21	20
4	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,698	0,782	0,586	0,642	0,944	0,889	0,861	0,805	0,778	0,722	0,694	0,666	0,639	0,583	0,555
4	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	11.2	распределительных	ед./км/год	0,698	0,782	0,586	0,642	0,944	0,889	0,861	0,805	0,778	0,722	0,694	0,666	0,639	0,583	0,555
4	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	612,0	815,8	863,7	779,2	808,5	808,5	822,5	822,5	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3
4	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	612,0	815,8	863,7	779,2	808,5	808,5	822,5	822,5	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3	813,3
4	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	42,33	43,30	39,97	33,26	33,19	33,19	33,19	33,19	32,82	32,82	32,82	32,82	32,82	32,82	32,82
4	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	4,60	4,85	4,83	4,71	4,61	4,61	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	1,64	2,32	2,10	2,90	3,89	4,61	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
4	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Котельная «Лесозащитная» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
5	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	13,92	13,92	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78
5	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.2	распределительных	км	13,92	13,92	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78
5	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,95	1,95	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
5	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.2	распределительных	тыс. м²	1,95	1,95	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
5	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9
5	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3.2	распределительных	лет	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9	39,9	40,9	41,9	42,9	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9
5	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,224	1,329	1,211	1,442	1,342	1,386	1,434	1,469	1,499	1,569	1,599	1,648	1,680	1,711	1,742
5	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	7,54	7,02	8,26	7,09	7,67	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
5	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	258,14	277,33	246,36	287,17	265,02	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60
5	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	4,25	4,44	3,61	3,40	3,45	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
5	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.2	распределительных	тыс. Гкал	4,25	4,44	3,61	3,40	3,45	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
5	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	18,8%	19,8%	13,9%	14,0%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
5	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,63	1,61	1,75	1,64	1,70	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
5	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	3	4	1	6	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5
5	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,216	0,287	0,068	0,406	0,541	0,541	0,474	0,474	0,474	0,406	0,406	0,406	0,338	0,338	0,338
5	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	11.2	распределительных	ед./км/год	0,216	0,287	0,068	0,406	0,541	0,541	0,474	0,474	0,474	0,406	0,406	0,406	0,338	0,338	0,338
5	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	422,2	397,9	436,2	374,6	403,9	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6
5	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	422,2	397,9	436,2	374,6	403,9	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6	415,6
5	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	55,98	56,68	52,79	52,85	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67
5	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,24	1,21	1,25	1,16	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,57	0,51	0,33	0,74	0,81	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Котельная «Туркестанская»**																	
6	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	11,90	11,90	11,90	11,90	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
6	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	распределительных	км	11,90	11,90	11,90	11,90	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
6	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,49	1,49	1,49	1,49	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
6	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.2	распределительных	тыс. м²	1,49	1,49	1,49	1,49	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
6	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	24,8	25,8	26,8	27,8	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9
6	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3.2	распределительных	лет	24,8	25,8	26,8	27,8	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	36,9	37,9	38,9
6	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,236	0,397	0,347	0,374	0,413	0,427	0,442	0,452	0,462	0,483	0,492	0,508	0,517	0,527	0,536
6	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	18,58	11,15	13,05	12,38	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
6	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	80,02	133,29	113,89	120,09	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31	124,31
6	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	4,33	4,75	3,87	3,46	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
6	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7.2	распределительных	тыс. Гкал	4,33	4,75	3,87	3,46	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
6	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	15,9%	19,4%	12,7%	10,2%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
6	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,29	2,06	2,55	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
6	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	2	10	7	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
6	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,168	0,841	0,588	0,336	0,408	0,408	0,408	0,327	0,327	0,327	0,327	0,245	0,245	0,245	0,245
6	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11.2	распределительных	ед./км/год	0,168	0,841	0,588	0,336	0,408	0,408	0,408	0,327	0,327	0,327	0,327	0,245	0,245	0,245	0,245
6	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	712,6	446,3	482,3	444,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6
6	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	712,6	446,3	482,3	444,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6	440,6
6	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	38,36	40,02	36,95	35,92	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84
6	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,21	0,90	1,08	1,11	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
6	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,34	0,38	0,25	0,22	0,19	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Котельная «Чичерина» (с 2035 г. БМК «Чичерина»)**																	
8	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41
8	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.2	распределительных	км	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41
8	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
8	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.2	распределительных	тыс. м²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
8	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	24,9	25,9	26,9	27,9	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7
8	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3.2	распределительных	лет	24,9	25,9	26,9	27,9	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7
8	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,761	0,868	0,714	0,853	0,895	0,865	0,895	0,916	0,935	0,979	0,997	1,029	1,048	1,067	1,086
8	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	6,86	6,08	7,58	6,48	6,79	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
8	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	252,95	285,54	228,90	267,78	255,25	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98	253,98
8	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	4,46	4,11	3,35	3,57	3,62	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
8	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.2	распределительных	тыс. Гкал	4,46	4,11	3,35	3,57	3,62	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
8	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	19,6%	16,2%	13,1%	15,2%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%
8	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,31	1,45	1,46	1,35	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
8	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	9	6	12	16	17	16	15	15	14	13	12	12	11	11	10
8	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,517	0,345	0,689	0,919	0,976	0,919	0,861	0,861	0,804	0,747	0,689	0,689	0,632	0,632	0,574
8	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.2	распределительных	ед./км/год	0,517	0,345	0,689	0,919	0,976	0,919	0,861	0,861	0,804	0,747	0,689	0,689	0,632	0,632	0,574
8	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	387,9	329,7	396,6	347,4	364,8	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6
8	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	387,9	329,7	396,6	347,4	364,8	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6	366,6
8	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	56,54	54,24	52,31	53,60	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73
8	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,04	1,00	0,98	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
8	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,78	0,94	0,93	0,98	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
8	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Котельная «Янтарь» (с 2026 г. БМК «Янтарь»)**																	
10	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	14,24	14,24	14,24	14,24	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27
10	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.2	распределительных	км	14,24	14,24	14,24	14,24	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27
10	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
10	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.2	распределительных	тыс. м²	2,08	2,08	2,08	2,08	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
10	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	30,6	31,6	32,6	33,6	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
10	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3.2	распределительных	лет	30,6	31,6	32,6	33,6	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
10	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,479	1,204	0,812	0,864	0,622	0,642	0,665	0,681	0,694	0,727	0,741	0,764	0,778	0,793	0,807
10	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,64	3,47	5,27	5,07	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11
10	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	240,67	599,26	394,05	410,15	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14
10	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	5,70	5,46	4,44	4,56	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
10	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7.2	распределительных	тыс. Гкал	5,70	5,46	4,44	4,56	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
10	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	32,0%	27,1%	21,5%	20,6%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%	24,3%
10	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,25	1,41	1,45	1,55	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
10	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	8	8	0	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2
10	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,562	0,562	0	0,351	0,232	0,232	0,232	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,116
10	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	11.2	распределительных	ед./км/год	0,562	0,562	0	0,351	0,232	0,232	0,232	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,116
10	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	409,6	153,5	216,7	205,9	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8
10	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	409,6	153,5	216,7	205,9	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8	345,8
10	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	47,44	44,25	41,09	40,63	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61
10	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,28	0,98	1,07	1,04	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
10	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	1,34	2,14	1,05	1,35	0,61	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
10	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	**Котельная «Советская» (с 2028 г. БМК «Советская»)**																	
11	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	9,84	9,84	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
11	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.2	распределительных	км	9,84	9,84	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
11	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
11	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.2	распределительных	тыс. м²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
11	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	38,7	39,7	40,7	41,7	41,2	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8
11	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3.2	распределительных	лет	38,7	39,7	40,7	41,7	41,2	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8
11	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,028	1,065	1,043	1,226	1,301	1,345	1,391	1,425	1,455	1,522	1,550	1,600	1,629	1,660	1,689
11	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,33	8,12	8,50	7,39	7,82	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	149,34	153,09	146,26	168,16	159,54	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11	156,11
11	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,00	2,08	1,69	1,60	1,63	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
11	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,00	2,08	1,69	1,60	1,63	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
11	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	13,4%	12,8%	10,7%	10,8%	10,1%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
11	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,52	1,66	1,62	1,51	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
11	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	6	6	6	10	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4
11	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,610	0,610	0,610	1,016	0,609	0,609	0,508	0,508	0,508	0,508	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
11	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11.2	распределительных	ед./км/год	0,610	0,610	0,610	1,016	0,609	0,609	0,508	0,508	0,508	0,508	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
11	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	437,0	423,4	432,7	376,8	395,5	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7
11	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	437,0	423,4	432,7	376,8	395,5	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7
11	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,49	52,13	50,90	50,96	50,56	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12	50,12
11	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,08	1,08	1,26	1,14	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
11	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,76	0,68	0,69	1,20	1,09	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
11	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Котельная «Дубки» (с 2035 г. БМК «Дубки»)**																	
12	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	11,31	11,31	11,31	11,31	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
12	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.2	распределительных	км	11,31	11,31	11,31	11,31	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
12	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	2,10	2,10	2,10	2,10	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
12	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2.2	распределительных	тыс. м²	2,10	2,10	2,10	2,10	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
12	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	35,2	36,2	37,2	38,2	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6	14,6
12	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3.2	распределительных	лет	35,2	36,2	37,2	38,2	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6	14,6
12	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,63	4,50	5,36	3,84	3,97	4,24	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
12	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	453,99	467,33	392,28	546,61	386,68	362,06	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61
12	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	3,73	4,13	3,36	2,98	3,03	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
12	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7.2	распределительных	тыс. Гкал	3,73	4,13	3,36	2,98	3,03	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
12	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	24,4%	31,4%	24,2%	21,7%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
12	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,35	1,16	1,23	1,22	1,51	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
12	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,088	0,088	0	0,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	11.2	распределительных	ед./км/год	0,088	0,088	0	0,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	278,2	297,8	321,1	223,1	231,1	246,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8
12	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	278,2	297,8	321,1	223,1	231,1	246,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8	247,8
12	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	60,13	66,26	59,97	58,05	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20
12	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,99	0,98	1,03	0,96	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
12	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,25	0,19	0,20	0,15	0,17	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
12	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	**Котельная «Авиагородок»**																	
13	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,56	3,56	3,56	3,56	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
13	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2	распределительных	км	3,56	3,56	3,56	3,56	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
13	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,54	0,54	0,54	0,54	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
13	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.2	распределительных	тыс. м²	0,54	0,54	0,54	0,54	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
13	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	33,6	34,6	35,6	36,6	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	43,8	44,8
13	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3.2	распределительных	лет	33,6	34,6	35,6	36,6	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	43,8	44,8
13	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,201	0,208	0,204	0,228	0,483	0,499	0,517	0,529	0,540	0,565	0,576	0,594	0,605	0,616	0,627
13	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	9,88	9,65	10,08	9,22	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
13	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	54,85	56,16	53,77	58,76	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81
13	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	4,14	19,20	15,63	17,26	14,43	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
13	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7.2	распределительных	тыс. Гкал	4,14	19,20	15,63	17,26	14,43	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
13	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	19,1%	84,1%	59,5%	68,2%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%	55,7%
13	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	6,07	6,41	7,36	7,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
13	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	1,122	1,684	1,403	0,281	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
13	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	11.2	распределительных	ед./км/год	1,122	1,684	1,403	0,281	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
13	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	297,8	1 480,1	606,9	707,3	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4
13	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	297,8	1 480,1	606,9	707,3	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4	608,4
13	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	30,15	153,40	60,22	76,70	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06
13	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,26	1,26	1,25	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
13	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,26	0,02	0,18	0,61	1,16	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
13	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**Котельная «ЖБК»**																	
14	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.2	распределительных	км	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
14	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
14	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.2	распределительных	тыс. м²	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
14	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
14	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3.2	распределительных	лет	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
14	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,514	0,484	0,661	0,579	0,594	0,614	0,635	0,651	0,664	0,695	0,708	0,730	0,744	0,758	0,771
14	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	9,18	9,84	7,39	8,62	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
14	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	141,40	131,93	175,59	150,52	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14	147,14
14	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	3,04	3,19	2,60	2,43	2,47	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
14	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.2	распределительных	тыс. Гкал	3,04	3,19	2,60	2,43	2,47	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
14	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	15,6%	16,7%	12,1%	11,1%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
14	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,43	2,38	2,68	2,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
14	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	7	4	2	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4
14	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,125	0,875	0,500	0,250	0,875	0,875	0,750	0,750	0,750	0,625	0,625	0,625	0,625	0,500	0,500
14	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	11.2	распределительных	ед./км/год	0,125	0,875	0,500	0,250	0,875	0,875	0,750	0,750	0,750	0,625	0,625	0,625	0,625	0,500	0,500
14	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	350,8	381,0	271,3	312,9	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7
14	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	350,8	381,0	271,3	312,9	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7
14	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	38,22	38,73	36,70	36,29	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
14	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,87	0,90	0,85	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
14	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,00	1,06	0,73	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
14	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	**Котельная «4 квартал» (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
15	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
15	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.2	распределительных	км	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
15	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
15	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.2	распределительных	тыс. м²	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
15	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6
15	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	3.2	распределительных	лет	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6
15	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,271	0,289	0,275	0,314	0,406	0,420	0,434	0,445	0,454	0,475	0,484	0,499	0,509	0,518	0,527
15	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	9,91	9,39	10,14	9,08	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
15	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	149,83	158,08	146,43	163,55	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07	195,07
15	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,88	3,07	2,50	2,30	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
15	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,88	3,07	2,50	2,30	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
15	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	18,2%	17,4%	12,4%	11,8%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%	12,3%
15	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,74	1,94	2,22	2,15	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
15	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	5	4	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
15	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,550	0,440	0	0,110	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
15	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	11.2	распределительных	ед./км/год	0,550	0,440	0	0,110	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
15	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	550,5	516,7	525,9	467,7	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4
15	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	550,5	516,7	525,9	467,7	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4	394,4
15	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	55,57	55,03	51,89	51,54	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83
15	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,14	1,11	1,11	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
15	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,23	0,17	0,19	0,20	0,30	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
15	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	**Котельная «Харьковская» (с 2035 г. БМК «Харьковская»)**																	
16	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	9,36	9,36	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
16	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.2	распределительных	км	9,36	9,36	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
16	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,36	1,36	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
16	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2.2	распределительных	тыс. м²	1,36	1,36	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
16	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	29,1	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1	42,1	43,1
16	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3.2	распределительных	лет	29,1	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1	42,1	43,1
16	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,462	0,562	0,519	0,579	0,668	0,691	0,715	0,732	0,747	0,782	0,796	0,821	0,837	0,852	0,867
16	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	10,30	8,55	9,73	8,92	9,09	9,09	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
16	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	131,70	158,67	142,90	155,87	152,81	152,81	152,67	152,67	152,67	152,67	152,67	152,67	152,67	152,67	152,67
16	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,64	2,95	2,40	2,11	2,15	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
16	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,64	2,95	2,40	2,11	2,15	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
16	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	9,1%	10,2%	8,2%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
16	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,10	3,10	3,10	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
16	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	5	2	6	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4
16	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,427	0,534	0,211	0,633	0,738	0,738	0,633	0,633	0,633	0,527	0,527	0,527	0,527	0,422	0,422
16	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	11.2	распределительных	ед./км/год	0,427	0,534	0,211	0,633	0,738	0,738	0,633	0,633	0,633	0,527	0,527	0,527	0,527	0,422	0,422
16	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	365,6	307,2	341,9	311,8	318,2	318,2	318,5	318,5	318,5	318,5	318,5	318,5	318,5	318,5	318,5
16	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	453,4	380,9	424,0	386,6	394,5	394,5	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9	394,9
16	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	44,00	44,54	43,57	43,34	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38
16	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	1,15	1,06	1,18	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
16	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,84	1,03	0,64	1,08	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
16	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	**Котельная «Орентрикотаж» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																	
17	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
17	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1.2	распределительных	км	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	-	-	-	-	-	-	-
17	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	-	-	-	-	-	-	-
17	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
17	2.2	распределительных	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	-	-	-	-	-	-	-
17	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-
17	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3.2	распределительных	лет	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-
17	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,823	1,844	1,289	1,348	1,378	1,424	1,473	1,508	-	-	-	-	-	-	-
17	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,71	2,71	3,97	3,88	3,98	3,98	3,98	3,98	-	-	-	-	-	-	-
17	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	348,01	348,14	237,45	243,02	236,73	236,73	236,73	236,73	-	-	-	-	-	-	-
17	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,61	2,90	2,36	2,09	2,12	2,12	2,12	2,12	-	-	-	-	-	-	-
17	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
17	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,61	2,90	2,36	2,09	2,12	2,12	2,12	2,12	-	-	-	-	-	-	-
17	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	15,0%	16,6%	12,7%	11,4%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%	-	-	-	-	-	-	-
17	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,39	2,40	2,56	2,52	2,54	2,54	2,54	2,54	-	-	-	-	-	-	-
17	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	6	4	4	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
17	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,825	0,550	0,550	0,413	0,275	0,275	0,275	0,275	-	-	-	-	-	-	-
17	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	11.2	распределительных	ед./км/год	0,825	0,550	0,550	0,413	0,275	0,275	0,275	0,275	-	-	-	-	-	-	-
17	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
17	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
17	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	144,8	147,5	206,7	199,0	204,5	204,5	204,5	204,5	-	-	-	-	-	-	-
17	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	144,8	147,5	206,7	199,0	204,5	204,5	204,5	204,5	-	-	-	-	-	-	-
17	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	53,48	54,50	52,07	51,30	51,36	51,36	51,36	51,36	-	-	-	-	-	-	-
17	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-
17	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,06	0,04	0,13	0,27	0,12	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-
17	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	**Котельная «11 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
18	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	-	-	-	-	-	-
18	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
18	1.2	распределительных	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	-	-	-	-	-	-
18	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-
18	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
18	2.2	распределительных	тыс. м²	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-
18	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	-	-	-	-	-	-
18	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	3.2	распределительных	лет	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	-	-	-	-	-	-
18	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	9,534	9,534	11,845	12,409	12,574	12,993	13,441	13,677	13,921	-	-	-	-	-	-
18	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,00	4,07	3,34	3,28	3,60	3,77	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	-	-
18	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	195,29	192,27	234,06	238,27	216,61	207,00	207,00	207,00	207,00	-	-	-	-	-	-
18	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,33	2,33	1,90	1,86	2,19	2,45	2,45	2,45	2,45	-	-	-	-	-	-
18	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
18	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,33	2,33	1,90	1,86	2,19	2,45	2,45	2,45	2,45	-	-	-	-	-	-
18	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	35,8%	37,0%	25,8%	26,6%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	-	-	-	-	-	-
18	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,86	0,84	0,98	0,93	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-	-	-	-	-
18	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	3	0	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
18	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,133	0,399	0	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	-	-	-	-	-	-
18	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11.2	распределительных	ед./км/год	0,133	0,399	0	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	-	-	-	-	-	-
18	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
18	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
18	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	283,4	293,4	204,6	203,2	231,4	242,1	242,1	242,1	242,1	-	-	-	-	-	-
18	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	283,4	293,4	204,6	203,2	231,4	242,1	242,1	242,1	242,1	-	-	-	-	-	-
18	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	70,80	72,15	61,26	61,93	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29	-	-	-	-	-	-
18	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,38	0,39	0,31	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	-	-	-	-	-	-
18	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,17	0,19	0,18	0,17	0,18	0,37	0,37	0,37	0,37	-	-	-	-	-	-
18	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	**Котельная «Овощевод»**																	
19	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
19	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
19	1.2	распределительных	км	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
19	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
19	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.2	распределительных	тыс. м²	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
19	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0
19	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3.2	распределительных	лет	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0
19	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,891	1,611	1,581	1,801	1,845	1,903	1,970	2,016	2,057	2,151	2,198	2,263	2,306	2,351	2,388
19	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,93	1,08	1,13	1,01	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
19	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	314,99	562,73	539,30	601,65	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34	565,34
19	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,28	1,32	1,08	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
19	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,28	1,32	1,08	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
19	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	29,8%	35,9%	31,3%	38,6%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%	38,9%
19	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,08	0,93	0,87	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
19	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
19	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,504	0,504	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504
19	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,504	0,504	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504	0,504
19	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	125,2	76,7	74,7	74,9	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
19	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	125,2	76,7	74,7	74,9	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
19	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	64,75	70,91	66,16	74,03	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39
19	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,33	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
19	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,09	0,04	0,05	0,11	0,09	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
19	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	**Котельная «67 городок» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
20	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	-	-	-	-	-	-
20	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
20	1.2	распределительных	км	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	-	-	-	-	-	-
20	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	-	-	-	-	-	-
20	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
20	2.2	распределительных	тыс. м²	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	-	-	-	-	-	-
20	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	-	-	-	-	-	-
20	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3.2	распределительных	лет	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	-	-	-	-	-	-
20	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,633	0,661	0,652	0,791	0,736	0,760	0,787	0,805	0,822	-	-	-	-	-	-
20	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	6,40	6,19	6,43	5,42	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	-	-	-	-	-	-
20	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	148,88	153,83	148,11	175,65	175,12	175,12	175,12	175,12	175,12	-	-	-	-	-	-
20	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,74	1,83	1,49	1,39	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	-	-	-	-	-	-
20	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
20	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,74	1,83	1,49	1,39	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	-	-	-	-	-	-
20	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	10,3%	11,5%	8,1%	8,2%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	-	-	-	-	-	-
20	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,13	2,00	2,30	2,14	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	-	-	-	-	-	-
20	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	4	0	0	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-
20	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,503	0,503	0	0	0,377	0,377	0,377	0,377	0,251	-	-	-	-	-	-
20	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	11.2	распределительных	ед./км/год	0,503	0,503	0	0	0,377	0,377	0,377	0,377	0,251	-	-	-	-	-	-
20	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
20	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
20	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	230,0	225,6	225,7	190,5	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	-	-	-	-	-	-
20	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	230,0	225,6	225,7	190,5	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9	-	-	-	-	-	-
20	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	35,96	36,45	35,10	35,14	35,33	35,33	35,33	35,33	35,33	-	-	-	-	-	-
20	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,68	0,67	0,65	0,67	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-
20	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,17	0,17	0,27	0,15	0,18	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-
20	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	**Котельная «Бр. Коростелевых»**																	
21	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
21	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.2	распределительных	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
21	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
21	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2.2	распределительных	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
21	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3
21	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3.2	распределительных	лет	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3
21	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,296	0,297	0,265	0,216	0,336	0,347	0,359	0,368	0,375	0,393	0,401	0,413	0,421	0,428	0,436
21	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,20	8,28	9,51	11,92	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
21	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	123,26	122,11	106,32	84,79	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03
21	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	3,11	3,27	2,66	2,54	2,57	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
21	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	7.2	распределительных	тыс. Гкал	3,11	3,27	2,66	2,54	2,57	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
21	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	10,9%	12,2%	8,9%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%
21	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,81	3,57	3,99	3,83	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
21	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	5	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,666	0,266	0	0	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
21	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	11.2	распределительных	ед./км/год	0,666	0,266	0	0	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
21	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	296,9	304,1	336,7	421,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7
21	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	296,9	304,1	336,7	421,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7	294,7
21	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	36,20	36,74	35,41	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37	35,37
21	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,82	0,83	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
21	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,25	0,13	0,17	0,16	0,19	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
21	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	**Котельная «Мебельная фабрика» (с 2035 г. БМК «Мебельная фабрика»)**																	
22	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
22	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.2	распределительных	км	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
22	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
22	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2.2	распределительных	тыс. м²	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
22	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2
22	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3.2	распределительных	лет	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2
22	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,837	0,811	0,872	0,951	0,971	1,003	1,037	1,062	1,084	1,135	1,157	1,192	1,214	1,238	1,260
22	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,86	5,06	4,84	4,53	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
22	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	335,58	321,93	337,11	359,72	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48
22	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,69	3,47	2,82	2,15	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
22	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,69	3,47	2,82	2,15	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
22	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	16,7%	20,4%	15,6%	12,6%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
22	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,43	1,51	1,60	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
22	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,177	0,089	0	0,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	11.2	распределительных	ед./км/год	0,177	0,089	0	0,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
22	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	265,1	289,2	260,4	235,7	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5
22	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	265,1	289,2	260,4	235,7	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5	243,5
22	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	54,57	57,10	53,86	52,01	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07	52,07
22	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,79	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
22	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,66	0,54	0,59	0,53	0,41	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
22	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Котельная «Мебельный комбинат» (с 2028 г. БМК «Мебельный комбинат»)**																	
23	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
23	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.2	распределительных	км	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
23	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
23	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2.2	распределительных	тыс. м²	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
23	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1	42,1	43,1	44,1	45,1	46,1	47,1	48,1	49,1
23	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3.2	распределительных	лет	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	41,1	42,1	43,1	44,1	45,1	46,1	47,1	48,1	49,1
23	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,497	0,584	0,630	0,663	0,677	0,699	0,724	0,741	0,756	0,792	0,807	0,832	0,847	0,864	0,879
23	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,93	4,24	4,03	3,91	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
23	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	99,80	116,22	122,19	125,78	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39	131,39
23	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,48	1,61	1,31	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,48	1,61	1,31	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	14,1%	16,6%	11,6%	11,1%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
23	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,34	2,16	2,52	2,39	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
23	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,223	0	0,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	11.2	распределительных	ед./км/год	0,223	0	0,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	261,0	230,9	207,2	200,1	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9
23	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	261,0	230,9	207,2	200,1	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9
23	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,92	54,50	51,42	51,13	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96
23	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,39	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
23	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,15	0,08	0,17	0,12	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
23	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	**Котельная «ЖДТ» (с 2027 г. БМК «ЖДТ»)**																	
24	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,71	7,71	7,71	7,71	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
24	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.2	распределительных	км	7,71	7,71	7,71	7,71	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
24	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
24	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2.2	распределительных	тыс. м²	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
24	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	40,0	41,0	42,0	43,0	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9
24	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.2	распределительных	лет	40,0	41,0	42,0	43,0	43,9	44,9	45,9	46,9	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	53,9
24	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,347	0,421	0,431	0,447	0,456	0,471	0,488	0,499	0,509	0,533	0,543	0,560	0,571	0,581	0,592
24	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	8,51	7,10	7,12	7,01	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42
24	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	137,22	164,52	164,08	166,68	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16
24	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	3,37	3,68	3,00	2,69	2,73	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
24	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	7.2	распределительных	тыс. Гкал	3,37	3,68	3,00	2,69	2,73	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
24	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	17,4%	20,9%	15,4%	14,2%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%
24	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,52	2,28	2,53	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
24	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	0	0	0	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
24	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,130	0	0	0	0,388	0,388	0,388	0,388	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
24	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	11.2	распределительных	ед./км/год	0,130	0	0	0	0,388	0,388	0,388	0,388	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
24	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	468,2	407,8	382,3	371,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1
24	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	468,2	407,8	382,3	371,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1
24	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	55,03	57,46	53,73	52,98	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10
24	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,86	0,83	0,83	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
24	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,41	0,53	0,30	0,44	0,50	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
24	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	**Котельная «Пединститут» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
25	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.2	распределительных	км	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
25	2.2	распределительных	тыс. м²	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3.2	распределительных	лет	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,790	1,101	0,983	1,071	1,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,07	2,95	3,40	3,18	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	87,37	120,41	104,74	111,71	106,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,26	1,18	0,96	1,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,26	1,18	0,96	1,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	15,5%	17,7%	12,1%	13,6%	13,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,34	1,93	2,29	2,14	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	2	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,577	0,289	0,577	0,289	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11.2	распределительных	ед./км/год	0,577	0,289	0,577	0,289	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	219,0	163,2	175,6	167,5	176,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	219,0	163,2	175,6	167,5	176,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	53,79	55,23	51,71	52,61	52,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,27	0,22	0,24	0,23	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	**Котельная «8 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
26	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	4,17	4,17	4,17	4,17	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.2	распределительных	км	4,17	4,17	4,17	4,17	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2.2	распределительных	тыс. м²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	28,5	29,5	30,5	31,5	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.2	распределительных	лет	28,5	29,5	30,5	31,5	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,227	0,231	0,210	0,233	0,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,58	4,56	5,14	4,73	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	98,62	99,21	88,04	95,68	87,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,34	1,21	0,99	1,07	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,34	1,21	0,99	1,07	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	12,8%	12,3%	8,9%	10,2%	10,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,52	2,37	2,64	2,53	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	2	0	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,240	0,480	0	1,439	0,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	11.2	распределительных	ед./км/год	0,240	0,480	0	1,439	0,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	238,9	236,2	256,2	239,2	266,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	238,9	236,2	256,2	239,2	266,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,13	51,83	49,90	50,62	50,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,33	0,32	0,35	0,35	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,26	0,27	0,31	0,32	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	**Котельная «Набережная» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
28	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	-	-	-	-	-	-
28	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
28	1.2	распределительных	км	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	-	-	-	-	-	-
28	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-	-	-	-	-	-
28	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
28	2.2	распределительных	тыс. м²	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
28	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	-	-	-	-	-	-
28	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3.2	распределительных	лет	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	-	-	-	-	-	-
28	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,483	0,450	0,572	0,630	0,779	0,805	0,833	0,852	0,871	-	-	-	-	-	-
28	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,50	3,80	3,06	2,84	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	-	-	-	-	-	-
28	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	175,09	161,20	199,98	215,54	199,19	199,19	199,19	199,19	199,19	-	-	-	-	-	-
28	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,30	1,62	1,32	1,04	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	-	-	-	-	-	-
28	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
28	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,30	1,62	1,32	1,04	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	-	-	-	-	-	-
28	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	11,3%	17,2%	14,4%	13,3%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	-	-	-	-	-	-
28	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,97	1,62	1,57	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	-	-	-	-	-	-
28	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	3	4	8	13	12	12	11	11	-	-	-	-	-	-
28	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,685	0,514	0,685	1,370	2,227	2,056	2,056	1,884	1,884	-	-	-	-	-	-
28	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	11.2	распределительных	ед./км/год	0,685	0,514	0,685	1,370	2,227	2,056	2,056	1,884	1,884	-	-	-	-	-	-
28	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
28	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
28	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	179,1	208,4	162,5	148,8	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	-	-	-	-	-	-
28	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	179,1	208,4	162,5	148,8	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	-	-	-	-	-	-
28	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	51,25	54,90	53,10	52,43	52,55	52,55	52,55	52,55	52,55	-	-	-	-	-	-
28	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,38	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-
28	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,45	0,24	0,31	0,35	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-
28	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	**Котельная «Баня-3»**																	
29	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
29	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	**Котельная «ОГАУ» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
30	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	-	-	-	-	-	-
30	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
30	1.2	распределительных	км	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	-	-	-	-	-	-
30	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	-	-	-	-	-	-
30	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
30	2.2	распределительных	тыс. м²	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	-	-	-	-	-	-
30	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
30	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	3.2	распределительных	лет	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	-	-	-	-	-	-
30	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,678	0,814	0,822	0,795	0,771	0,797	0,824	0,844	0,861	-	-	-	-	-	-
30	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	6,49	5,46	5,55	5,86	6,07	6,37	6,37	6,37	6,37	-	-	-	-	-	-
30	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	103,78	123,19	121,33	114,79	110,54	105,22	105,22	105,22	105,22	-	-	-	-	-	-
30	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,67	1,52	1,24	1,34	1,36	1,44	1,44	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-
30	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
30	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,67	1,52	1,24	1,34	1,36	1,44	1,44	1,44	1,44	-	-	-	-	-	-
30	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	13,3%	14,5%	10,0%	10,7%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	-	-	-	-	-	-
30	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,40	2,01	2,37	2,40	2,48	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-	-	-	-	-
30	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	6	3	2	5	6	6	5	5	5	-	-	-	-	-	-
30	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	1,149	0,574	0,383	0,957	1,149	1,149	0,957	0,957	0,957	-	-	-	-	-	-
30	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	11.2	распределительных	ед./км/год	1,149	0,574	0,383	0,957	1,149	1,149	0,957	0,957	0,957	-	-	-	-	-	-
30	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
30	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
30	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	340,0	290,4	280,2	298,4	308,1	323,7	323,7	323,7	323,7	-	-	-	-	-	-
30	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	340,0	290,4	280,2	298,4	308,1	323,7	323,7	323,7	323,7	-	-	-	-	-	-
30	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,43	53,16	50,51	50,90	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	-	-	-	-	-	-
30	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,50	0,47	0,48	0,47	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	-	-	-
30	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,16	0,17	0,17	0,10	0,15	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	-	-	-
30	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31		**Котельная «Тексорен»**																
31	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
31	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.2	распределительных	км	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
31	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
31	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2.2	распределительных	тыс. м²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
31	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6	50,6
31	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	3.2	распределительных	лет	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6	50,6
31	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,639	0,682	0,713	0,768	0,837	0,865	0,895	0,917	0,935	0,979	0,998	1,029	1,048	1,067	1,087
31	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	5,89	5,57	5,47	5,19	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
31	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	147,42	155,64	158,75	167,29	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47	165,47
31	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,54	1,70	1,39	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
31	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,54	1,70	1,39	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
31	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	13,5%	17,8%	12,3%	10,9%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%	11,3%
31	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,76	1,48	1,74	1,75	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
31	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	5	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
31	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,772	0,309	0,309	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309
31	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	11.2	распределительных	ед./км/год	0,772	0,309	0,309	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309
31	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	309,2	308,2	283,2	264,6	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7
31	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	309,2	308,2	283,2	264,6	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7	268,7
31	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,55	55,30	51,83	51,02	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25
31	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,70	0,68	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
31	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,44	0,45	0,25	0,54	0,61	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
31	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		**Котельная «Кадетский корпус» (переключение на БМК «Уральская» с 2026 г.)**																
32	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.2	распределительных	км	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2.2	распределительных	тыс. м²	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
32	3.2	распределительных	лет	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,508	0,471	0,919	0,980	0,741	0,764	0,790	-	-	-	-	-	-	-	-
32	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,97	4,34	2,27	2,18	2,73	3,03	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
32	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	48,13	44,06	84,08	87,70	70,00	63,01	63,01	-	-	-	-	-	-	-	-
32	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,66	0,71	0,58	0,53	0,54	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
32	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,66	0,71	0,58	0,53	0,54	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	10,4%	12,8%	9,4%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
32	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,51	3,05	3,39	3,23	3,29	3,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,549	0	0	0	0,549	0,549	0,549	-	-	-	-	-	-	-	-
32	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	11.2	распределительных	ед./км/год	0,549	0	0	0	0,549	0,549	0,549	-	-	-	-	-	-	-	-
32	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
32	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
32	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	201,5	226,1	114,0	108,8	136,4	151,5	151,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	201,5	226,1	114,0	108,8	136,4	151,5	151,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	50,73	52,13	50,17	49,95	49,95	49,95	49,95	-	-	-	-	-	-	-	-
32	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,23	0,25	0,14	0,14	0,16	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
32	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,03	0,08	0,01	0,07	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
32	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**Котельная «Черепановых»**																	
33	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
33	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.2	распределительных	км	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
33	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
33	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2.2	распределительных	тыс. м²	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
33	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	34,9	34,4	33,9	29,0	24,1	23,5	22,9	22,2	20,9	14,4	9,1
33	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3.2	распределительных	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	34,9	34,4	33,9	29,0	24,1	23,5	22,9	22,2	20,9	14,4	9,1
33	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,200	1,262	1,233	1,476	2,188	2,260	2,341	2,396	2,443	2,560	2,609	2,688	2,736	2,792	2,837
33	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,74	3,60	3,77	3,22	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
33	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	330,31	343,35	327,33	383,19	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50
33	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,89	3,03	2,47	2,31	2,34	2,29	2,25	2,08	1,91	1,87	1,83	1,79	1,73	1,54	1,39
33	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,89	3,03	2,47	2,31	2,34	2,29	2,25	2,08	1,91	1,87	1,83	1,79	1,73	1,54	1,39
33	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	32,7%	40,5%	32,9%	32,6%	35,1%	34,6%	34,2%	32,4%	30,6%	30,2%	29,7%	29,2%	28,5%	26,2%	24,3%
33	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,01	0,85	0,85	0,81	0,76	0,75	0,75	0,73	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,67	0,65
33	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	3	2	0	4	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
33	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,342	0,228	0	0,456	1,025	1,025	0,911	0,911	0,797	0,797	0,797	0,683	0,683	0,683	0,570
33	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	11.2	распределительных	ед./км/год	0,342	0,228	0	0,456	1,025	1,025	0,911	0,911	0,797	0,797	0,797	0,683	0,683	0,683	0,570
33	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	252,5	274,8	255,6	217,4	218,0	216,3	215,0	209,3	203,8	202,7	201,2	199,8	197,8	191,7	186,9
33	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	252,5	274,8	255,6	217,4	218,0	216,3	215,0	209,3	203,8	202,7	201,2	199,8	197,8	191,7	186,9
33	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	67,54	76,39	67,74	67,44	70,04	69,50	69,08	67,24	65,50	65,12	64,66	64,20	63,57	61,59	60,05
33	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,60	0,59	0,60	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
33	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,31	0,24	0,28	0,10	0,12	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
33	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	**Котельная «СОК» (переключение на БМК «Уральская» с 2028 г.)**																	
34	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-	-	-	-	-	-
34	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
34	1.2	распределительных	км	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-	-	-	-	-	-
34	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-
34	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
34	2.2	распределительных	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-
34	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	-	-	-	-	-	-
34	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3.2	распределительных	лет	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
34	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,51	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
34	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	119,93	259,84	257,64	30 401,50	30 401,50	30 401,50	30 401,50	30 401,50	30 401,50	-	-	-	-	-	-
34	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,22	0,25	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-
34	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
34	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,22	0,25	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-
34	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	17,8%	23,3%	15,5%	15,9%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	-	-	-	-	-	-
34	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,75	1,49	1,83	1,57	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-	-	-	-	-	-
34	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
34	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	-	-	-	-	-	-
34	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	-	-	-	-	-	-
34	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
34	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
34	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	28,0	13,9	12,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
34	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	28,0	13,9	12,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
34	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	55,30	59,26	53,79	54,05	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	-	-	-	-	-	-
34	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
34	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-
34	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	**Котельная «Стройгородок» (с 2026 г. БМК «Стройгородок»)**																	
35	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,34	5,34	5,34	5,34	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
35	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.2	распределительных	км	5,34	5,34	5,34	5,34	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
35	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,68	0,68	0,68	0,68	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
35	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2.2	распределительных	тыс. м²	0,68	0,68	0,68	0,68	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
35	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	35,5	36,5	37,5	38,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
35	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	3.2	распределительных	лет	35,5	36,5	37,5	38,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
35	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,684	0,703	0,722	0,783	0,285	0,294	0,305	0,312	0,318	0,333	0,339	0,350	0,356	0,363	0,370
35	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,64	1,62	1,62	1,52	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
35	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	412,92	420,08	420,34	446,32	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62	155,62
35	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,38	1,54	1,26	1,10	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
35	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,38	1,54	1,26	1,10	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
35	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	52,0%	61,1%	43,3%	36,7%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%
35	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,50	0,47	0,54	0,56	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
35	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	3	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,562	0,562	0	0	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
35	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,562	0,562	0	0	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
35	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
35	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	155,7	188,8	129,5	109,2	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8
35	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	155,7	188,8	129,5	109,2	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8
35	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	94,70	116,85	80,17	71,81	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52	76,52
35	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
35	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,15	0,09	0,10	0,24	0,35	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
35	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	**Котельная «9 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
36	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.2	распределительных	км	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2.2	распределительных	тыс. м²	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	3.2	распределительных	лет	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,346	0,409	0,349	0,378	0,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
36	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,35	2,01	2,41	2,27	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	153,88	180,04	149,92	158,82	149,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,02	1,12	0,91	0,82	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,02	1,12	0,91	0,82	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	23,9%	27,7%	19,4%	18,0%	18,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,22	1,16	1,34	1,29	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	1	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,286	0,286	0	1,428	0,286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	11.2	распределительных	ед./км/год	0,286	0,286	0	1,428	0,286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	140,2	126,1	135,9	126,1	133,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	140,2	126,1	135,9	126,1	133,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	59,73	62,87	56,40	55,43	55,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,13	0,09	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	**Котельная «ОКБ-1»**																	
37	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,90	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
37	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
37	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	**Котельная «Гаражи УВД» (переключение на БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД» с 2027 г.)**																	
38	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-	-	-	-	-	-	-
38	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
38	1.2	распределительных	км	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-	-	-	-	-	-	-
38	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	-	-	-	-
38	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
38	2.2	распределительных	тыс. м²	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	-	-	-	-
38	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	-	-	-	-	-	-	-
38	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	3.2	распределительных	лет	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	-	-	-	-	-	-	-
38	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,738	1,656	1,767	1,861	1,912	1,965	2,042	2,082	-	-	-	-	-	-	-
38	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,41	1,49	1,43	1,39	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
38	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	149,35	141,42	147,06	151,73	147,06	147,06	147,06	147,06	-	-	-	-	-	-	-
38	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,55	0,28	0,23	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	-
38	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
38	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,55	0,28	0,23	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	-
38	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	17,0%	9,0%	6,6%	12,8%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	-	-	-	-	-	-	-
38	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,84	1,75	1,94	1,95	1,92	1,92	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-
38	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	0	2	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
38	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,567	0	1,134	0,567	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
38	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	11.2	распределительных	ед./км/год	0,567	0	1,134	0,567	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
38	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
38	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
38	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	77,1	74,3	69,6	72,2	74,9	74,9	74,9	74,9	-	-	-	-	-	-	-
38	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	77,1	74,3	69,6	72,2	74,9	74,9	74,9	74,9	-	-	-	-	-	-	-
38	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	54,76	49,95	48,67	52,13	52,37	52,37	52,37	52,37	-	-	-	-	-	-	-
38	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-
38	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,02	0,08	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-
38	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	**Котельная «Инфекционная больница»**																	
39	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,73	0,60	0,92	0,42	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
39	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
39	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	**Котельная «Победы» (с 2024 г. БМК «Победы»)**																	
40	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
40	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.2	распределительных	км	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
40	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
40	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.2	распределительных	тыс. м²	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
40	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	32,0	33,0	34,0	35,0	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6
40	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	3.2	распределительных	лет	32,0	33,0	34,0	35,0	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	42,6	43,6	44,6
40	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,235	0,225	0,237	0,276	0,200	0,206	0,213	0,218	0,223	0,233	0,238	0,245	0,250	0,254	0,259
40	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,26	3,44	3,35	2,94	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
40	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	74,27	70,38	72,23	82,31	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
40	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,54	0,52	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
40	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,54	0,52	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
40	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	7,1%	6,9%	4,9%	5,5%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
40	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,83	3,79	4,30	3,99	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
40	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,500	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,500	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	159,4	167,8	160,1	141,4	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
40	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	159,4	167,8	160,1	141,4	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
40	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	48,93	48,82	47,80	48,10	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30
40	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,25	0,26	0,25	0,24	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
40	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,10	0,13	0,06	0,15	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
40	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	**Котельная «Самолетная»**																	
41	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
41	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2	распределительных	км	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
41	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
41	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2.2	распределительных	тыс. м²	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
41	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5
41	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	3.2	распределительных	лет	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5
41	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,238	0,223	0,229	0,259	0,376	0,389	0,402	0,412	0,420	0,440	0,448	0,462	0,471	0,480	0,488
41	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,68	3,97	3,97	3,58	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
41	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	104,50	96,67	96,81	107,22	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48
41	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,16	0,98	0,79	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
41	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,16	0,98	0,79	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
41	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	16,7%	15,2%	10,9%	12,8%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%
41	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,27	2,12	2,40	2,38	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
41	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,658	0,658	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329
41	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,658	0,658	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329
41	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
41	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	200,6	213,0	202,4	186,8	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3
41	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	200,6	213,0	202,4	186,8	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3	196,3
41	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	54,57	53,60	51,02	52,13	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43	52,43
41	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,27	0,29	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
41	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,09	0,05	0,07	0,10	0,09	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
41	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	**Котельная «ОКБ-2»**																	
42	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
42	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
42	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
42	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	**Котельная «7 квартал» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
43	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.2	распределительных	км	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2.2	распределительных	тыс. м²	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	3.2	распределительных	лет	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,259	0,265	0,324	0,309	0,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,59	3,56	2,98	3,19	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	114,70	115,96	138,34	129,07	121,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,17	0,98	0,80	0,94	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,17	0,98	0,80	0,94	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	14,6%	12,7%	9,3%	10,9%	11,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,21	2,14	2,38	2,37	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	1	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,276	0	0,276	0,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,276	0	0,276	0,827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	191,3	185,1	149,3	162,9	174,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	191,3	185,1	149,3	162,9	174,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	53,23	52,07	50,12	51,02	51,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,28	0,28	0,24	0,27	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,21	0,10	0,08	0,17	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	**Котельная «ГПТУ-10» (переключение на БМК «Уральская» с 2024 г.)**																	
44	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.2	распределительных	км	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2.2	распределительных	тыс. м²	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	28,0	29,0	30,0	31,0	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3.2	распределительных	лет	28,0	29,0	30,0	31,0	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,727	0,650	0,659	0,736	0,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,33	3,76	3,80	3,48	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	155,55	137,60	136,08	148,84	141,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,78	1,68	1,37	1,42	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
44	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,78	1,68	1,37	1,42	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	26,7%	29,7%	22,2%	29,0%	30,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,43	1,22	1,33	1,06	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	3	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,647	0,216	0,431	0,647	0,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	11.2	распределительных	ед./км/год	0,647	0,216	0,431	0,647	0,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	206,4	243,2	222,2	222,7	239,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	206,4	243,2	222,2	222,7	239,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	62,01	64,66	58,42	64,02	65,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,30	0,31	0,32	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,12	0,09	0,27	0,25	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	**Котельная «Тубдиспансер»**																	
45	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
45	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.2	распределительных	км	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
45	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
45	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2.2	распределительных	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
45	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2
45	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	3.2	распределительных	лет	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2
45	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,79	1,49	1,49	1,44	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
45	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	90,94	109,47	109,54	113,44	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39	114,39
45	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,50	0,54	0,44	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
45	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,50	0,54	0,44	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
45	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	11,7%	15,2%	10,0%	9,7%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
45	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,06	2,53	3,13	2,96	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
45	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,715	1,429	0,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,715	1,429	0,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
45	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	92,1	79,7	75,1	72,2	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
45	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	92,1	79,7	75,1	72,2	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
45	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	51,48	53,60	50,51	50,34	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62	50,62
45	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
45	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,07	0,15	0,05	0,03	0,02	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
45	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	**Котельная «пос. Нижнесакмарский» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
46	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
46	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.2	распределительных	км	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
46	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
46	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2.2	распределительных	тыс. м²	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
46	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4
46	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	3.2	распределительных	лет	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4
46	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,545	0,551	0,433	0,607	0,700	0,723	0,748	0,767	0,780	0,818	0,833	0,859	0,876	0,892	0,908
46	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,23	1,23	1,60	1,17	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
46	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	249,73	249,52	191,08	262,36	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55	268,55
46	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,79	0,63	0,51	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
46	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,79	0,63	0,51	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
46	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	38,7%	31,9%	23,0%	30,9%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%	30,5%
46	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,62	0,61	0,68	0,62	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
46	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,305	0	0	0,305	0	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
46	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	11.2	распределительных	ед./км/год	0,305	0	0	0,305	0	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
46	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	90,8	81,8	94,5	76,7	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
46	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	90,8	81,8	94,5	76,7	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
46	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	74,15	66,75	59,03	65,78	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40
46	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,13	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
46	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
46	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	**Котельная «Детский сад № 77» (с 2027 г. БМК «Детский сад № 77»)**																	
47	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
47	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.2	распределительных	км	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
47	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
47	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2.2	распределительных	тыс. м²	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
47	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	24,9	25,9	26,9	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
47	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	3.2	распределительных	лет	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	24,9	25,9	26,9	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
47	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,987	0,976	0,878	1,140	1,163	1,202	1,245	1,275	1,301	1,362	1,388	1,429	1,458	1,484	1,511
47	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,07	3,14	3,58	2,82	3,21	3,21	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
47	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	189,31	185,03	162,40	206,37	181,11	181,11	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34	170,34
47	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,40	1,49	1,21	1,12	1,13	1,13	1,18	1,03	1,03	1,03	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
47	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,40	1,49	1,21	1,12	1,13	1,13	1,18	1,03	1,03	1,03	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
47	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	16,1%	18,2%	14,2%	14,1%	14,9%	14,9%	14,9%	13,2%	13,2%	13,2%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%
47	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,69	2,54	2,64	2,45	2,36	2,36	2,46	2,41	2,41	2,41	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
47	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	11.2	распределительных	ед./км/год	0,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	166,4	174,6	189,7	149,1	171,5	171,5	182,4	178,8	178,8	178,8	175,5	175,5	175,5	175,5	175,5
47	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	166,4	174,6	189,7	149,1	171,5	171,5	182,4	178,8	178,8	178,8	175,5	175,5	175,5	175,5	175,5
47	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	54,18	55,57	52,98	52,92	53,41	53,41	53,41	52,37	52,37	52,37	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42
47	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,36	0,37	0,39	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
47	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,08	0,22	0,28	0,32	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
47	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	**Котельная «Больница восстановительного лечения» (с 2027 г. БМК «Больница восстановительного лечения»)**																	
48	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,63	2,63	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
48	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.2	распределительных	км	2,63	2,63	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
48	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
48	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2.2	распределительных	тыс. м²	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
48	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8
48	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	3.2	распределительных	лет	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8
48	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,96	0,96	0,96	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
48	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	321,09	321,09	321,09	341,44	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22	322,22
48	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,96	1,15	0,93	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
48	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,96	1,15	0,93	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
48	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	23,5%	40,7%	28,7%	27,6%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%	26,0%

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
48	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,55	1,07	1,24	1,25	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
48	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
48	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	56,8	73,3	60,9	56,4	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7
48	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	56,8	73,3	60,9	56,4	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7
48	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	59,42	76,65	63,75	62,78	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43
48	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
48	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,06	0,06	0,16	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
48	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	**Котельная «Дубицкого»**																	
49	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
49	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.2	распределительных	км	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
49	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2.2	распределительных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	48,7
49	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	3.2	распределительных	лет	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,7	46,7	47,7	48,7
49	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,241	0,228	0,181	0,197	0,029	0,029	0,031	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,036	0,036	0,037
49	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,37	0,41	0,51	0,48	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
49	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	11,65	10,70	8,43	8,97	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
49	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	1,5%	1,7%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
49	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	11,62	11,35	12,42	11,47	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
49	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158
49	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158	13,158
49	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
49	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	17,2	18,7	23,7	22,2	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
49	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	17,2	18,7	23,7	22,2	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
49	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	46,15	46,24	46,05	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
49	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
49	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
49	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**Котельная «Третьяка» (с 2025 г. БМК «Третьяка»)**																	
50	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
50	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.2	распределительных	км	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
50	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
50	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2.2	распределительных	тыс. м²	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
50	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3
50	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	3.2	распределительных	лет	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3
50	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,284	0,305	0,293	0,319	0,333	0,344	0,356	0,365	0,372	0,390	0,397	0,410	0,417	0,425	0,433
50	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	5,13	4,83	5,15	4,84	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
50	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	100,60	106,74	100,05	106,59	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70
50	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,55	1,66	1,35	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
50	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,55	1,66	1,35	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
50	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	17,2%	16,9%	13,8%	12,7%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%	12,8%
50	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,71	1,88	1,87	1,85	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
50	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	3	0	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
50	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0,573	0	1,146	0,573	0,573	0,573	0,573	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
50	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0,573	0	1,146	0,573	0,573	0,573	0,573	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
50	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	281,4	264,2	271,8	251,9	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7
50	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	281,4	264,2	271,8	251,9	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7
50	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	54,90	54,70	52,73	52,07	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13	52,13
50	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
50	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,28	0,14	0,17	0,20	0,20	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
50	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	**Котельная «ЖСК» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
51	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	-	-	-	-	-	-	-
51	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
51	1.2	распределительных	км	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	-	-	-	-	-	-	-
51	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-	-	-	-	-	-	-
51	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
51	2.2	распределительных	тыс. м²	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-	-	-	-	-	-	-
51	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	-	-	-	-	-	-	-
51	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	3.2	распределительных	лет	34,3	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	-	-	-	-	-	-	-
51	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,578	0,572	0,584	0,634	0,648	0,669	0,692	0,709	-	-	-	-	-	-	-
51	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,17	3,23	3,25	3,06	3,22	3,22	3,22	3,22	-	-	-	-	-	-	-
51	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	186,86	183,05	182,32	193,65	183,96	183,96	183,96	183,96	-	-	-	-	-	-	-
51	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,30	1,46	1,19	1,04	1,06	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	-	-	-
51	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
51	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,30	1,46	1,19	1,04	1,06	1,05	1,05	1,05	-	-	-	-	-	-	-
51	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	19,6%	21,7%	15,5%	14,6%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	-	-	-	-	-	-	-
51	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,26	1,28	1,45	1,34	1,31	1,31	1,31	1,31	-	-	-	-	-	-	-
51	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	3	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
51	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,567	0,189	0,189	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
51	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	11.2	распределительных	ед./км/год	0,567	0,189	0,189	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
51	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
51	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
51	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	179,1	187,7	174,7	162,7	172,5	172,5	172,5	172,5	-	-	-	-	-	-	-
51	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	179,1	187,7	174,7	162,7	172,5	172,5	172,5	172,5	-	-	-	-	-	-	-
51	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	56,54	58,05	53,79	53,23	53,60	53,60	53,60	53,60	-	-	-	-	-	-	-
51	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-
51	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,19	0,09	0,11	0,09	0,21	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-
51	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	**Котельная «Ногина» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
52	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
52	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
52	1.2	распределительных	км	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-
52	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	-
52	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
52	2.2	распределительных	тыс. м²	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	-
52	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	-	-	-	-	-	-	-
52	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	3.2	распределительных	лет	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	-	-	-	-	-	-	-
52	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,178	0,191	0,196	0,210	0,164	0,169	0,175	0,179	-	-	-	-	-	-	-
52	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,12	1,05	1,05	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-	-	-	-	-	-
52	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	58,80	62,49	62,49	65,54	59,01	59,01	59,01	59,01	-	-	-	-	-	-	-
52	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,26	0,29	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	-	-	-	-
52	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
52	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,26	0,29	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	-	-	-	-
52	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	10,8%	12,4%	9,5%	8,0%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	-	-	-	-	-	-	-
52	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,17	3,10	3,31	3,40	3,54	3,54	3,54	3,54	-	-	-	-	-	-	-
52	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
52	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	1,330	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
52	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	1,330	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
52	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
52	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
52	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	40,4	38,7	37,5	35,2	39,0	39,0	39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-
52	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	40,4	38,7	37,5	35,2	39,0	39,0	39,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-
52	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	36,16	36,82	35,64	35,06	34,99	34,99	34,99	34,99	-	-	-	-	-	-	-
52	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-
52	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-
52	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**Котельная «МЧ» (переключение на БМК «МЧ, ЖСК, Ногина» с 2027 г.)**																	
53	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-
53	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
53	1.2	распределительных	км	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	-	-	-	-	-	-	-
53	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-	-
53	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
53	2.2	распределительных	тыс. м²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-	-
53	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	-	-	-	-	-	-	-
53	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	3.2	распределительных	лет	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	-	-	-	-	-	-	-
53	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,618	0,590	0,639	0,681	0,933	0,964	0,997	1,022	-	-	-	-	-	-	-
53	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,77	5,05	4,78	4,58	4,78	4,78	4,78	4,78	-	-	-	-	-	-	-
53	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	218,80	206,79	218,16	227,73	218,33	218,33	218,33	218,33	-	-	-	-	-	-	-
53	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,42	2,78	2,27	1,94	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-	-	-	-	-	-
53	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
53	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,42	2,78	2,27	1,94	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-	-	-	-	-	-
53	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	14,1%	14,7%	16,0%	14,1%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	-	-	-	-	-	-	-
53	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,21	2,43	1,81	1,76	1,81	1,81	1,81	1,81	-	-	-	-	-	-	-
53	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	2	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
53	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,513	0,256	0,385	0,385	0,128	0,128	0,128	0,128	-	-	-	-	-	-	-
53	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	11.2	распределительных	ед./км/год	0,513	0,256	0,385	0,385	0,128	0,128	0,128	0,128	-	-	-	-	-	-	-
53	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
53	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
53	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	252,4	268,9	258,8	242,5	252,5	252,5	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
53	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	252,4	268,9	258,8	242,5	252,5	252,5	252,5	252,5	-	-	-	-	-	-	-
53	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	52,92	53,29	54,11	52,92	52,85	52,85	52,85	52,85	-	-	-	-	-	-	-
53	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,56	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-	-
53	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,26	0,14	0,15	0,22	0,32	0,56	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-	-
53	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Котельная «ГПТУ-16» (с 2035 г. БМК «ГПТУ-16»)**																	
54	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,87	0,87	0,87	0,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.2	распределительных	км	0,87	0,87	0,87	0,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
54	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2.2	распределительных	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
54	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,0	35,0	36,0	37,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
54	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	3.2	распределительных	лет	34,0	35,0	36,0	37,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
54	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,434	0,439	0,450	0,536	0,423	0,437	0,453	0,464	0,474	0,494	0,505	0,521	0,529	0,539	0,550
54	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
54	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	167,45	167,77	167,77	195,38	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15	142,15
54	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,27	0,31	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
54	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,27	0,31	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
54	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	11,6%	11,5%	9,1%	7,9%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%
54	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,72	3,08	3,17	3,18	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
54	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	1,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
54	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	1,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
54	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	53,9	53,8	52,4	44,4	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
54	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	53,9	53,8	52,4	44,4	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
54	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	51,42	51,36	50,01	49,35	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84
54	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
54	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,06	0,19	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
54	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55		**Котельная «Школа №14»**																
55	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
55	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.2	распределительных	км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
55	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
55	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2.2	распределительных	тыс. м²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
55	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
55	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	3.2	распределительных	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
55	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	2,246	2,246	2,246	2,246	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232	11,232
55	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
55	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	51,29	51,29	51,29	54,52	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73	52,73
55	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
55	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
55	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	4,2%	5,1%	3,9%	4,3%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
55	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	6,50	5,14	5,53	5,02	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
55	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	10,4	10,5	10,4	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
55	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	10,4	10,5	10,4	9,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
55	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	47,45	47,90	47,30	47,50	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40
55	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56		**Котельная «Бердянка» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																
56	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
56	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.2	распределительных	км	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
56	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
56	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2.2	распределительных	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
56	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,4	43,4	44,4
56	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	3.2	распределительных	лет	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,4	43,4	44,4
56	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,702	0,730	0,768	0,900	0,920	0,947	0,981	1,005	1,024	1,072	1,093	1,131	1,147	1,172	1,189
56	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,70	0,68	0,66	0,58	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
56	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	232,03	239,54	245,68	280,83	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68	245,68
56	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,49	0,72	0,87	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
56	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,49	0,72	0,87	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
56	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	72,0%	72,0%	61,5%	57,5%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%
56	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,34	0,50	0,71	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
56	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,496	0,496	0,496	0,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
56	11.2	распределительных	ед./км/год	0,496	0,496	0,496	0,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	114,0	110,4	78,3	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
56	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	114,0	110,4	78,3	62,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
56	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	162,34	162,34	118,06	106,95	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06	110,06
56	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
56	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
56	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	**Котельная «Каргала» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
57	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
57	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.2	распределительных	км	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
57	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
57	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2.2	распределительных	тыс. м²	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
57	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2
57	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	3.2	распределительных	лет	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2
57	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,063	1,040	0,883	1,080	1,410	1,457	1,508	1,544	1,575	1,648	1,680	1,732	1,764	1,797	1,831
57	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,02	2,09	2,52	2,11	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
57	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	472,99	458,04	379,03	453,90	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44	504,44
57	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	2,36	2,21	1,80	1,89	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
57	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,36	2,21	1,80	1,89	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
57	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	49,3%	46,4%	35,1%	37,5%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
57	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,63	0,63	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
57	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	8	3	2	6	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5
57	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	1,054	0,395	0,263	0,790	1,185	1,185	1,054	1,054	0,922	0,922	0,922	0,790	0,790	0,790	0,659
57	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	11.2	распределительных	ед./км/год	1,054	0,395	0,263	0,790	1,185	1,185	1,054	1,054	0,922	0,922	0,922	0,790	0,790	0,790	0,659
57	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	181,2	177,0	176,6	153,2	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3
57	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	181,2	177,0	176,6	153,2	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3
57	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	89,65	84,80	70,04	72,73	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33
57	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,51	0,52	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
57	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,27	0,20	0,20	0,36	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
57	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	**Котельная «Краснохолм» (переключение на БМК «Краснохолм» с 2034 г.)**																	
58	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
58	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.2	распределительных	км	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
58	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
58	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2.2	распределительных	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
58	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	20,6	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6	32,6	33,6	34,6
58	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	3.2	распределительных	лет	20,6	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6	32,6	33,6	34,6
58	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	3,097	2,902	2,038	2,350	2,399	2,481	2,563	2,629	2,678	2,804	2,860	2,951	3,004	3,058	3,115
58	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,83	1,97	2,88	2,55	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
58	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	553,67	513,00	351,74	396,96	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41	515,41
58	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,85	1,82	1,48	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
58	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,85	1,82	1,48	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
58	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	38,7%	38,4%	29,9%	32,0%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%
58	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,64	0,63	0,66	0,61	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
58	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,133	0,266	0	0,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	11.2	распределительных	ед./км/год	0,133	0,266	0	0,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
58	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
58	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	135,6	145,7	186,7	170,5	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9
58	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	135,6	145,7	186,7	170,5	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9
58	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	74,15	73,79	64,84	66,84	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65
58	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,45	0,46	0,53	0,50	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
58	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,04	0,04	0,07	0,09	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
58	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	**Котельная «Городище» (переключение на индивидуальные источники с 2035 г.)**																	
59	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
59	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2	распределительных	км	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
59	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
59	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2.2	распределительных	тыс. м²	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
59	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2	49,2	50,2
59	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	3.2	распределительных	лет	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2	49,2	50,2
59	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	4,424	4,135	4,652	4,982	5,700	5,913	6,083	6,264	6,390	6,660	6,803	7,030	7,189	7,272	7,443
59	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,05	1,13	1,03	0,99	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
59	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	605,42	559,88	614,23	640,99	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70	724,70
59	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,40	1,58	1,28	1,12	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
59	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,40	1,58	1,28	1,12	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
59	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	49,4%	60,7%	45,6%	43,3%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%
59	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,52	0,47	0,51	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
59	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,546	0,364	0,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	11.2	распределительных	ед./км/год	0,546	0,364	0,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
59	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	93,9	130,7	86,1	79,1	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
59	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	93,9	130,7	86,1	79,1	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
59	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	89,83	115,66	83,56	80,17	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09	88,09
59	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
59	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
59	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	**Котельная «МСЧ-2»**																	
64	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,24	0,44	0,44	0,44	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
64	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
64	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
64	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	**Котельная «Дом ветеранов»**																	
65	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
65	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.2	распределительных	км	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
65	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2.2	распределительных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2
65	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	3.2	распределительных	лет	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2
65	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
65	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	48,81	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43
65	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	3,5%	4,9%	3,7%	4,2%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
65	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,54	2,82	3,06	2,82	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
65	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
65	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
65	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
65	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	47,10	47,80	47,20	47,45	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05	47,05
65	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	**Котельная ФКУ ИК-1 УФСИН (переключение на Сакмарскую ТЭЦ с 2035 г.)**																	
66	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,29	2,29	2,29	2,29	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
66	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.2	распределительных	км	2,29	2,29	2,29	2,29	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
66	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
66	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2.2	распределительных	тыс. м²	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
66	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	19,8	20,8	21,8	22,8	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6	32,6
66	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	3.2	распределительных	лет	19,8	20,8	21,8	22,8	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,6	30,6	31,6	32,6
66	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,178	0,185	0,190	0,204	0,393	0,406	0,421	0,431	0,440	0,460	0,469	0,484	0,492	0,501	0,510
66	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,30	2,24	2,24	2,13	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
66	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	83,06	85,24	85,24	89,73	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44	131,44
66	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	0,25	0,17	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
66	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	0,25	0,17	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
66	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	5,6%	3,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
66	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,94	1,94	1,94	1,94	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
66	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
66	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
66	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	54,0	50,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
66	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	54,0	50,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
66	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	24,08	23,63	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87
66	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,14	0,13	0,13	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
66	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,18	0,07	0,05	0,07	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
66	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	**Котельная ОЛРЗ филиал АО «Желдорреммаш»**																	
67	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
67	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.2	распределительных	км	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
67	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
67	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2.2	распределительных	тыс. м²	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
67	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2
67	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	3.2	распределительных	лет	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2
67	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,459	0,697	0,709	0,768	0,632	0,653	0,675	0,691	0,706	0,739	0,753	0,776	0,791	0,805	0,820
67	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	6,90	4,59	4,63	4,37	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
67	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	145,11	218,04	216,25	229,22	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81
67	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	1,65	1,96	2,06	1,49	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
67	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	7.2	распределительных	тыс. Гкал	1,65	1,96	2,06	1,49	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
67	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	1,8%	2,7%	2,8%	2,2%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
67	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	14,16	11,30	11,30	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78
67	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,622	0,156	0,311	0,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	11.2	распределительных	ед./км/год	0,622	0,156	0,311	0,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	319,4	214,5	216,5	203,0	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4
67	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	319,4	214,5	216,5	203,0	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4	198,4
67	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	46,29	46,72	46,76	46,48	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72	46,72
67	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,64	0,54	0,66	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
67	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	1,87	0,31	0,31	0,38	-	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
67	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	**Котельная Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО РЖД**																	
68	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
68	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.2	распределительных	км	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
68	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
68	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2.2	распределительных	тыс. м²	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
68	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	24,1	25,1	26,1	27,1	28,1	29,1	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1
68	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	3.2	распределительных	лет	24,1	25,1	26,1	27,1	28,1	29,1	30,1	31,1	32,1	33,1	34,1	35,1	36,1	37,1	38,1
68	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	2,043	5,691	8,325	5,220	23,985	25,184	25,830	26,510	27,226	27,982	28,782	29,628	30,526	30,526	31,480
68	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	2,20	0,80	0,56	0,91	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
68	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	457,89	1 263,95	1 802,09	1 107,00	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26	1 334,26
68	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,97	1,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
68	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,97	1,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
68	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	9,2%	9,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
68	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
68	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
68	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
68	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	110,1	39,9	25,5	41,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
68	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	110,1	39,9	25,5	41,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
68	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	50,06	50,06	45,64	45,55	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59
68	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,52	0,44	0,43	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
68	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,35	0,37	0,24	0,37	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
68	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	**Котельная ОАО «Торговый дом «Форштадт»**																	
69	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
69	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1.2	распределительных	км	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
69	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
69	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2.2	распределительных	тыс. м²	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
69	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
69	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	3.2	распределительных	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
69	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	10,721	7,928	8,133	2,719	2,775	2,868	2,967	3,043	3,104	3,242	3,310	3,406	3,481	3,534	3,601
69	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,63	0,85	0,85	2,60	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
69	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	1 507,15	1 107,37	1 107,37	362,46	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73	340,73
69	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,45	0,72	0,76	0,41	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
69	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,45	0,72	0,76	0,41	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
69	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	26,0%	41,4%	43,5%	5,8%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
69	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,34	0,34	0,34	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
69	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
69	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	38,5	66,1	68,5	125,6	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8
69	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	38,5	66,1	68,5	125,6	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8
69	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	61,43	77,57	80,45	48,25	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03
69	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,13	0,14	0,14	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
69	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	0,15	0,14	0,08	0,08	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
69	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	**Котельная АО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»**																	
70	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
70	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.2	распределительных	км	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
70	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
70	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2.2	распределительных	тыс. м²	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
70	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
70	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	3.2	распределительных	лет	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
70	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,030	0,026	0,031	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,038	0,040	0,040	0,042	0,042	0,043	0,044
70	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,35	0,40	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
70	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	18,89	16,41	18,68	19,86	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
70	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
70	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
70	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0,7%	1,2%	1,3%	0,7%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
70	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,26	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
70	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
70	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	16,0	18,5	16,3	15,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
70	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	16,0	18,5	16,3	15,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
70	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	45,77	46,01	46,05	45,77	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
70	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
70	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,20	0,01	0,01	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
70	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	**Котельная АО «Парк»**																	
71	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
71	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.2	распределительных	км	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
71	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
71	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2.2	распределительных	тыс. м²	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
71	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
71	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	3.2	распределительных	лет	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4
71	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,260	0,241	0,249	0,165	0,835	0,861	0,894	0,914	0,929	0,973	0,997	1,028	1,041	1,061	1,082
71	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,29	1,41	1,40	2,16	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
71	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	129,52	119,02	119,79	77,53	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27	358,27
71	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	0,37	0,30	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
71	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	0,37	0,30	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
71	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	9,3%	7,5%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
71	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
71	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	61,7	93,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
71	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	61,7	93,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
71	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	44,10	43,24	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15
71	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,09	0,09	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
71	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,17	0,17	0,04	0,07	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
71	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	**Котельная «Путепроводная, 15/4»**																	
72	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
72	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.2	распределительных	км	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
72	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
72	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2.2	распределительных	тыс. м²	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
72	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	14,7	15,7	16,7	17,7	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3
72	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	3.2	распределительных	лет	14,7	15,7	16,7	17,7	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3
72	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,226	1,474	1,513	0,878	0,933	0,964	0,997	1,022	1,042	1,090	1,111	1,147	1,168	1,189	1,211
72	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,49	2,93	2,93	5,16	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
72	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	259,75	308,89	308,89	175,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63
72	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	2,71	2,31	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
72	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	2,71	2,31	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
72	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	26,1%	22,2%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%
72	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
72	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	7	12	0	12	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4
72	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,718	1,231	0	1,231	0,718	0,718	0,616	0,616	0,616	0,513	0,513	0,513	0,513	0,410	0,410
72	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	11.2	распределительных	ед./км/год	0,718	1,231	0	1,231	0,718	0,718	0,616	0,616	0,616	0,513	0,513	0,513	0,513	0,410	0,410

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
72	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	158,8	265,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3
72	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	158,8	265,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3	276,3
72	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	54,13	51,41	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48
72	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,39	0,39	0,39	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
72	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,21	0,28	0,28	-	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
72	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	**Котельная ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»**																	
73	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
73	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.2	распределительных	км	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
73	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
73	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2.2	распределительных	тыс. м²	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
73	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5
73	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	3.2	распределительных	лет	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5
73	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,059	0,562	0,579	0,649	0,665	0,687	0,712	0,725	0,745	0,773	0,788	0,812	0,829	0,847	0,865
73	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3,70	0,39	0,39	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
73	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	21,74	204,12	204,12	224,65	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09	203,09
73	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,14	0,22	0,23	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
73	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,14	0,22	0,23	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
73	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	20,2%	32,1%	33,7%	1,5%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
73	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,82	0,82	0,82	10,18	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
73	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	1,229	0	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
73	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	1,229	0	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
73	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
73	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	210,8	26,4	27,0	16,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
73	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	210,8	26,4	27,0	16,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
73	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	56,96	66,94	68,56	46,15	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33
73	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,22	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
73	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,02	0,02	0,02	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
73	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	**Котельная АО «ПО «Стрела»**																	
75	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
75	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2	распределительных	км	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
75	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
75	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2.2	распределительных	тыс. м²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
75	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
75	3.1	магистральных	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
75	3.2	распределительных	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
75	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	140,30	113,92	113,92	75,09	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31	79,31
75	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	1,14	1,40	1,40	2,12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
75	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	9,74	11,55	12,13	8,83	7,52	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
75	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7.2	распределительных	тыс. Гкал	9,74	11,55	12,13	8,83	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
75	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	4,2%	5,7%	5,8%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
75	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	131,41	114,74	119,72	70,64	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
75	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
75	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
75	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	4 184,3	3 451,5	3 455,1	2 309,5	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1
75	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	4 184,3	3 451,5	3 455,1	2 309,5	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1	2 439,1
75	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	29,82	30,30	30,33	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76
75	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	7,68	6,56	6,56	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
75	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	11,32	9,36	10,85	10,85	-	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
75	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	**Котельная ООО «Оренбургхладокомбинат»**																	
76	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
76	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.2	распределительных	км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
76	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
76	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2.2	распределительных	тыс. м²	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
76	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
76	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	3.2	распределительных	лет	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0
76	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,30	1,24	1,24	1,17	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
76	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	135,25	141,57	141,57	150,28	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57	141,57
76	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
76	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
76	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%	22,3%
76	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
76	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
76	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	66,9	63,9	63,9	60,2	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
76	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	66,9	63,9	63,9	60,2	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
76	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
76	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
76	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,05	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
76	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	**Котельная ООО «Теплострой Плюс»**																	
77	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
77	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.2	распределительных	км	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
77	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2.2	распределительных	тыс. м²	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,50	0,45	0,45	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
77	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
77	7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
77	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%	21,3%
77	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,92	3,92	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
77	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
77	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
77	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	31,8	28,3	28,3	26,6	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
77	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	31,8	28,3	28,3	26,6	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
77	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53	63,53
77	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
77	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,02	0,01	0,01	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
77	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	**Котельная «ФОК с. Краснохолм»**																	
80	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
80	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
80	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	**Котельная «Пролетарская» (крышная)**																	
81	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
81	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
81	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	**Котельная «Ноябрьская» (крышная)**																	
82	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
82	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
82	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	**Котельная № 50**																	
83	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
83	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.2	распределительных	км	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
83	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
83	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2.2	распределительных	тыс. м²	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
83	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0
83	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	3.2	распределительных	лет	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0
83	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	1,455	1,469	1,507	1,622	1,687	1,746	1,799	1,844	1,879	1,966	2,006	2,076	2,105	2,151	2,183
83	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,61	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
83	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	460,92	460,92	460,92	486,61	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32	913,32
83	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,67	0,67	0,56	0,34	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
83	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
83	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
83	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
83	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	н/д	0,02	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
83	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	**Котельная ООО «Любимый дворик»**																	
84	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
84	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.2	распределительных	км	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
84	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
84	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2.2	распределительных	тыс. м²	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
84	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
84	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	3.2	распределительных	лет	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
84	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,068	0,071	0,073	0,078	0,097	0,100	0,104	0,106	0,108	0,113	0,115	0,119	0,121	0,124	0,126
84	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,85	1,78	1,78	1,71	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
84	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	34,78	36,17	36,17	37,69	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17
84	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	6,11	6,09	6,15	4,95	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
84	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
84	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
84	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
84	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	**Котельная ООО «УК «СтройСити» (крышная)**																	
85	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
85	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
85	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
85	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	**Котельная № 3 (крышная)**																	
86	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,67	0,67	0,67	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
86	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
86	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	**Котельная № 5 (крышная)**																	
87	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
87	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
87	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
87	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	**Котельная № 6 (крышная)**																	
88	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,94	0,94	0,94	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
88	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
88	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	**Котельная № 7 (крышная)**																	
89	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
89	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
89	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
89	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	**Котельная № 8 (крышная)**																	
90	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,26	1,27	1,27	1,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
90	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	**Котельная № 9 (крышная)**																	
91	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
91	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
91	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
91	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	**Котельная № 10 (крышная)**																	
92	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,10	1,10	1,10	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
92	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
92	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	**Котельная № 11 (крышная)**																	
93	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,22	1,22	1,22	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
93	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
93	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
93	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	**Котельная № 21 (крышная)**																	
94	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,32	1,32	1,32	1,23	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
94	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
94	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	**Котельная № 22 (крышная)**																	
95	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
95	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
95	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
95	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	**Котельная № 13 (крышная)**																	
96	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
96	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
96	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	**Котельная № 1 (крышная)**																	
97	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,66	0,66	0,66	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
97	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
97	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
97	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	**Котельная № 2 (крышная)**																	
98	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
98	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
98	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	**Котельная № 4 (крышная)**																	
99	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
99	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
99	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
99	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**Котельная ООО СК «СССР»**																	
100	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
100	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.2	распределительных	км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
100	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
100	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.2	распределительных	тыс. м²	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
100	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
100	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	3.2	распределительных	лет	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
100	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,117	0,118	0,121	0,131	0,113	0,117	0,121	0,124	0,127	0,133	0,135	0,139	0,142	0,145	0,147
100	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,58	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
100	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	67,56	67,56	67,56	71,53	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62
100	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,94	2,59	2,23	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
100	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
100	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
100	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
100	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	**Котельная № 5 МКД**																	
101	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
101	1.1	магистральных	км	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
101	1.2	распределительных	км	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
101	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
101	2.1	магистральных	тыс. м²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
101	2.2	распределительных	тыс. м²	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
101	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5
101	3.1	магистральных	лет	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
101	3.2	распределительных	лет	1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9
101	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,403	0,407	0,417	0,450	0,428	0,442	0,457	0,468	0,477	0,500	0,509	0,526	0,536	0,545	0,555
101	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,73	1,73	1,73	1,64	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
101	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	216,06	216,06	216,06	227,93	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06	216,06
101	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,54	1,30	1,30	1,27	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
101	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	11.1	магистральных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
101	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
101	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,12	0,12	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
101	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
101	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102		**Котельная № 96**																
102	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
102	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.2	распределительных	км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
102	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2.2	распределительных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
102	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	3.2	распределительных	лет	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
102	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
102	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	3,42	3,42	3,42	3,45	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
102	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	45,23	45,23	45,23	14,72	22,55	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
102	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
102	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		**Котельная № 14**																
103	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
103	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.2	распределительных	км	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
103	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.2	распределительных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0
103	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	3.2	распределительных	лет	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0
103	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,13	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
103	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	26,87	26,87	26,87	28,50	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
103	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,60	3,60	3,60	5,26	10,53	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
103	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
103	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	**Котельная «Гимназия № 4»**																	
104	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
104	1.1	магистральных	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2	распределительных	км	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
104	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
104	2.1	магистральных	тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2.2	распределительных	тыс. м²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
104	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
104	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	3.2	распределительных	лет	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
104	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
104	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	366,47	366,47	366,47	366,47	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97	345,97
104	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	1,19	1,19	1,19	1,19	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
104	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	11.2	распределительных	ед./км/год	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
104	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	н/д	н/д	н/д	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
104	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	**БМК «МЧ, ЖСК, Ногина»**																	
105	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
105	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
105	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
105	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
105	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3
105	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	39,3	40,3	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3
105	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	0,869	0,910	0,927	0,956	0,974	0,992	1,010
105	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
105	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	207,84	207,84	207,84	207,84	207,84	207,84	207,84
105	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
105	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
105	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
105	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
105	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
105	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
105	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
105	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
105	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
105	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8
105	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8	479,8
105	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67	52,67
105	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
105	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
105	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	**БМК «Уральская»**																	
106	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	19,59	19,59	21,41	21,41	48,65	48,65	48,65	48,65	48,65	48,65
106	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	19,59	19,59	21,41	21,41	48,65	48,65	48,65	48,65	48,65	48,65
106	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	2,11	2,11	2,30	2,30	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
106	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	2,11	2,11	2,30	2,30	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
106	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	34,3	35,3	36,2	36,9	36,2	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4
106	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	34,3	35,3	36,2	36,9	36,2	36,4	37,4	38,4	39,4	40,4
106	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	0,406	0,420	0,447	0,456	0,728	0,741	0,765	0,779	0,793	0,808
106	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	-	-	-	-	-	18,05	18,05	21,08	21,08	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
106	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	116,73	116,73	109,00	109,00	135,22	135,22	135,22	135,22	135,22	135,22
106	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	6,14	6,14	6,69	6,62	13,76	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
106	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	6,14	6,14	6,69	6,62	13,76	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39
106	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	17,0%	17,0%	15,7%	15,5%	15,2%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%
106	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	1,85	1,85	2,00	1,99	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
106	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	9	9	8	8	27	26	24	23	22	21
106	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	0,459	0,459	0,374	0,374	0,555	0,534	0,493	0,473	0,452	0,432
106	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	0,459	0,459	0,374	0,374	0,555	0,534	0,493	0,473	0,452	0,432
106	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	297,8	297,8	342,5	341,7	641,6	639,4	639,4	639,4	639,4	639,4
106	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	434,8	434,8	500,1	498,9	936,8	933,5	933,5	933,5	933,5	933,5
106	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	24,10	24,10	23,72	23,67	23,58	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
106	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,53	1,53	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
106	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,53	1,53	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
106	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	**БМК «Орентрикотаж + Гаражи УВД»**																	
107	1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07
107	1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07
107	2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
107	2.1	магистральных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2.2	распределительных	тыс. м²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
107	3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2
107	3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2	41,2
107	4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	-	-	-	-	-	-	-	-	2,096	2,195	2,234	2,307	2,350	2,392	2,435
107	5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
107	6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	275,39	275,39	275,39	275,39	275,39	275,39	275,39
107	7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
107	7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
107	8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%
107	9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
107	10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	1
107	11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,090
107	11.1	магистральных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	11.2	распределительных	ед./км/год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,090

№ СТ	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
107	12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
107	13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1
107	15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1	280,1
107	16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	51,77	51,77	51,77	51,77	51,77	51,77	51,77
107	17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
107	18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
107	19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Часть 7 Изменения (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург», изменения (фактические данные) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

7.1 План-факт анализ по целевым значениям ключевых показателей, отражающим результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в муниципальном образовании «город Оренбург», и целевым показателям реализации схемы теплоснабжения

В данном пункте выполнен план-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения – целевым значениям ключевых показателей, отражающим результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в муниципальном образовании «город Оренбург», и целевым показателям реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» за базовый 2023 год.

Изменение значений следующих индикаторов по сравнению с базовым годом связано с изменением методики расчета данных индикаторов при актуализации схемы теплоснабжения:

- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;
- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Т а б л и ц а 18 – План-факт анализ ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в МО г. Оренбург и целевых показателей реализации схемы теплоснабжения МО г. Оренбург

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
МО г. Оренбург					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	100	98	▼1,8%
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	625	622	▼0,5%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	14	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,19	0,19	▼0,5%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	66,25	66,25	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	15,7	16,3	▲3,5%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0,427	0,000	▼100,0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0,0	0,0	0%
ЕТО-1. Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения, в т.ч.:	%	100	98	▼2,0%
	Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»	%	100	100	0%
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации в зоне деятельности ЕТО-1 Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»	%	100	93	▼7,0%
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	625	619	▼1,0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	14	14	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,209	0,204	▼2,4%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	66,25	66,25	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	16,3	16,8	▲3,5%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0,432	0,000	▼100,0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-2. АО «ПО «Стрела»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	0%
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	нд	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,02	0,07	▲245,0%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	7,6	7,6	▼0,0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-3. ООО «Оренбургхладокомбинат»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	-	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	12	нд	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,06	0,06	0%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	28,77	28,80	▲0,1%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-4. ООО «Теплострой Плюс»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	-	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,20	0,20	0%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	6,5	6,5	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-5. ООО «Наш городок»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	13	11	▼16,2%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,107	0,103	▼3,7%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-6. ООО «Инвестиционная сервисная компания» (ООО «ИСК»)					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	3	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	–
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,03	0,05	▲78,6%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-7. ООО «Любимый дворик»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	2	2	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,11	0,12	▲9,5%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-8. ООО «Управляющая компания «СтройСити»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	-	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	1	1	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,215	0,208	▼3,3%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	–
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-9. ООО «Теплогенерирующая компания»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	-	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	14	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,20	0,21	▲6,6%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	–
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-10. ООО «Теплоком»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	-	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	14	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,17	0,17	0%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	-	-	–
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-11. ООО СК «СССР»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	3	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,08	0,08	0%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	0,0	0,0	0%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%
ЕТО-12. ОАО «Торговый дом «Форштадт»					
1	доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	%	100	100	–
2	количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях	шт.	0	0	0%
3	продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период	дн.	0	0	0%
4	коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,083	0,082	▼1,2%
5	доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	%	0	0	0%
6	удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения	%	65	65	0%
7	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях	шт.	0	0	0
8	снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%	6,2	7,9	▲28,4%
9	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	шт./км	0	0	0%
10	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	шт./(Гкал/ч)	0	0	0%

7.2 План-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург»

В данном пункте выполнен план-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» за базовый 2023 год.

Т а б л и ц а 19 – План-факт анализ по индикаторам развития систем теплоснабжения МО г. Оренбург

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) муниципального образования «город Оренбург»					
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий	тыс. м²	12 559	12 686	1,0%
2	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. м²	3 409	3 467	1,7%
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1292,642	1300,003	0,6%
3.1	в жилищном фонде, т. ч.:	Гкал/ч	808,462	806,719	-0,2%
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	640,187	640,596	0,1%
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	168,275	166,123	-1,3%
3.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	Гкал/ч	484,180	493,284	1,9%
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	431,456	440,271	2,0%
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	46,789	47,116	0,7%
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс. Гкал	3 478,7	3 352,9	-3,6%
4.1	в жилищном фонде, т. ч.:	тыс. Гкал	2 372,1	2 291,9	-3,4%
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	1 287,7	1 243,6	-3,4%
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	1 084,5	1 048,3	-3,3%
4.2	в общественно-деловом фонде т. ч.:	тыс. Гкал	1 106,5	1 061,1	-4,1%
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	тыс. Гкал	819,8	782,9	-4,5%
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	тыс. Гкал	281,1	270,2	-3,9%
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м²	51,0	50,5	-0,9%
6	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м²/год	0,103	0,098	-4,4%
7	Градус-сутки отопительного периода	°С·сут	5070	5070	0,0%
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м²/(°С·сут)	20,224	19,335	-4,4%
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м²	126,5	127,0	0,4%
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде	ккал/м²/(°С·сут)	47,429	44,545	-6,1%
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,214	0,216	0,9%
12	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	213,080	206,363	-3,2%
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел.	0,0018	0,0019	5,4%
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,652	3,714	1,7%
Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе источника (источников), функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии					
1	Установленная электрическая мощность ТЭЦ	МВт	410,0	410,0	0,0%
2	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т. ч:	Гкал/ч	1376,0	1376,0	0,0%
2.1	базовая (турбоагрегатов)	Гкал/ч	744,0	744,0	0,0%
2.2	пиковая	Гкал/ч	632,0	632,0	0,0%
3	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах ТЭЦ	Гкал/ч	1088,6	1090,9	0,2%
4	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ	%	0,2	0,2	0,0%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т. ч:	тыс. Гкал	3022,1	2918,5	-3,4%
	из отборов турбоагрегатов	тыс. Гкал	2686,6	2527,2	-5,9%
6	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ	б/р	0,9	0,9	-2,2%
7	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ	г у.т./кВт·ч	248,3	277,9	11,9%
8	Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления	г у.т./кВт·ч	123,7	128,8	4,1%
9	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов ТЭЦ	кг у.т./Гкал	166,6	167,7	0,7%
10	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную электрическую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	г у.т./кВт·ч	260,0	260,0	0,0%
11	Утвержденный норматив УРУТ на отпущенную тепловую энергию на ТЭЦ на 2019-2023 гг.	кг у.т./Гкал	168,0	168,0	0,0%
12	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ	%	0,68	0,64	-5,2%
13	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ	час/год	2247,0	2177,0	-3,1%
14	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ	час/год	3611,0	3397,0	-5,9%
15	Удельная установленная тепловая мощность на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	5,2	5,4	5,1%
16	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ	1/год	0,0	0,0	0,0%
17	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов ТЭЦ	час	52583,1	52507,0	-0,1%
Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии муниципального образования «город Оренбург», образованных на базе котельных					
1	Установленная тепловая мощность котельных	Гкал/ч	935,1	935,4	0,0%
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах котельных	Гкал/ч	411,9	433,3	5,2%
3	Доля резерва тепловой мощности котельной	%	0,56	0,5	-4,1%
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных	тыс. Гкал	1007,0	983,7	-2,3%
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	165,5	164,5	-0,6%
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на котельных	%	0,9	0,9	0,6%
7	Число часов использования установленной тепловой мощности котельных	час/год	1076,9	1051,7	-2,3%
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя	Гкал/ч/тыс. чел	2,6	11,5	338,1%
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0,0	3,0	0,0%
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	нд	нд	0,0%
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	0,3	0,3	3,1%
12	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	0,7	0,7	0,5%
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям муниципального образования «город Оренбург»					
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1 382,47	1 383,88	0,1%
1.1	магистральных	км	233,01	232,96	0,0%
1.2	распределительных	км	1 149,46	1 150,93	0,1%
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	тыс. м²	312,34	311,22	-0,4%
2.1	магистральных	тыс. м²	150,12	149,92	-0,1%
2.2	распределительных	тыс. м²	162,22	161,30	-0,6%
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе:	лет	26,53	27,36	3,1%
3.1	магистральных	лет	27,11	28,05	3,5%
3.2	распределительных	лет	25,98	26,72	2,8%
4.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м²/чел	0,88	0,93	5,1%
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1 292,64	1 300,00	0,6%
6.	Относительная материальная характеристика	м²/Гкал/ч	241,63	239,40	-0,9%
7.	Фактические (технологические) потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе:	тыс. Гкал	538,89	546,38	1,4%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.		Отклонение
			план	факт	
7.1	магистральных	тыс. Гкал	295,65	286,59	-3,1%
7.2	распределительных	тыс. Гкал	243,24	259,79	6,8%
8.	Относительные фактические (технологические) потери в тепловых сетях	%	0,14	0,14	3,0%
9.	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	2,91	2,82	-3,3%
10.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	664,40	702,00	5,7%
11.	Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе:	ед./км/год	0,48	0,51	5,6%
11.1	магистральных	ед./км/год	0,21	0,24	13,5%
11.2	распределительных	ед./км/год	0,54	0,56	3,7%
12.	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0,00	0,00	0,0%
13.	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0,00	0,00	0,0%
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	т/ч	27 559,63	34 234,31	24,2%
15.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	34 497,01	32 392,45	-6,1%
16.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	т/Гкал	26,69	24,92	-6,6%
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	289,64	339,87	17,3%
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	-	160,90	0,0%
19.	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	4,82	4,82	0,0%
20.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт·ч/Гкал	1,20	1,24	3,3%
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения муниципального образования «город Оренбург» (с НДС)					
1	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности	млн. руб.	948,5	948,5	0,0%
2	Освоение инвестиций	млн. руб.	948,5	583,9	-38,4%
3	В процентах от плана	%	100,0	61,6	-38,4%
4	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети	млн. руб.	1263,9	1263,9	0,0%
5	Освоение инвестиций в тепловые сети	млн. руб.	1263,9	1223,2	-3,2%
6	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения	млн. руб.	0,0	0,0	0,0%
7	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения	%	0,0	0,0	0,0%
8	Всего плановая потребность в инвестициях	млн. руб.	2212,4	2212,4	0,0%

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 01.05.2022).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.01.2023 № 5) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 27.05.2023) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. «Методические указания по разработке схем теплоснабжения». (ред. от 20.12.2022) Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.
5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 2 от 27 декабря 2021 г. N 1021/пр). Минрегион России, 2012 г.
6. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». (с изменением № 2 от 30.06.2023 N 469/пр) Минстрой России, 2020 г.
7. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»
8. Приказ Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений»
9. Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго РФ от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377).
10. Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»
11. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
12. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды». СО 153-34.20.523(4)-2003 (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. N 278).
13. Приказ Минприроды России (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
14. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.
15. ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. N 1142-ст с 01.07.2014.

16. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2024. Сборник № 13. Наружные тепловые сети. Утверждены приказом Минстроя России от 26.02.2024 г. № 142/пр.
17. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2024. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены приказом Минстроя России 16 февраля 2024 г. № 118/пр.
18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477)
19. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (текущая редакция)
20. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024). Минэкономразвития России, 2024 г.
21. Постановление Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (ред. от 03.11.2022) «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (вместе с «Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»).
22. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями) (с изменениями на 7 февраля 2024 года).
23. Распоряжение Правительства РФ от 20 июня 2019 г. № 1330-р «О перечнях генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей».
24. Распоряжение Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».
25. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».
26. Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов, ОАО «Газпром промгаз», Москва, 2013 г.